

Организация: ООО УК "Паритет"  
 Тип прибора: МКТС  
 Адрес дома: ул Весенняя 102,  
 Номер абонента: Котельная  
 Номер прибора: 13529  
 Система: Отп

Поступочная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с 19.02.2024 по 19.03.2024

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, Т		Подмес, Т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Крас- сифик. ошибка
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
19.02	6,44	424,94	423,44	1,50	0,00	432,88	428,19	4,69	63,37	48,21	15,16	5,84	5,7	24,0			
20.02	7,72	425,06	423,19	1,88	0,00	434,88	428,81	6,06	70,94	52,77	18,17	5,75	5,67	24,0			
21.02	6,70	428,69	427,00	1,69	0,00	437,19	432,00	5,19	65,42	49,77	15,65	5,76	5,63	24,0			
22.02	6,07	419,06	417,81	1,25	0,00	426,69	422,44	4,25	62,2	47,7	14,5	5,79	5,65	24,0			
23.02	5,43	426,13	424,63	1,50	0,00	432,88	428,75	4,13	58,24	45,47	12,77	5,87	5,68	24,0			
24.02	5,28	437,44	435,88	1,56	0,00	444,13	440,13	4,00	57,0	44,92	12,08	5,92	5,68	24,0			
25.02	5,36	437,31	435,88	1,44	0,00	444,06	440,06	4,00	57,21	44,94	12,27	5,95	5,7	24,0			
26.02	5,90	426,63	425,06	1,56	0,00	433,94	429,56	4,38	60,74	46,9	13,84	5,88	5,71	24,0			
27.02	5,71	426,25	424,75	1,50	0,00	433,44	429,19	4,25	59,86	46,45	13,41	5,87	5,69	24,0			
28.02	5,26	423,13	421,75	1,38	0,00	429,75	425,81	3,94	57,4	44,95	12,45	5,91	5,68	24,0			
29.02	4,78	421,44	420,00	1,44	0,00	427,44	423,81	3,63	54,74	43,38	11,36	5,93	5,67	24,0			
01.03	4,43	418,44	417,06	1,38	0,00	423,94	420,56	3,38	52,6	42,0	10,6	5,93	5,7	24,0			
02.03	4,71	428,75	427,31	1,44	0,00	434,69	431,13	3,56	53,85	42,85	11,0	5,93	5,7	24,0			
03.03	5,10	431,38	429,88	1,50	0,00	437,88	433,94	3,94	56,35	44,52	11,83	5,9	5,69	24,0			
04.03	5,21	423,63	421,44	2,19	0,00	430,19	425,56	4,63	57,39	45,08	12,31	5,86	5,68	24,0			
05.03	5,30	415,63	414,44	1,19	0,00	422,19	418,56	3,63	58,0	45,24	12,76	5,62	5,43	24,0			
06.03	5,65	422,38	420,94	1,44	0,00	429,44	425,25	4,19	59,85	46,45	13,4	5,6	5,43	24,0			
07.03	5,61	423,81	422,31	1,50	0,00	431,00	426,63	4,38	59,48	46,23	13,25	5,89	5,68	24,0			
08.03	6,14	421,75	420,13	1,63	0,00	429,44	424,81	4,63	62,65	48,07	14,58	5,85	5,72	24,0			
09.03	5,95	431,06	429,50	1,56	0,00	438,63	434,06	4,56	61,09	47,28	13,81	5,84	5,66	24,0			
10.03	6,45	430,06	428,38	1,69	0,00	438,25	433,31	4,94	63,98	48,98	15,0	5,66	5,51	24,0			
11.03	6,05	420,63	419,00	1,63	0,00	428,25	423,56	4,69	62,19	47,8	14,39	5,8	5,63	24,0			
12.03	4,98	421,69	420,19	1,50	0,00	427,81	424,13	3,69	55,58	43,76	11,82	5,92	5,7	24,0			
13.03	5,43	425,31	423,75	1,56	0,00	432,19	427,94	4,25	58,34	45,56	12,78	5,91	5,7	24,0			
14.03	5,19	424,06	422,50	1,56	0,00	430,69	426,63	4,06	57,09	44,85	12,24	5,9	5,69	24,0			
15.03	4,47	418,63	417,13	1,50	0,00	424,25	420,75	3,50	53,22	42,54	10,68	5,94	5,69	24,0			
16.03	3,88	425,63	424,19	1,44	0,00	430,56	427,44	3,13	49,21	40,09	9,12	5,98	5,7	24,0			

17.03	4,51	430,00	428,44	1,56	0,00	435,81	432,25	3,56	53,2	42,69	10,51	5,93	5,69	24,0
18.03	4,24	418,88	417,31	1,56	0,00	424,19	420,75	3,44	51,74	41,59	10,15	5,92	5,69	24,0
19.03	4,27	419,38	417,88	1,50	0,00	424,75	421,38	3,38	51,77	41,57	10,2	5,92	5,69	24,0
Итого:	162,22	12747,13	12701,13	46,00	0,00	12951,38	0,00	124,00	58,16	45,43	12,74	5,86	5,66	720,0

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, Т	M2, Т	Тр, ч	Классификация ошибок:								
18.02.2024	24:00	9315,68	907216,50	905322,69	68521,30	Д - отключение по t1-t2<min								
19.03.2024	24:00	9477,90	919963,63	918023,81	69241,30	Е - функциональный отказ								
ИТОГО:		162,22	12747,13	12701,13	720,00	У - отключение питания								

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Тdt<min	+	ТG<min	+	ТG>max	+	Тд.о.
720,00	=	720,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0
Досчёт: Q =		162,222, Гкал												

Представитель	Представитель	тепло(водо)снабжающей	организации
абонента			

