

Организация:	ООО "УК Паритет"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	МКТС	Номер прибора:	13529
Адрес дома:	ул Весенняя 102,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.12.2024 по 17.01.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подмес, т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
18.12	7,66	450,38	448,06	2,31	0,00	460,19	453,81	6,38	68,59	51,57	17,02	5,47	5,3	24,0			
19.12	8,08	448,19	446,13	2,06	0,00	458,75	452,19	6,56	71,64	53,61	18,03	5,37	5,21	24,0			
20.12	4,99	454,56	453,00	1,56	0,00	460,94	457,13	3,81	54,6	43,61	10,99	5,36	5,0	24,0			
21.12	5,07	454,00	452,38	1,63	0,00	460,44	456,56	3,88	54,77	43,6	11,17	5,56	5,21	24,0			
22.12	5,62	451,75	450,19	1,56	0,00	458,94	454,69	4,25	58,25	45,8	12,45	5,54	5,21	24,0			
23.12	5,47	450,44	448,94	1,50	0,00	457,56	453,44	4,13	57,8	45,64	12,16	5,47	5,2	24,0			
24.12	4,66	454,06	452,75	1,31	0,00	460,13	456,69	3,44	53,01	42,73	10,28	5,52	5,2	24,0			
25.12	5,22	454,50	453,13	1,38	0,00	461,19	457,44	3,75	55,99	44,5	11,49	5,5	5,2	24,0			
26.12	5,13	453,63	452,31	1,31	0,00	460,25	456,56	3,69	55,42	44,11	11,31	5,53	5,18	24,0			
27.12	4,91	454,63	453,25	1,38	0,00	460,88	457,38	3,50	54,19	43,38	10,81	5,55	5,23	24,0			
28.12	5,02	453,38	452,06	1,31	0,00	459,88	456,19	3,69	54,88	43,8	11,08	5,63	5,3	24,0			
29.12	5,05	454,31	452,94	1,38	0,00	460,81	457,13	3,69	54,96	43,84	11,12	5,68	5,33	24,0			
30.12	5,15	454,13	452,81	1,31	0,00	460,75	457,06	3,69	55,61	44,25	11,36	5,55	5,2	24,0			
31.12	5,05	454,00	452,69	1,31	0,00	460,50	456,88	3,63	54,92	43,8	11,12	5,51	5,18	24,0			
01.01	5,44	455,25	453,94	1,31	0,00	462,25	458,44	3,81	57,32	45,36	11,96	5,49	5,17	24,0			
02.01	4,60	454,06	452,94	1,13	0,00	460,06	456,88	3,19	52,42	42,27	10,15	5,56	5,19	24,0			
03.01	5,43	454,56	453,38	1,19	0,00	461,44	457,69	3,75	56,85	44,88	11,97	5,51	5,21	24,0			
04.01	6,22	455,56	454,19	1,38	0,00	463,69	459,25	4,44	61,83	48,17	13,66	5,48	5,22	24,0			
05.01	6,40	455,13	453,75	1,38	0,00	463,44	458,81	4,63	62,48	48,4	14,08	5,47	5,2	24,0			
06.01	6,44	455,56	454,25	1,31	0,00	463,88	459,38	4,50	62,62	48,47	14,15	5,48	5,21	24,0			
07.01	5,48	456,56	455,31	1,25	0,00	463,81	459,94	3,88	57,78	45,78	12,0	5,75	5,45	24,0			
08.01	4,35	454,31	453,19	1,13	0,00	459,94	456,94	3,00	51,04	41,46	9,58	5,86	5,47	24,0			
09.01	5,03	452,94	451,75	1,19	0,00	459,31	455,88	3,44	54,87	43,76	11,11	5,69	5,35	24,0			
10.01	4,77	452,38	451,25	1,13	0,00	458,63	455,31	3,31	53,85	43,3	10,55	5,64	5,33	24,0			
11.01	4,19	456,88	455,81	1,06	0,00	462,38	459,50	2,88	50,21	41,02	9,19	5,66	5,32	24,0			
12.01	5,64	448,31	447,13	1,19	0,00	455,50	451,63	3,88	58,34	45,76	12,58	5,6	5,32	24,0			
13.01	5,60	446,19	445,00	1,19	0,00	453,31	449,44	3,88	58,35	45,78	12,57	5,59	5,33	24,0			
14.01	6,44	448,00	446,75	1,25	0,00	456,19	451,75	4,44	62,84	48,45	14,39	5,57	5,31	24,0			
15.01	5,18	447,88	446,75	1,13	0,00	454,50	450,94	3,56	55,71	44,13	11,58	5,69	5,39	24,0			
16.01	5,37	448,63	447,50	1,13	0,00	455,50	451,88	3,63	56,87	44,9	11,97	5,61	5,32	24,0			
17.01	4,73	455,25	454,13	1,13	0,00	461,31	458,06	3,25	53,09	42,69	10,4	5,65	5,31	24,0			
Итого:	168,39	14039,38	13997,63	41,75	0,00	14256,31	0,00	121,50	57,12	45,12	12,00	5,57	5,26	744,0			

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.12.2024	24:00	9934,75	973764,06	971612,06	75789,41
17.01.2025	24:00	10103,14	987803,44	985609,69	76533,41
ИТОГО:		168,39	14039,38	13997,63	744,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Тdt<mi	+	ТG<mi	+	ТG>max	+	Тд.о.
744,00	=	744,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчёт: Q = 168,39 Гкал

Представитель	Представитель
абонента	тепло(водо)снабжающей
	организации

