

Дата		Температура, С		Давл. ат		Нара-ботка Тр, час		Клас-сифик. ошибок							
Т	Т	Т1	Т2	Т1-Т2	Р1	Р2									
23.10	3,35	418,50	416,50	2,00	0,00	422,75	419,38	3,38	45,8	37,79	8,01	5,82	5,37	24,0	
24.10	4,97	437,06	436,88	0,19	0,00	443,19	440,75	2,44	54,31	42,93	11,38	5,89	5,49	24,0	
25.10	5,77	430,81	430,38	0,44	0,00	437,88	434,69	3,19	59,23	45,82	13,41	5,7	5,35	24,0	
26.10	6,29	436,06	435,38	0,69	0,00	443,88	440,06	3,81	61,79	47,36	14,43	5,72	5,39	24,0	
27.10	5,91	430,81	429,94	0,88	0,00	438,13	434,38	3,75	60,23	46,51	13,72	5,66	5,33	24,0	
28.10	5,43	431,69	430,94	0,75	0,00	438,44	435,13	3,31	57,64	45,05	12,59	5,72	5,31	24,0	
29.10	5,39	419,56	419,13	0,44	0,00	426,00	423,13	2,88	57,39	44,52	12,87	5,74	5,34	24,0	
30.10	3,82	376,38	376,06	0,31	0,00	381,00	378,94	2,06	50,08	39,92	10,16	5,65	5,26	23,98	
31.10	2,72	420,38	420,25	0,13	0,00	423,75	422,75	1,00	41,35	34,88	6,47	5,83	5,32	24,0	
01.11	2,44	425,13	425,19	0,00	0,06	428,44	427,56	0,88	40,22	34,48	5,74	5,88	5,33	24,0	
02.11	3,38	427,75	427,69	0,06	0,00	432,13	430,69	1,44	45,73	37,81	7,92	5,86	5,37	24,0	
03.11	4,36	414,81	414,69	0,13	0,00	420,19	418,13	2,06	52,3	41,79	10,51	5,83	5,38	24,0	
04.11	4,56	432,63	432,31	0,31	0,00	438,38	436,13	2,25	53,22	42,67	10,55	5,79	5,33	24,0	
05.11	2,74	430,19	430,06	0,13	0,00	433,88	432,69	1,19	42,06	35,88	6,38	5,85	5,3	24,0	
06.11	2,61	422,63	422,75	0,00	0,13	426,13	425,25	0,88	41,29	35,11	6,18	5,87	5,34	24,0	
07.11	2,73	425,81	426,13	0,00	0,31	429,38	428,63	0,75	41,73	35,32	6,41	5,89	5,34	24,0	
08.11	3,31	430,56	430,81	0,00	0,25	434,69	433,69	1,00	45,06	37,36	7,7	5,9	5,37	23,99	
09.11	4,07	433,75	434,00	0,00	0,25	438,94	437,50	1,44	49,8	40,41	9,39	5,86	5,4	24,0	
10.11	3,72	429,50	429,75	0,00	0,25	434,13	432,88	1,25	47,81	39,15	8,66	5,81	5,31	24,0	
11.11	4,11	444,25	444,44	0,00	0,19	449,56	447,94	1,63	49,62	40,37	9,25	5,83	5,3	24,0	
12.11	4,15	447,50	447,63	0,00	0,13	452,75	451,19	1,56	49,99	40,71	9,28	5,76	5,28	24,0	
13.11	4,12	415,00	415,63	0,00	0,63	420,19	418,94	1,25	50,81	40,88	9,93	5,47	4,96	24,0	
14.11	4,09	363,50	362,50	1,00	0,00	368,00	365,31	2,69	51,28	40,01	11,27	5,74	5,38	24,0	
15.11	4,56	394,44	394,19	0,25	0,00	399,63	397,38	2,25	52,77	41,2	11,57	5,87	5,55	24,0	
16.11	5,00	403,38	403,06	0,31	0,00	409,13	406,63	2,50	54,97	42,56	12,41	5,61	5,31	24,0	
17.11	6,32	411,88	411,63	0,25	0,00	419,31	415,88	3,44	62,15	46,78	15,37	5,66	5,42	24,0	
18.11	7,39	416,06	415,63	0,44	0,00	424,88	420,63	4,25	67,76	49,98	17,78	5,73	5,54	24,0	

Послужная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 23.10.2023 по 22.11.2023

Организация: ООО "УК Паритет"
 Тип прибора: МКТС
 Адрес дома: ул Весенняя 102,

Номер абонента: Котельная
 Номер прибора: 13529
 Система: Отп

19.11	7,67	415,94	415,44	0,50	0,00	425,13	420,50	4,63	69,42	50,96	18,46	5,76	5,58	24,0
20.11	7,71	411,75	411,19	0,56	0,00	421,00	416,31	4,69	69,71	50,97	18,74	5,75	5,57	24,0
21.11	8,09	408,19	407,63	0,56	0,00	417,75	412,88	4,88	71,79	51,97	19,82	5,71	5,57	24,0
Итого:	140,78	12605,88	12597,75	10,31	2,19	12778,56	0,00	72,69	63,19	42,01	11,18	5,77	5,37	719,97

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч	Классификация ошибок:
22.10.2023	24:00	8543,38	856535,69	854777,63	65665,44	D - отключение по t1-t2<min
21.11.2023	24:00	8684,15	869141,56	867375,38	66385,41	G - отключение по Smin, Smax
Итого:	140,78	12605,88	12597,75	719,97		E - функциональный отказ U - отключение питания

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.лит.	+	Тф.отк.	+	Тд<min	+	ТГ<min	+	ТГ>max	+	Тд.о.
744,00	=	719,97	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчёт: Q = 145,475 Гкал

Представитель	_____	Представитель	_____
заболенца	_____	телло(водо)снабжающей	_____
	_____	организации	_____

Q = 140, 476 Гкал

