

С 22.11 по 22.12

Организация:	ООО "УК Паринер"	Номер абонента:	Корголына
Тип прибора:	МКТС	Номер прибора:	13529
Адрес дома:	ул. Весенняя 102,	Счетчик:	Отп

Полученная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 22.11.2023 по 11.12.2023

Дата	Термо, Гкал	Масса, т			Утечка, Показат.			Объем, м3			Температура, С			Давл., ат		Нара-бота	Клас-сифик	Тр. час	Показатель
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2						
22.11	7,94	403,75	403,25	0,50	0,00	413,19	408,37	4,88	71,21	51,53	19,68	5,71	5,58	24,0					
23.11	7,95	405,19	404,25	0,94	0,00	414,38	409,31	5,06	70,57	51,19	19,38	5,77	5,56	24,0					
24.11	5,50	387,19	396,81	0,38	0,00	404,88	401,13	3,75	64,12	47,74	16,38	5,79	5,6	24,0					
25.11	5,54	400,25	398,75	0,50	0,00	405,50	403,50	3,00	67,82	44,06	13,86	5,88	5,57	24,0					
26.11	6,16	405,25	404,69	0,56	0,00	412,31	408,75	3,56	61,01	45,81	15,2	5,94	5,68	24,0					
27.11	5,57	399,81	398,31	0,50	0,00	403,19	400,06	3,13	58,48	44,43	14,05	5,84	5,59	24,0					
28.11	6,41	394,44	393,88	0,56	0,00	401,89	397,94	3,75	62,8	46,53	16,27	5,91	5,63	24,0					
29.11	5,53	401,00	400,81	0,89	0,00	400,94	405,06	3,88	63,28	46,99	16,27	5,85	5,65	24,0					
30.11	5,85	394,13	393,50	0,63	0,00	400,89	397,19	3,50	59,4	44,53	14,87	5,98	5,68	24,0					
01.12	6,08	382,75	382,06	0,69	0,00	398,56	396,00	3,86	60,78	45,35	15,43	5,83	5,69	24,0					
02.12	6,19	400,94	400,19	0,75	0,00	407,88	404,13	3,75	61,07	45,62	15,45	5,88	5,71	24,0					
03.12	6,87	400,44	399,56	0,88	0,00	408,31	404,00	4,31	65,19	46,03	17,16	5,78	5,56	24,0					
04.12	7,23	393,50	392,63	0,86	0,00	401,58	397,00	4,56	66,75	48,38	18,37	6,0	5,79	24,0					
05.12	6,98	380,75	380,81	0,94	0,00	398,63	394,06	4,56	65,73	47,94	17,81	5,95	5,75	24,0					
06.12	7,20	391,40	390,44	1,06	0,00	390,58	394,81	4,75	66,77	48,38	18,41	5,88	5,74	24,0					
07.12	8,16	422,44	420,81	1,63	0,00	432,38	428,31	6,06	71,71	52,4	19,31	5,82	5,71	24,0					
08.12	8,98	441,19	439,38	1,81	0,00	452,75	445,81	6,94	76,15	55,84	20,31	5,79	5,74	24,0					
09.12	9,28	448,06	449,31	1,75	0,00	460,25	453,13	7,13	77,6	56,91	20,69	5,78	5,74	24,0					
10.12	8,24	445,06	443,50	1,56	0,00	445,81	449,63	6,19	72,56	54,05	18,55	5,84	5,76	24,0					
11.12	7,29	434,25	432,44	1,81	0,00	443,38	437,88	5,89	67,53	50,73	16,8	5,85	5,74	24,0					
Итого:	140,78	8159,38	8140,38	19,00	0,00	8325,61	8235,61	0,00	92,00	69,22	49,95	17,27	5,86	5,67	480,0				

Показатели интeгралoвe cчeтчикa:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
21.11.2023	24:00	8684,15	869141,56	867315,38	66385,41
11.12.2023	24:00	8824,94	877300,94	875515,75	66865,41
ИТОГО:		140,79	8159,38	8140,38	480,00

Классификация ошибок:

- Д - отключение по 11-42-счпн
- Г - отключение по Гипл, Гиплак
- Е - функциональный отказ
- У - отключение лидирия

Q = 218, 225 Гкал

