

Организация:	ООО "Упраддон ЮГ Подмосковья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	МКТС	Номер прибора:	13529
Адрес дома:	ул Весенняя 102,	Система:	Отп

Поквотная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.09.2023 по 18.10.2023

по 22.10.23

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подмес, т		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр. час	Классифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
19.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,44	22,08	0,36	1,9	2,03	24,0	
20.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,2	22,82	0,38	1,87	2,06	24,0	
21.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,5	23,15	0,35	1,83	2,07	24,0	
22.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,1	23,78	0,32	1,79	2,1	24,0	
23.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33	24,02	0,31	1,76	2,1	24,0	
24.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,73	24,41	0,32	1,74	2,12	24,0	
25.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,87	23,51	0,36	1,73	2,03	24,0	
26.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45	22,09	0,36	1,71	1,94	24,0	
27.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,57	21,18	0,39	1,71	1,9	24,0	
28.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,38	20,98	0,4	1,69	1,91	24,0	
29.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78	21,34	0,44	1,67	1,94	24,0	
30.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31	21,92	0,39	1,69	1,98	24,0	
01.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,41	21,04	0,37	1,66	1,93	24,0	
02.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13	18,65	0,48	1,68	1,82	24,0	
03.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,73	18,29	0,44	1,65	1,81	24,0	
04.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,9	18,6	0,3	1,94	1,84	24,0	
05.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	17,71	0,25	4,96	1,8	24,0	
06.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,19	16,57	0,62	6,33	1,77	24,0	
07.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14	13,02	1,12	6,22	1,69	24,0	
08.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,27	12,73	2,54	5,82	1,71	24,0	
09.10	1,38	186,19	158,50	6,09	0,00	187,81	160,56	7,25	45,5	37,21	8,29	5,88	3,23	23,98			
10.10	2,85	309,56	309,06	0,50	0,00	313,08	311,38	1,69	48,65	39,43	9,22	5,49	4,9	24,0			
11.10	2,03	244,75	240,63	4,13	0,00	247,63	242,63	5,00	48,17	40,88	8,29	4,88	3,98	24,0			
12.10	2,01	294,06	279,19	14,88	0,00	296,94	281,06	15,88	44,81	37,88	6,83	5,19	4,51	24,0			
13.10	2,95	359,38	357,50	1,88	0,00	363,31	360,19	3,13	47,53	39,32	8,21	5,45	4,79	24,0			
14.10	3,64	411,75	411,13	0,63	0,00	416,94	414,75	2,19	51,45	42,6	8,85	5,53	4,88	24,0			
15.10	3,06	410,06	409,38	0,69	0,00	414,56	412,56	2,00	47,9	40,45	7,45	5,56	4,89	24,0			
16.10	3,93	400,31	397,81	2,50	0,00	405,69	401,50	4,19	53,48	43,66	9,82	5,43	4,88	24,0			
17.10	4,95	403,13	402,81	0,31	0,00	408,88	407,13	2,75	59,42	47,13	12,29	5,39	4,88	24,0			
18.10	4,44	384,06	383,00	1,08	0,00	390,00	386,81	3,19	57,41	45,84	11,57	5,31	4,81	24,0			
Итого:	31,25	3383,25	3350,00	33,25	0,00	3425,81	3425,81	0,00	47,25	51,18	41,97	9,21	5,38	4,69	719,97		

- 0,62

Показания интeграторов счётчика:						Классификация ошибок:			
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч	D	G	E	U
18.09.2023	24.00	8495,61	851530,56	849822,31	64849,46				
18.10.2023	24.00	8526,85	854913,81	853172,31	65569,44				
ИТОГО:		31,25	3383,25	3350,00	719,97				

Тотч.	=	Тнар.	+	Тсб.лит.	+	Тф.отк.	+	Тд<mi	+	ТГ<mi	+	ТГ>max	+	Тд.о.
720,00	=	719,97	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчёт: Q =	31,248	Гкал
Представитель	Представитель	
абонента	тепло(водо)снабжающей	
	организации	



TR = 240  
Q = 43,736 Гкал