

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 18.10.2022 по 16.11.2022Потребитель: ООО УК "Паритет"Адрес объекта: ул. Подольская д. 107Теплосчетчик МКТС: № 010970-1Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.зн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.10.22	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	24.00	Эл
19.10.22	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	24.00	Эл
20.10.22	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	24.00	Эл
21.10.22	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	24.00	Эл
22.10.22	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	24.00	Эл
23.10.22	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	24.00	Эл
24.10.22	0.506	75.22	74.84	0.36	48.4	41.7	6.7	5.1	4.7	7.97	16.02	ЭлНе
25.10.22	1.705	226.38	225.38	0.99	52.6	45.1	7.5	5.1	4.7	23.98	0.02	Не
26.10.22	1.527	222.88	221.94	0.94	50.1	43.2	6.9	5.1	4.7	23.99	0.01	Не
27.10.22	1.460	220.28	219.31	0.96	48.9	42.3	6.6	5.1	4.7	23.99	0.01	Не
28.10.22	1.246	230.00	228.97	1.03	45.6	40.1	5.4	5.1	4.7	23.99	0.01	Не
29.10.22	1.053	243.13	241.94	1.21	42.7	38.3	4.3	5.2	4.7	23.99	0.01	Не
30.10.22	1.235	235.81	234.59	1.21	44.9	39.7	5.2	5.1	4.7	23.98	0.02	Не
31.10.22	1.639	221.28	220.25	1.02	51.8	44.4	7.4	4.8	4.5	23.98	0.02	Не
01.11.22	1.663	223.75	222.72	1.03	51.5	44.0	7.4	5.1	4.8	23.98	0.02	Не
02.11.22	1.583	224.34	223.34	1.01	50.7	43.7	7.1	5.1	4.8	23.98	0.02	Не
03.11.22	1.791	216.38	215.41	0.98	53.8	45.5	8.3	5.1	4.8	23.98	0.02	Не
04.11.22	1.777	215.28	214.22	1.06	53.5	45.2	8.3	5.0	4.7	23.97	0.03	Не
05.11.22	1.728	221.91	220.78	1.11	52.8	45.0	7.8	5.0	4.7	23.99	0.01	Не
06.11.22	1.755	220.19	219.03	1.14	53.1	45.2	8.0	5.0	4.7	23.97	0.03	Не
07.11.22	1.635	218.16	217.03	1.11	51.6	44.1	7.5	5.0	4.7	23.98	0.02	Не
08.11.22	1.392	219.31	218.25	1.09	47.9	41.5	6.4	5.0	4.7	23.98	0.02	Не
09.11.22	1.144	227.00	225.81	1.18	44.0	39.0	5.0	5.1	4.7	23.98	0.02	Не
10.11.22	1.013	224.88	223.69	1.18	41.8	37.3	4.5	5.1	4.8	23.99	0.01	Не
11.11.22	1.015	227.06	225.88	1.20	41.8	37.3	4.5	5.2	4.8	23.97	0.03	Не
12.11.22	0.889	222.47	221.28	1.17	39.7	35.7	4.0	5.2	4.8	23.98	0.02	Не
13.11.22	1.106	227.72	226.50	1.24	42.6	37.8	4.9	5.1	4.8	23.99	0.01	Не
14.11.22	1.794	223.75	222.59	1.15	53.4	45.3	8.0	5.1	4.8	23.98	0.02	Не
15.11.22	1.933	222.31	221.16	1.15	56.2	47.5	8.7	5.1	4.8	23.99	0.01	Не
16.11.22	1.999	219.94	218.78	1.16	56.7	47.6	9.1	5.1	4.8	23.99	0.01	Не
Итого:	34.588	5229.41	5203.69	25.72	48.9	42.3	6.6	5.1	4.7	559.59	160.41	ЭлНе

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
16.11.22 24:00	3057.628	372785.28	372569.59	64256.23
17.10.22 24:00	3023.040	367555.88	367365.91	63696.65
Итого:	34.588	5229.41	5203.69	559.59

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 559.59 чСуммарное время отказа: 160.41 ч = 160.02 + 0.39 + 0.00 + 0.00 + 0.00Откл.эл-пит.(Эл) Неисправ.(Не) $Q_{ср\ min} (DG) < Q_{ср\ max} (DG)$ $dt < min (Dt)$ Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31Q_{отч} = 34.588 Гкал