

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 23.12.2023 по 21.01.2024Потребитель: ООО "Паритет"Адрес объекта: ул. Подольская д. 107Теплосчетчик МКТС: № 010970-1Версия МКТС: 2.51Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, г			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
23.12.23	1.655	200.38	199.19	1.19	52.8	44.5	8.3	5.0	4.8	23.98	0.02	He
24.12.23	1.769	199.28	198.09	1.17	54.4	45.5	8.9	4.9	4.7	23.99	0.01	He
25.12.23	1.928	195.09	193.94	1.17	56.8	46.9	9.9	4.9	4.7	23.99	0.01	He
26.12.23	1.873	195.03	193.81	1.22	56.1	46.5	9.6	5.0	4.8	23.98	0.02	He
27.12.23	1.914	194.50	193.25	1.23	56.7	46.9	9.8	4.9	4.8	23.99	0.01	He
28.12.23	2.065	194.28	193.03	1.25	58.8	48.2	10.7	4.9	4.7	23.98	0.02	He
29.12.23	1.853	194.47	193.22	1.27	56.0	46.4	9.5	4.9	4.7	23.99	0.01	He
30.12.23	1.534	199.19	197.84	1.32	50.7	43.0	7.7	4.8	4.6	23.97	0.03	He
31.12.23	2.213	207.84	206.44	1.43	60.2	49.5	10.7	4.9	4.6	23.99	0.01	He
01.01.24	3.098	204.44	202.91	1.52	73.0	57.8	15.2	4.9	4.7	23.97	0.03	He
02.01.24	3.580	198.31	196.72	1.59	79.5	61.5	18.0	4.8	4.7	23.99	0.01	He
03.01.24	3.625	190.84	189.03	1.83	80.0	61.0	19.0	4.9	4.7	23.96	0.04	He
04.01.24	3.732	190.94	189.00	1.97	80.7	61.2	19.5	4.9	4.8	23.98	0.02	He
05.01.24	3.740	191.66	189.69	1.95	80.5	61.0	19.5	4.9	4.7	23.98	0.02	He
06.01.24	3.554	199.94	197.94	1.98	78.2	60.5	17.8	4.8	4.7	23.98	0.02	He
07.01.24	3.714	196.47	194.47	2.00	80.5	61.6	18.9	4.9	4.7	24.00	0.00	He
08.01.24	3.659	191.91	189.97	1.94	79.8	60.8	19.0	4.9	4.8	24.00	0.00	
09.01.24	3.123	200.50	198.63	1.88	73.1	57.5	15.6	4.9	4.7	24.00	0.00	
10.01.24	2.984	206.63	204.78	1.85	71.1	56.6	14.4	4.9	4.7	24.00	0.00	
11.01.24	2.838	209.19	207.34	1.85	69.6	56.0	13.6	4.9	4.7	24.00	0.00	
12.01.24	3.408	201.53	199.63	1.92	77.4	60.5	16.9	5.0	4.8	24.00	0.00	
13.01.24	3.950	198.75	196.66	2.08	84.2	64.3	19.8	4.9	4.7	24.00	0.00	
14.01.24	3.817	202.63	200.09	2.49	82.8	64.0	18.8	4.8	4.7	23.99	0.01	He
15.01.24	2.811	210.72	208.53	2.24	69.4	56.1	13.3	4.9	4.7	23.98	0.02	He
16.01.24	2.647	212.94	210.78	2.14	67.5	55.1	12.4	5.1	4.9	23.98	0.02	He
17.01.24	3.092	203.47	201.25	2.20	73.1	57.9	15.2	4.9	4.7	23.99	0.01	He
18.01.24	3.257	203.91	201.63	2.32	75.4	59.5	16.0	4.9	4.7	23.97	0.03	ЭлHe
19.01.24	2.654	208.72	206.44	2.26	67.8	55.1	12.7	5.2	5.0	23.98	0.02	He
20.01.24	2.620	202.25	200.03	2.22	66.2	53.2	13.0	5.2	5.0	23.98	0.02	He
21.01.24	2.943	201.78	199.44	2.34	70.8	56.2	14.6	5.2	5.0	23.98	0.02	He
Итого:	85.650	6007.56	5953.75	53.82	69.4	55.2	14.3	4.9	4.8	719.55	0.45	ЭлHe

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, г	M2, г	Граб, ч
21.01.24 24:00	3595.595	427332.44	426837.19	74570.50
22.12.23 24:00	3509.945	421324.88	420883.44	73850.95
Итого:	85.650	6007.56	5953.75	719.55

Q = 85,703

Отчетный период: 720.00 ч
 Время работы: 719.55 ч
 Суммарное время отказа: 0.45 ч 0.02 + 0.44 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(He) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика: