

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 18.11.2024 по 11.12.2024

Потребитель: ООО "Паритет" *по 17.12.24*
 Адрес объекта: ул. Подольская д. 107
 Теплосчетчик МКТС: № 010970-1 Версия МКТС: 2.51
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.11.24	1.450	216.34	215.84	0.50	49.3	42.7	6.7	4.9	4.6	23.99	0.01	He
19.11.24	1.483	215.47	214.91	0.53	49.8	42.9	6.9	5.1	4.8	23.99	0.01	He
20.11.24	1.569	218.22	217.72	0.54	51.2	44.0	7.2	5.1	4.8	23.99	0.01	He
21.11.24	1.205	219.84	219.28	0.57	45.2	39.7	5.5	5.0	4.7	23.98	0.02	He
22.11.24	1.811	215.28	214.75	0.53	54.6	46.2	8.4	4.9	4.6	23.99	0.01	He
23.11.24	1.771	215.00	214.41	0.55	54.4	46.1	8.2	4.9	4.6	23.98	0.02	He
24.11.24	2.090	216.38	215.84	0.55	58.6	49.0	9.7	5.0	4.7	23.99	0.01	He
25.11.24	2.147	215.22	214.66	0.54	59.7	49.8	10.0	5.0	4.8	23.98	0.02	He
26.11.24	2.290	216.00	215.47	0.55	61.6	51.0	10.6	5.0	4.8	23.98	0.02	He
27.11.24	2.224	216.09	215.56	0.55	61.3	51.0	10.3	4.9	4.7	23.99	0.01	He
28.11.24	1.957	217.38	216.78	0.57	57.0	48.0	9.0	5.0	4.7	23.99	0.01	He
29.11.24	1.741	220.41	219.81	0.60	53.6	45.7	7.9	5.1	4.8	23.98	0.01	He
30.11.24	1.748	220.66	220.06	0.59	53.5	45.6	7.9	5.1	4.8	23.98	0.02	He
01.12.24	1.744	220.66	220.06	0.61	53.4	45.5	7.9	5.0	4.7	23.98	0.02	He
02.12.24	1.846	217.44	216.81	0.60	55.0	46.5	8.5	4.9	4.6	23.98	0.02	He
03.12.24	1.833	216.38	215.81	0.58	54.9	46.4	8.5	4.3	4.0	23.98	0.02	He
04.12.24	2.002	213.78	213.16	0.59	57.3	47.9	9.4	5.0	4.8	23.98	0.02	He
05.12.24	2.485	216.16	215.56	0.60	64.2	52.7	11.5	5.0	4.8	23.98	0.02	He
06.12.24	2.524	216.38	215.81	0.59	65.0	53.3	11.7	5.0	4.7	23.98	0.02	He
07.12.24	2.277	216.97	216.34	0.63	61.6	51.1	10.5	5.0	4.8	23.97	0.03	He
08.12.24	2.234	216.16	215.50	0.63	61.0	50.6	10.3	5.0	4.8	23.99	0.01	He
09.12.24	1.896	213.31	212.69	0.63	56.2	47.3	8.9	5.0	4.7	23.99	0.01	He
10.12.24	2.095	213.84	213.22	0.63	58.8	49.0	9.8	5.0	4.8	23.99	0.01	He
11.12.24	2.201	213.03	212.41	0.62	60.4	50.0	10.3	5.0	4.8	23.98	0.02	He
Итого:	46.622	5196.38	5182.47	13.90	56.5	47.6	9.0	5.0	4.7	575.63	0.37	He

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
11.12.24 24:00	3872.535	461618.19	460975.81	82352.89
17.11.24 24:00	3825.913	456421.81	455793.34	81777.26
Итого:	46.622	5196.38	5182.47	575.63

Отчетный период: 576.00 ч

Время работы: 575.63 ч

Суммарное время отказа: 0.37 ч =

0.00 Откл.эл-пит.(Эл)

+ 0.37 Неисправн.(He)

+ 0.00 Gv<min(DG)


+ 0.00 Gv>max(DG)

+ 0.00 dt<min(Dt)

Представитель
потребителя:



Представитель
поставщика:



Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

Q = 58,214 ткал