

Организация ООО УК "Паритет" Подольская ДУ  
 Адрес ул. Подольская д. 109 Номер договора \_\_\_\_\_  
 № п/п теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33 Телефон \_\_\_\_\_  
 Дата последней проверки теплосчетчика \_\_\_\_\_ Номер теплосчетчика 450734

Гпод.: 0.06 - 60.0\_м3/ч Ду= \_\_\_мм  
 Гобр.: 0.06 - 60.0\_м3/ч Ду= \_\_\_мм  
 Гп : 10 \_\_\_л/ИМП

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 18.10.2022 по 16.11.2022  
 е 17.10.22

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C			время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2		
227.2188	1.339	223.6836	3.5352	0.00	0.00	43.49	37.59	5.89	0.00	24.00	
223.6367	1.288	220.2383	3.3984	0.00	0.00	42.89	37.13	5.76	0.00	24.00	
212.1523	1.478	208.9414	3.2109	0.00	0.00	44.93	37.96	6.97	0.00	24.00	
213.9375	1.715	210.5664	3.3711	0.00	0.00	48.17	40.15	8.02	0.00	24.00	
216.9375	1.459	213.5508	3.3867	0.00	0.00	44.67	37.94	6.73	0.00	24.00	
226.2539	1.667	222.6484	3.6055	0.00	0.00	47.31	39.94	7.37	0.00	24.00	
212.4102	1.591	209.0781	3.3320	0.00	0.00	46.21	38.73	7.49	0.00	24.00	
215.4531	2.093	211.9102	3.5430	0.00	0.00	52.70	42.98	9.72	0.00	24.00	
210.9766	1.867	207.5273	3.4492	0.00	0.00	49.92	41.06	8.85	0.00	24.00	
209.5586	1.786	206.1328	3.4258	0.00	0.00	48.83	40.30	8.53	0.00	24.00	
219.3469	1.321	215.9453	3.6016	0.00	0.00	45.40	38.46	6.93	0.00	24.00	
231.2031	1.300	227.4492	3.7539	0.00	0.00	42.66	37.04	5.62	0.00	24.00	
223.9805	1.579	220.2930	3.6875	0.00	0.00	45.77	38.72	7.05	0.00	24.00	
210.2578	1.989	206.8320	3.4258	0.00	0.00	51.60	42.14	9.46	0.00	24.00	
214.4258	2.065	210.9336	3.4922	0.00	0.00	51.82	42.20	9.63	0.00	24.00	
213.3164	1.942	209.7461	3.5703	0.00	0.00	50.78	41.67	9.11	0.00	24.00	
205.7773	2.217	202.3672	3.4102	0.00	0.00	53.96	43.19	10.77	0.00	24.00	
206.2148	2.194	202.8750	3.3398	0.00	0.00	53.55	42.91	10.64	0.00	24.00	
212.0391	2.140	208.5664	3.4727	0.00	0.00	52.88	42.79	10.09	0.00	24.00	
210.6797	2.170	207.3125	3.3672	0.00	0.00	53.22	42.92	10.30	0.00	24.00	
208.8516	2.023	205.5234	3.3281	0.00	0.00	51.58	41.89	9.69	0.00	24.00	
210.2266	1.707	206.8789	3.3477	0.00	0.00	47.75	39.62	8.13	0.00	24.00	
217.4375	1.247	214.0156	3.4219	0.00	0.00	43.79	37.43	6.35	0.00	24.00	
215.1406	1.349	211.7617	3.3789	0.00	0.00	41.79	35.99	5.80	0.00	24.00	
216.7383	1.242	213.3320	3.4063	0.00	0.00	41.74	36.00	5.74	0.00	24.00	
213.9023	1.109	210.3398	3.5625	0.00	0.00	39.76	34.58	5.18	0.00	24.00	
218.3828	1.418	214.6445	3.7383	0.00	0.00	43.28	36.79	6.49	0.00	24.00	
214.6172	2.286	210.9922	3.6250	0.00	0.00	54.07	43.42	10.65	0.00	24.00	
212.7539	2.408	209.2461	3.5078	0.00	0.00	56.18	44.86	11.32	0.00	24.00	
210.6016	2.522	207.0469	3.5547	0.00	0.00	57.16	45.18	11.97	0.00	24.00	
Итого	52.741	6350.3789	104.2502	0.00	0.0000	48.18	40.01	8.17	0.00	720.00	0.00

724 = 1444

Показания интеграторов КМ-5  
 М1 М2 Vi Tr  
 Дата время Q М1 М2 Vi Tr  
 Страница 1

ПОДОЛЬСКАЯ 109

16.11.22 24:00	381.241	42039.93	41366.69	0.00	4385.62
18.10.22 00:00	328.500	35585.30	35016.31	0.00	3665.62
Итого	✓ 52.741	6454.63	6350.38	0.00	720.00

отчетный период \_\_\_\_\_ 720.00\_час.      период норм. работы \_\_\_\_\_ 720.00\_час.  
 период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.      период функц. отказа (E) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 период t1-t2 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.      период G<min (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

представитель \_\_\_\_\_  
 ионента \_\_\_\_\_  
 представитель теплоснабжающей \_\_\_\_\_  
 организации \_\_\_\_\_



*Ргоо. = 54, 22.11.2022*