

Организация Иркутский Номер Договора _____
 Адрес Торвальская Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33 Номер теплосчетчика 450734
 Дата последней поверки теплосчетчика _____

Свод.: 0.06 - 60.0 м³/ч Ду = _____ мм
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м³/ч Ду = _____ мм
 ГП : 10 л/Имп

Послужная ведомость учета параметров теплопотребления с 18.01.2025 по 17.02.2025

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	Температура, °C		Давление		Время, час	Классиф.				
						t1	t2	t1-t2	tхв			P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр
18.01.25	2.070	193.48	196.0923	191.11	192.7441	2.38	52.9	42.1	10.8	0.0	-0.1	4.7	0.00	24.00	
19.01.25	2.385	193.61	196.5808	191.21	193.0151	2.40	56.7	44.3	12.4	0.0	-0.1	4.7	0.00	24.00	
20.01.25	2.319	193.26	196.1660	190.81	192.5829	2.46	56.1	44.0	12.1	0.0	-0.1	4.6	0.00	24.00	
21.01.25	2.914	191.69	195.2695	189.31	191.3604	2.38	63.0	47.7	15.3	0.0	0.1	4.7	0.00	24.00	
22.01.25	2.882	193.07	196.6531	190.68	192.7488	2.39	62.7	47.7	15.0	0.0	-0.0	4.7	0.00	24.00	
23.01.25	2.788	192.05	195.5061	189.53	191.5339	2.52	61.7	47.1	14.6	0.0	-0.0	4.7	0.00	24.00	
24.01.25	2.558	191.18	194.3689	188.53	190.4163	2.66	59.3	45.8	13.5	0.0	-0.1	4.6	0.00	24.00	
25.01.25	2.244	190.83	193.6409	188.34	190.0679	2.49	55.6	43.7	11.9	0.0	-0.2	4.7	0.00	24.00	
26.01.25	1.980	192.40	194.9080	189.85	191.4456	2.55	52.1	41.7	10.4	0.0	-0.2	4.6	0.00	24.00	
27.01.25	1.758	194.35	196.6338	191.87	193.3752	2.48	49.4	40.2	9.2	0.0	-0.2	4.6	0.00	24.00	
28.01.25	1.734	194.22	196.4727	191.79	193.2771	2.43	49.0	40.0	9.0	0.0	-0.2	4.7	0.00	24.00	
29.01.25	1.768	194.16	196.4575	191.79	193.2908	2.38	49.5	40.3	9.2	0.0	-0.2	4.6	0.00	24.00	
30.01.25	1.581	194.79	196.8662	192.35	193.7434	2.44	46.9	38.7	8.2	0.0	-0.2	4.6	0.00	24.00	
31.01.25	1.940	192.87	195.3132	190.45	192.0061	2.42	51.3	41.1	10.2	0.0	-0.2	4.7	0.00	24.00	
01.02.25	1.889	194.79	197.2241	192.15	193.7188	2.64	50.9	41.1	9.8	0.0	-0.2	4.7	0.00	24.00	
02.02.25	2.135	191.60	194.2754	189.04	190.7007	2.56	54.0	42.8	11.3	0.0	-0.1	4.7	0.00	24.00	
03.02.25	2.276	190.76	193.5869	188.27	189.9932	2.49	55.7	43.6	12.0	0.0	-0.1	4.7	0.00	24.00	
04.02.25	2.460	191.88	194.9346	189.43	191.2656	2.45	57.8	44.9	12.9	0.0	-0.1	4.7	0.00	24.00	
05.02.25	2.522	192.43	195.5820	190.12	192.0103	2.31	58.7	45.5	13.2	0.0	-0.1	4.4	0.00	24.00	
06.02.25	2.479	176.49	179.4497	172.84	174.5439	3.65	59.4	45.3	14.1	0.0	-0.1	4.8	1.41	22.59	D
07.02.25	3.063	194.24	198.0215	191.79	193.9380	2.45	64.4	48.5	15.9	0.0	0.1	4.7	0.00	24.00	
08.02.25	3.067	193.58	197.3965	191.11	193.2769	2.47	64.8	48.8	16.0	0.0	-0.0	4.6	0.00	24.00	
09.02.25	2.885	193.37	196.9438	190.69	192.7466	2.68	62.6	47.6	15.0	0.0	-0.0	4.7	0.00	24.00	
10.02.25	2.520	156.95	160.0127	153.95	155.6689	3.00	64.4	48.3	16.1	0.0	-0.0	4.7	0.96	23.04	D
11.02.25	3.145	196.67	200.6738	193.77	196.0566	2.90	65.9	49.8	16.1	0.0	0.1	4.6	0.00	24.00	
12.02.25	3.265	198.29	202.4346	195.43	197.7778	2.86	66.9	50.3	16.6	0.0	0.1	4.6	0.00	24.00	
13.02.25	3.284	197.71	201.9053	194.91	197.2803	2.80	67.4	50.7	16.7	0.0	0.1	4.6	0.00	24.00	
14.02.25	3.258	198.83	203.0337	196.06	198.4614	2.76	67.3	50.8	16.5	0.0	0.0	4.6	0.00	24.00	

15.02.25	3.566	203.40	208.0664	200.56	203.1860	2.84	70.3	52.7	17.6	0.0	0.2	4.6	0.00	24.00
16.02.25	3.646	202.50	207.2803	199.63	202.3037	2.87	71.4	53.3	18.1	0.0	0.2	4.6	0.00	24.00
17.02.25	3.697	198.94	203.7246	196.22	198.8584	2.73	72.1	53.4	18.7	0.0	0.1	4.6	0.00	24.00
Итого	80.077	5974.40	6075.4746	5893.57	5953.3945	80.83	59.4	45.9	13.5	0.0	0.0	4.7	2.37	741.63



Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
17.02.25	24:00	97.644	7427.43	7328.36	7550.41	7401.50	923.10
18.01.25	00:00	17.567	1453.04	1434.79	1474.94	1448.11	181.47
Итого		80.077	5974.40	5893.57	6075.47	5953.39	741.63

Отчетный период _____ 744.00 час. Период норм. работы _____ 741.63 час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000 час. Период функц. отказа (E) _____ 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 2.371 час. Период S<min (G) _____ 0.000 час.
 Период S>max (G) _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



Всего = 80 533 Макс