

Уч. индивидуальный счет  
 Адрес: Ул. Подольская д. 109  
 Тип теплосчетчика: КМ-5-2  
 Дата последней поверки: Теплосчетчика

Идентификационный номер: 450734  
 Телефон: \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика: 450734

Глод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду = \_\_\_\_\_ мм  
 Год.р.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду = \_\_\_\_\_ мм  
 ГП : 10 л/ИМП

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 19.10.2024 по 17.11.2024

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	Vi	M1-M2 Утечка		M2-M1 подмес	Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф ошибка
							M1-M2	подмес		t1	t2	t1-t2	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
19.10.24	1.667	202.9805	205.2305	200.3828	201.9082	0.00	2.5977	-	-	47.90	39.57	8.32	0.0	4.7	0.00	24.00	
20.10.24	1.312	206.4336	208.3398	203.8633	205.2266	0.00	2.5703	-	-	43.51	37.05	6.46	-0.1	4.6	0.00	24.00	
21.10.24	1.342	207.0508	208.9766	204.4434	205.8105	0.00	2.6074	-	-	43.73	37.14	6.59	-0.1	4.6	0.00	24.00	
22.10.24	1.237	206.4219	208.2734	203.9297	205.2773	0.00	2.4922	-	-	42.88	36.78	6.10	-0.1	4.6	0.00	24.00	
23.10.24	1.197	208.0352	209.8145	205.6035	206.8906	0.00	2.4316	-	-	41.83	35.97	5.86	-0.1	4.6	0.00	24.00	
24.10.24	1.396	206.7148	208.7129	204.2656	205.6914	0.00	2.4492	-	-	44.61	37.74	6.86	-0.0	4.6	0.00	24.00	
25.10.24	1.610	205.2109	207.4180	202.6992	204.2168	0.00	2.5117	-	-	47.15	39.20	7.95	0.0	4.6	0.00	24.00	
26.10.24	1.513	202.1816	204.3066	199.8066	201.2754	0.00	2.3750	-	-	46.33	38.74	7.59	-0.0	4.7	0.00	24.00	
27.10.24	1.315	201.2285	203.0742	198.8516	200.1602	0.00	2.3770	-	-	43.38	36.73	6.65	-0.1	4.7	0.00	24.00	
28.10.24	1.317	203.3184	205.8867	198.9043	202.5996	0.00	2.4141	-	-	46.42	38.59	7.82	0.0	4.4	0.00	24.00	
29.10.24	1.573	203.7578	205.8867	201.1445	202.5996	0.00	2.6133	-	-	46.42	40.04	8.37	0.0	4.7	0.00	24.00	
30.10.24	1.675	202.7988	205.1035	200.3047	201.8672	0.00	2.4941	-	-	48.41	40.04	8.37	0.0	4.5	0.00	24.00	
31.10.24	1.920	203.3555	205.8965	200.8359	202.5039	0.00	2.5195	-	-	50.99	41.44	9.55	0.1	4.5	0.00	24.00	
01.11.24	1.415	201.2539	203.2344	198.8516	200.2305	0.00	2.4023	-	-	44.87	37.73	7.14	-0.1	4.7	0.00	24.00	
02.11.24	2.142	201.5039	204.2441	199.0352	200.7793	0.00	2.4688	-	-	53.30	42.56	10.74	0.1	4.7	0.00	24.00	
03.11.24	2.261	199.6738	202.5742	197.2051	199.0137	0.00	2.4688	-	-	55.07	43.64	11.44	0.1	4.9	0.00	24.00	
04.11.24	2.505	203.1523	206.4082	200.5117	202.5117	0.00	2.6406	-	-	58.14	45.70	12.44	0.2	4.7	0.00	24.00	
05.11.24	2.437	200.8633	204.0156	198.2637	200.2090	0.00	2.5996	-	-	57.45	45.21	12.24	0.1	4.8	0.00	24.00	
06.11.24	2.096	201.2422	204.0098	198.5332	200.2988	0.00	2.7099	-	-	53.55	43.03	10.53	0.0	4.8	0.00	24.00	
07.11.24	1.586	202.0176	204.1641	199.3633	200.8281	0.00	2.6543	-	-	46.87	38.90	7.96	-0.1	4.8	0.00	24.00	
08.11.24	1.741	201.5957	203.8984	199.0488	200.5879	0.00	2.5469	-	-	48.73	39.98	8.75	-0.1	4.8	0.00	24.00	
09.11.24	1.753	201.9043	204.2305	199.3125	200.8594	0.00	2.5918	-	-	48.89	40.09	8.80	-0.1	4.9	0.00	24.00	
10.11.24	1.839	201.8262	204.2148	199.2363	200.8027	0.00	2.5898	-	-	49.57	40.34	9.23	-0.0	4.9	0.00	24.00	
11.11.24	2.213	200.0273	202.8770	197.4688	199.2617	0.00	2.5586	-	-	54.59	43.42	11.17	0.1	4.8	0.00	24.00	
12.11.24	2.179	199.9922	202.7930	197.3906	199.1543	0.00	2.6016	-	-	54.09	43.08	11.01	0.0	4.8	0.00	24.00	
13.11.24	2.103	200.0020	202.6934	197.4004	199.1152	0.00	2.6016	-	-	53.08	42.45	10.63	-0.0	4.8	0.00	24.00	
14.11.24	2.194	199.9883	202.8608	197.3672	199.1328	0.00	2.6211	-	-	54.17	43.09	11.08	0.0	4.7	0.00	24.00	
15.11.24	2.172	200.0664	202.8594	197.3535	199.1074	0.00	2.7129	-	-	54.02	43.05	10.97	0.0	4.7	0.00	24.00	
16.11.24	1.876	200.0566	202.5117	197.3457	198.9551	0.00	2.7109	-	-	50.52	41.04	9.49	-0.1	4.6	0.00	24.00	
17.11.24	1.726	200.2930	202.5586	197.5254	199.0391	0.00	2.7676	-	-	48.47	39.74	8.73	-0.1	4.6	0.00	24.00	
Итого	53.314	6072.9473	6144.3184	5996.2480	6043.5527	0.00	76.6993	0.0000	-	49.18	40.29	8.89	-0.0	4.7	0.00	720.00	0.00

Оказавшая интеграция КМ-5

Дата учета	V	V1	V2	V3	V4	V5	IP
17.11.24 24:00	367.925	31179.98	30776.96	0.00	31645.43	31058.67	3891.97
19.10.24 00:00	314.611	25107.04	24780.71	0.00	25501.11	25015.12	3171.97
Итого	53.314	6072.95	5996.25	0.00	6144.32	6043.55	720.00

Отчетный период \_\_\_\_\_ 720.00\_час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 720.00\_час.

Период отключения питания (У) \_\_\_\_\_ 0.000\_час. Период функц. отказа (Е) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

Период t1-t2 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.000\_час. Период G<min (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

Период G<max (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

