

Организация ООО "Паритет" Номер договора _____
 Адрес ул. Подольская д. 109 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33 Номер теплосчетчика 450734
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.04.2024 по 18.05.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф
		M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	Работы				
19.04.24	1.325	189.10	190.8906	186.97	188.2207	2.13	44.1	37.0	7.1	0.0	-0.1	5.0	0.00	24.00				
20.04.24	1.305	189.54	191.3477	187.40	188.6621	2.13	44.2	37.1	7.0	0.0	-0.1	5.0	0.00	24.00				
21.04.24	1.103	195.26	196.8984	193.10	194.3047	2.16	41.6	35.9	5.8	0.0	-0.2	5.0	0.00	24.00				
22.04.24	1.041	188.37	189.9063	186.32	187.4551	2.05	40.9	35.3	5.6	0.0	-0.2	5.0	0.00	24.00				
23.04.24	1.144	187.47	189.0781	185.39	186.5430	2.08	42.0	35.7	6.2	0.0	-0.1	5.0	0.00	24.00				
24.04.24	1.160	186.80	188.4512	184.74	185.9297	2.06	42.6	36.3	6.3	0.0	-0.1	5.0	0.00	24.00				
25.04.24	0.300	55.21	55.6621	54.62	54.9512	0.59	40.7	35.2	5.5	0.0	-0.3	1.4	14.02	9.98	D			
26.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.4	26.1	-1.6	0.0	-0.4	0.6	24.00	0.00	D			
27.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.1	25.8	-1.6	0.0	-0.4	0.6	24.00	0.00	D			
28.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.5	25.1	-1.6	0.0	-0.4	0.3	24.00	0.00	D			
29.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.2	24.8	-1.6	0.0	-0.4	0.3	24.00	0.00	D			
30.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.1	24.8	-1.7	0.0	-0.4	0.3	24.00	0.00	D			
01.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.3	24.9	-1.6	0.0	-0.4	0.4	24.00	0.00	D			
02.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.9	24.6	-1.6	0.0	-0.4	0.3	24.00	0.00	D			
03.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.4	24.0	-1.6	0.0	-0.4	0.2	24.00	0.00	D			
04.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.8	23.5	-1.7	0.0	-0.4	0.2	24.00	0.00	D			
05.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.9	23.6	-1.7	0.0	-0.3	0.3	24.00	0.00	D			
06.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.7	23.3	-1.7	0.0	-0.3	0.3	24.00	0.00	D			
07.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.9	22.5	-1.7	0.0	-0.3	0.2	24.00	0.00	D			
08.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.0	21.8	-1.8	0.0	-0.4	0.2	24.00	0.00	D			
09.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.3	21.1	-1.8	0.0	-0.4	0.3	24.00	0.00	D			
10.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.7	21.5	-1.8	0.0	-0.4	0.4	24.00	0.00	D			
11.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.3	22.0	-1.8	0.0	-0.3	0.5	24.00	0.00	D			
12.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.0	21.7	-1.7	0.0	-0.4	0.5	24.00	0.00	D			
13.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.9	21.6	-1.7	0.0	-0.4	0.5	24.00	0.00	D			
14.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.0	21.8	-1.7	0.0	-0.4	0.6	24.00	0.00	D			
15.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.4	22.2	-1.7	0.0	-0.3	0.7	24.00	0.00	D			
16.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.0	22.7	-1.7	0.0	-0.3	0.7	24.00	0.00	D			
17.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.6	23.3	-1.7	0.0	-0.3	0.7	24.00	0.00	D			
18.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.9	23.6	-1.7	0.0	-0.3	0.7	24.00	0.00	D			
Итого	7.378	1191.75	1202.2344	1178.55	1186.0664	13.20	42.5	36.2	6.3	0.0	-0.3	1.4	566.02	153.98	566.02			

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
18.05.24	24:00	292.378	21482.56	21198.01	21842.65	21407.76	2765.88
19.04.24	00:00	285.000	20290.81	20019.45	20640.42	20221.69	2611.90
Итого		7.378	1191.75	1178.55	1202.23	1186.07	153.98

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 153.98 час.
 Период отключения питания (D) 0.000 час. Период функ. отказа (E) 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) 566.02 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

