

Организация:

Паробет

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: МКТС

Номер прибора: 11248

Адрес дома: ул Подольская 111,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.01.2025 по 17.02.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
18.01	3,57	475,00	474,25	0,75	0,00	481,50	479,12	2,37	53,51	45,97	7,54	5,0	5,66	22,76	
19.01	4,05	503,00	502,12	0,87	0,00	510,37	507,62	2,75	56,33	48,25	8,08	5,0	5,59	24,0	
20.01	3,99	500,00	499,25	0,75	0,00	507,62	504,87	2,75	56,16	48,15	8,01	5,0	5,56	24,0	
21.01	4,86	495,62	494,87	0,75	0,00	504,50	501,12	3,37	62,14	52,32	9,82	5,0	5,58	24,0	
22.01	4,98	488,62	487,75	0,87	0,00	497,75	494,37	3,37	63,65	53,43	10,22	5,0	5,64	23,46	
23.01	4,81	497,37	496,62	0,75	0,00	506,37	503,12	3,25	61,99	52,28	9,71	5,0	5,58	24,0	
24.01	4,46	494,50	493,87	0,62	0,00	502,75	499,87	2,87	59,66	50,61	9,05	5,0	5,57	24,0	
25.01	3,96	494,00	493,37	0,62	0,00	501,37	498,87	2,50	56,21	48,16	8,05	5,0	5,59	24,0	
26.01	3,50	496,87	496,25	0,62	0,00	503,37	501,12	2,25	52,42	45,36	7,06	5,0	5,58	24,0	
27.01	3,13	503,25	502,62	0,62	0,00	509,25	507,25	2,00	49,8	43,56	6,24	5,0	5,58	24,0	
28.01	3,04	503,00	502,50	0,50	0,00	508,75	506,87	1,87	48,92	42,85	6,07	5,0	5,59	24,0	
29.01	3,09	503,25	502,50	0,75	0,00	509,12	507,00	2,12	49,64	43,47	6,17	5,0	5,57	24,0	
30.01	2,75	504,62	503,75	0,87	0,00	510,00	508,00	2,00	47,02	41,54	5,48	5,0	5,58	24,0	
31.01	3,29	499,50	498,62	0,87	0,00	505,75	503,25	2,50	50,83	44,23	6,6	5,0	5,58	24,0	
01.02	3,26	504,25	503,12	1,12	0,00	510,50	508,00	2,50	50,96	44,47	6,49	5,0	5,6	24,0	
02.02	3,67	497,00	495,87	1,12	0,00	503,75	501,00	2,75	53,75	46,34	7,41	5,0	5,6	24,0	
03.02	3,87	493,62	492,62	1,00	0,00	500,75	497,75	3,00	55,23	47,37	7,86	5,0	5,6	24,0	
04.02	4,16	495,62	494,75	0,87	0,00	503,37	500,50	2,87	57,58	49,17	8,41	5,0	5,61	24,0	
05.02	4,37	498,87	498,37	0,50	0,00	507,25	504,50	2,75	59,42	50,64	8,78	5,0	5,32	24,0	
06.02	4,14	454,37	453,87	0,50	0,00	461,62	459,25	2,37	58,9	49,77	9,13	5,0	5,71	23,93	
07.02	5,07	496,87	496,37	0,50	0,00	506,50	503,12	3,37	63,89	53,66	10,23	5,0	5,58	24,0	
08.02	5,26	495,00	494,50	0,50	0,00	504,87	501,50	3,37	65,49	54,85	10,64	5,0	5,56	24,0	
09.02	4,84	493,87	493,25	0,62	0,00	502,75	499,75	3,00	62,62	52,79	9,83	5,0	5,59	24,0	
10.02	4,98	473,75	473,25	0,50	0,00	483,00	479,87	3,12	64,51	53,97	10,54	5,0	5,6	23,97	
11.02	5,33	501,75	501,12	0,62	0,00	511,75	508,37	3,37	65,87	55,21	10,66	5,0	5,56	24,0	
12.02	5,52	506,50	505,87	0,62	0,00	517,00	513,25	3,75	66,76	55,83	10,93	5,0	5,54	24,0	
13.02	5,62	504,62	503,87	0,75	0,00	515,12	511,50	3,62	67,44	56,29	11,15	5,0	5,56	24,0	
14.02	5,63	507,12	506,50	0,62	0,00	517,87	514,12	3,75	67,6	56,49	11,11	5,0	5,56	24,0	
15.02	5,98	519,00	518,25	0,75	0,00	530,62	526,50	4,12	69,84	58,3	11,54	5,0	5,56	24,0	
16.02	6,15	516,50	515,75	0,75	0,00	528,50	524,12	4,37	71,24	59,33	11,91	5,0	5,58	24,0	
17.02	6,32	507,75	507,12	0,62	0,00	520,00	515,75	4,25	72,36	59,9	12,46	5,0	5,56	24,0	
Итого:	137,69	15425,12	15402,87	22,25	0,00	15683,75	0,00	92,37	59,44	50,49	8,95	5,00	5,58	742,12	

оказания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.01.2025	24:00	8158,28	1202045,50	1201232,12	85911,30
17.02.2025	24:00	8295,97	1217470,62	1216635,00	86653,43
ИТОГО:		137,69	15425,12	15402,87	742,12


Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.
 744 =742,12 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 138,036 Гкал

Представитель
абонента



Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации

