

Организация:

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: МКТС

Паритет

Номер прибора: 11248

Адрес дома: ул Подольская 111

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 19.10.2024 по 17.11.2024**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
19.10	2.821289	529.750	527.250	2.500	0.000	0.000	47.9	42.5	5.3	24.00	
20.10	2.292480	527.125	524.875	2.250	0.000	0.000	44.0	39.7	4.4	23.51	D U
21.10	2.220215	534.125	531.875	2.250	0.000	0.000	43.1	39.0	4.2	23.80	D
22.10	2.227539	530.500	528.625	1.875	0.000	0.000	43.7	39.4	4.2	23.56	D U
23.10	1.996094	541.000	539.125	1.875	0.000	0.000	41.2	37.5	3.7	24.00	
24.10	2.395996	541.250	539.250	2.000	0.000	0.000	44.6	40.1	4.5	24.00	
25.10	2.650391	534.125	532.125	2.000	0.000	0.000	46.2	41.2	5.0	24.00	
26.10	2.711914	528.750	527.250	1.500	0.000	0.000	47.2	42.0	5.1	24.00	
27.10	2.227051	525.625	524.250	1.375	0.000	0.000	43.2	39.0	4.3	24.00	
28.10	2.349609	525.375	524.125	1.250	0.000	0.000	44.3	39.8	4.5	24.00	
29.10	2.547363	529.875	528.750	1.125	0.000	0.000	45.2	40.4	4.8	24.00	
30.10	2.939941	530.375	529.375	1.000	0.000	0.000	49.1	43.6	5.6	24.00	
31.10	3.221191	519.000	518.000	1.000	0.000	0.000	50.5	44.3	6.2	23.48	D U
01.11	2.536133	524.750	523.750	1.000	0.000	0.000	45.7	40.8	4.8	24.00	
02.11	3.487305	526.875	525.875	1.000	0.000	0.000	52.0	45.3	6.6	24.00	
03.11	3.807617	521.125	519.750	1.375	0.000	0.000	54.8	47.5	7.3	24.00	
04.11	4.210449	527.750	526.375	1.375	0.000	0.000	57.8	49.8	8.0	24.00	
05.11	4.168457	524.625	523.375	1.250	0.000	0.000	57.7	49.7	8.0	24.00	
06.11	3.745117	523.125	521.750	1.375	0.000	0.000	54.5	47.3	7.2	24.00	
07.11	2.775391	527.250	526.250	1.000	0.000	0.000	47.1	41.8	5.3	24.00	
08.11	2.979492	525.875	524.750	1.125	0.000	0.000	48.5	42.8	5.7	24.00	
09.11	3.053711	525.750	524.500	1.250	0.000	0.000	49.2	43.4	5.8	24.00	
10.11	3.022461	527.000	525.750	1.250	0.000	0.000	48.9	43.1	5.8	24.00	
11.11	3.748047	521.125	519.625	1.500	0.000	0.000	54.6	47.4	7.2	24.00	
12.11	3.733887	521.125	519.625	1.500	0.000	0.000	54.2	47.0	7.2	24.00	
13.11	3.597168	521.125	519.500	1.625	0.000	0.000	53.1	46.2	6.9	24.00	
14.11	3.759766	521.125	519.375	1.750	0.000	0.000	54.1	46.9	7.2	24.00	
15.11	3.734375	521.000	518.875	2.125	0.000	0.000	54.0	46.8	7.2	24.00	
16.11	3.349609	521.125	519.125	2.000	0.000	0.000	51.2	44.8	6.5	24.00	
17.11	3.013672	521.375	519.250	2.125	0.000	0.000	48.5	42.7	5.8	24.00	
Итого	91.3237	15799.00	15752.38	46.63	0.00	0.00	49.2	43.4	5.8	718.35	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
18.10.2024	24:00	7809.83154	1155160.75	1154603.38	0.00	83729.40
17.11.2024	24:00	7901.15527	1170959.75	1170355.75	0.00	84447.75
Итого		91.324	15799.00	15752.38	0.00	718.35


Классификация ошибок:

- D - отключение по T1-T2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Q = 91,535 Гкал

$$720.00 = 718.35 + 0.01 + 0.00 + 1.64 + 0.00 + 0.00$$

Представитель
абонента _____



Представитель
теплоснабжающей
организации _____

