

Организация:	ООО "Паритет"		Номер абонента:	Котельная											
Тип прибора:	МКТС		Номер прибора:	11248											
Адрес дома:	ул Подольская 111,		Система:	Отп											
Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 23.12.2023 по 21.01.2024															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, Т	Подмес, Т	Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
23.12	3,44	483,75	483,88	0,00	0,13	490,13	488,63	1,50	52,88	45,75	7,13	5,0	5,71	24,0	
24.12	3,69	480,88	481,00	0,00	0,13	487,75	486,13	1,63	54,58	46,88	7,7	5,0	5,67	24,0	
25.12	4,01	470,75	470,63	0,13	0,00	478,00	476,00	2,00	57,04	48,49	8,55	5,0	5,7	24,0	
26.12	3,89	470,63	470,75	0,00	0,13	477,63	475,75	1,88	56,29	48,01	8,28	5,0	5,76	24,0	
27.12	3,98	469,25	469,13	0,13	0,00	476,50	474,50	2,00	56,9	48,38	8,52	5,0	5,71	24,0	
28.12	4,29	468,88	468,75	0,13	0,00	476,38	474,25	2,13	59,03	49,86	9,17	5,0	5,67	24,0	
29.12	3,85	469,25	469,13	0,13	0,00	476,25	474,25	2,00	56,03	47,79	8,24	5,0	5,68	24,0	
30.12	3,22	481,00	481,13	0,00	0,13	487,00	485,63	1,38	50,82	44,1	6,72	5,0	5,61	24,0	
31.12	4,61	501,13	500,75	0,38	0,00	509,75	507,13	2,63	60,62	51,4	9,22	5,0	5,61	24,0	
01.01	6,31	492,13	491,63	0,50	0,00	504,25	500,00	4,25	73,33	60,48	12,85	5,0	5,71	24,0	
02.01	7,29	476,50	476,00	0,50	0,00	490,13	485,25	4,88	79,91	64,6	15,31	5,0	5,66	24,0	
03.01	7,38	458,00	457,63	0,38	0,00	471,38	466,25	5,13	80,26	64,14	16,12	5,0	5,7	24,0	
04.01	7,60	457,50	457,00	0,50	0,00	470,88	465,88	5,00	81,04	64,42	16,62	5,0	5,75	24,0	
05.01	7,61	459,38	459,13	0,25	0,00	472,88	467,88	5,00	80,83	64,26	16,57	5,0	5,69	24,0	
06.01	7,23	479,13	478,88	0,25	0,00	492,50	487,88	4,63	78,46	63,37	15,09	5,0	5,63	24,0	
07.01	7,58	470,25	470,00	0,25	0,00	484,13	479,13	5,00	80,81	64,69	16,12	5,0	5,71	24,0	
08.01	7,52	459,75	459,50	0,25	0,00	473,00	468,25	4,75	80,12	63,76	16,36	5,0	5,74	24,0	
09.01	6,40	481,13	480,88	0,25	0,00	492,88	489,00	3,88	73,22	59,9	13,32	5,0	5,69	24,0	
10.01	6,14	495,88	495,88	0,00	0,00	507,38	503,88	3,50	71,34	58,96	12,38	5,0	5,64	24,0	
11.01	5,87	501,88	501,75	0,13	0,00	513,25	509,75	3,50	69,89	58,17	11,72	5,0	5,7	24,0	
12.01	6,98	482,75	482,50	0,25	0,00	496,00	491,50	4,50	77,76	63,28	14,48	5,0	5,75	24,0	
13.01	8,14	475,88	475,50	0,38	0,00	491,00	485,50	5,50	84,67	67,58	17,09	5,0	5,7	24,0	
14.01	7,67	484,00	483,13	0,88	0,00	499,00	493,25	5,75	82,77	66,94	15,83	5,0	5,63	24,0	
15.01	5,74	504,63	503,88	0,75	0,00	515,88	511,88	4,00	69,58	58,19	11,39	5,0	5,69	24,0	
16.01	5,47	511,25	510,63	0,63	0,00	522,00	518,38	3,63	67,69	56,96	10,73	5,0	5,81	24,0	
17.01	6,34	487,50	487,00	0,50	0,00	499,50	495,25	4,25	73,35	60,32	13,03	5,0	5,68	24,0	
18.01	6,66	489,25	488,50	0,75	0,00	501,88	497,25	4,63	75,54	61,93	13,61	5,0	5,7	24,0	
19.01	5,44	500,25	499,75	0,50	0,00	510,88	507,38	3,50	67,83	56,94	10,89	5,0	5,94	24,0	
20.01	5,42	479,88	479,25	0,63	0,00	489,88	486,25	3,63	66,78	55,46	11,32	5,0	5,98	23,69	
21.01	6,01	481,75	481,25	0,50	0,00	493,00	489,13	3,88	71,13	58,63	12,5	5,0	5,99	23,91	
Итого:	175,82	14424,13	14414,75	9,88	0,50	14751,00	0,00	109,88	69,64	57,43	12,20	5,00	5,72	719,59	
Показания интеграторов счетчика:						Классификация ошибок:									
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч	D - отключение по t1-t2<min									
22.12.2023	24:00	7226,19	1080894,25	1080414,50	76525,98	G - отключение по Gmin, Gmax									
21.01.2024	24:00	7402,00	1095318,38	1094829,25	77245,58	E - функциональный отказ									
ИТОГО:		175,82	14424,13	14414,75	719,59	U - отключение питания									
Тотч.	=	Тнараб.	+ Тсб.пит.	+ Тф.отк.	+ Tdt<min	ТG<min	+ TG>max	+ Тд.о.							
720,00	=	719,59	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0								
Досчет: Q =		175,915 Гкал													
Представитель		Представитель ООО "Паритет"													
абонента		тепло(водо)снабжающей организации													

