

Организация:	ООО УК "Паритет"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	МКТС	Номер прибора:	11248
Адрес дома:	ул Подольская 111,	Система:	ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.05.2024 по 18.06.2024

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
19.05	1,82	90,88	71,19	19,69	0,00	92,63	72,19	20,44	64,37	53,81	10,56	6,5	6,79	24,0	
20.05	1,59	86,56	71,44	15,13	0,00	88,19	72,44	15,75	64,42	53,6	10,82	5,79	6,1	23,99	
21.05	1,48	81,38	67,69	13,69	0,00	82,94	68,56	14,38	64,18	53,31	10,87	5,94	6,24	22,35	
22.05	1,59	86,75	71,63	15,13	0,00	88,44	72,63	15,81	64,37	53,68	10,69	6,53	6,82	23,99	
23.05	1,64	87,75	71,63	16,13	0,00	89,44	72,56	16,88	64,41	53,74	10,67	6,53	6,82	23,98	
24.05	1,69	88,13	71,19	16,94	0,00	89,81	72,13	17,69	64,43	53,63	10,8	6,53	6,82	24,0	
25.05	1,60	86,88	71,69	15,19	0,00	88,50	72,69	15,81	64,41	53,62	10,79	6,53	6,82	24,0	
26.05	1,79	90,88	71,19	19,69	0,00	92,63	72,19	20,44	63,85	53,63	10,22	6,51	6,8	23,96	
27.05	1,63	87,81	71,75	16,06	0,00	89,50	72,69	16,81	64,41	53,83	10,58	6,53	6,81	24,0	
28.05	1,68	88,75	71,50	17,25	0,00	90,44	72,50	17,94	64,34	53,88	10,46	6,53	6,82	24,0	
29.05	1,65	88,13	71,31	16,81	0,00	89,88	72,25	17,63	64,42	54,12	10,3	6,54	6,82	24,0	
30.05	1,58	86,81	71,38	15,44	0,00	88,50	72,44	16,06	64,45	54,12	10,33	6,55	6,84	24,0	
31.05	1,49	83,13	68,50	14,63	0,00	84,63	69,44	15,19	64,45	54,19	10,26	6,54	6,83	22,96	
01.06	1,63	88,00	71,31	16,69	0,00	89,75	72,25	17,50	64,46	54,39	10,07	6,54	6,82	23,99	
02.06	1,68	89,31	71,56	17,75	0,00	91,00	72,56	18,44	64,48	54,43	10,05	6,53	6,81	24,0	
03.06	1,62	87,88	71,25	16,63	0,00	89,63	72,31	17,31	64,46	54,37	10,09	6,53	6,82	24,0	
04.06	1,63	88,19	71,56	16,63	0,00	89,88	72,56	17,31	64,48	54,36	10,12	6,53	6,82	23,98	
05.06	1,58	87,25	71,50	15,75	0,00	88,94	72,50	16,44	64,46	54,27	10,19	6,54	6,83	24,0	
06.06	1,58	87,69	71,88	15,81	0,00	89,31	72,81	16,50	64,47	54,38	10,09	6,53	6,82	24,0	
07.06	1,61	87,88	71,56	16,31	0,00	89,63	72,56	17,06	64,47	54,37	10,1	6,54	6,83	23,99	
08.06	1,58	87,13	71,69	15,44	0,00	88,81	72,69	16,13	64,47	54,16	10,31	6,54	6,83	24,0	
09.06	1,77	90,81	71,38	19,44	0,00	92,56	72,44	20,13	64,49	54,43	10,06	6,52	6,81	24,0	
10.06	1,65	88,06	71,38	16,69	0,00	89,75	72,31	17,44	64,49	54,1	10,39	5,92	6,22	24,0	
11.06	1,59	86,75	71,00	15,75	0,00	88,44	71,94	16,50	64,46	54,11	10,35	6,54	6,83	24,0	
12.06	1,74	89,81	71,00	18,81	0,00	91,50	72,00	19,50	64,49	54,43	10,06	6,53	6,81	24,0	
13.06	1,61	87,38	71,19	16,19	0,00	89,06	72,19	16,88	64,46	54,25	10,21	6,54	6,83	24,0	
14.06	1,58	86,69	71,25	15,44	0,00	88,31	72,25	16,06	64,47	54,1	10,37	6,55	6,84	24,0	
15.06	1,66	87,88	70,81	17,06	0,00	89,63	71,81	17,81	64,48	54,18	10,3	6,55	6,84	24,0	
16.06	1,73	89,88	71,25	18,63	0,00	91,63	72,25	19,38	64,48	54,37	10,11	6,53	6,82	24,0	
17.06	1,68	88,94	71,25	17,69	0,00	90,63	72,25	18,38	64,49	54,36	10,13	6,54	6,83	24,0	
18.06	1,55	86,44	71,50	14,94	0,00	88,13	72,44	15,69	64,47	54,23	10,24	6,55	6,84	24,0	
Итого:	50,70	2719,75	2206,38	513,38	0,00	2772,06	0,00	535,25	64,42	54,08	10,34	6,47	6,76	741,2	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
18.05.2024	24:00	5987,55	639474,63	581535,13	79951,62
18.06.2024	24:00	6038,25	642194,38	583741,50	80692,82
ИТОГО:		50,70	2719,75	2206,38	741,20

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. = Тнараб. + Тсб.пит. + Тф.отк. + Тdt<min + TG<mi + TG>max + Тд.о.

744,00 = 741,2 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0

Досчёт: Q = 50,893 Гкал

V = 537,27 м³
Q = 33,525 Гкал



Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации

