

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 18.02.2025 по 17.03.2025

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС:

Формула расчета тепла:

Паркет
Подольский 111

№ 011248-Y

Версия МКТС: 2.51

$Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.02.25	5.319	469.50	468.88	0.57	67.7	56.3	11.3	4.0	4.6	23.93	0.07	Dt
19.02.25	4.947	500.50	499.88	0.52	62.8	52.9	9.9	4.0	4.6	24.00	0.00	
20.02.25	5.680	506.50	505.88	0.64	67.9	56.7	11.2	4.0	4.6	24.00	0.00	
21.02.25	5.131	503.25	502.75	0.55	64.2	54.0	10.2	4.0	4.6	24.00	0.00	
22.02.25	5.141	512.63	512.13	0.58	64.0	54.0	10.0	4.0	4.6	24.00	0.00	
23.02.25	5.743	514.63	514.00	0.65	68.5	57.3	11.2	4.0	4.4	24.00	0.00	
24.02.25	5.586	513.50	512.75	0.63	67.7	56.8	10.9	4.0	4.4	24.00	0.00	
25.02.25	5.193	512.88	512.25	0.60	65.2	55.0	10.1	4.0	4.6	24.00	0.00	
26.02.25	4.739	505.75	505.25	0.50	62.3	52.9	9.4	4.0	4.7	23.73	0.27	Dt
27.02.25	4.762	491.88	491.50	0.46	62.2	52.5	9.7	4.0	4.8	23.29	0.71	Dt
28.02.25	4.639	512.38	511.75	0.50	61.2	52.1	9.1	4.0	4.6	24.00	0.00	
01.03.25	3.920	512.75	512.38	0.37	55.7	48.0	7.7	4.0	4.6	24.00	0.00	
02.03.25	3.896	517.63	517.25	0.37	55.5	48.0	7.5	4.0	4.6	24.00	0.00	
03.03.25	3.574	467.13	466.88	0.26	54.7	47.0	7.7	4.0	4.5	23.91	0.09	Dt
04.03.25	3.563	506.13	505.88	0.28	53.1	46.0	7.1	4.0	4.6	24.00	0.00	
05.03.25	3.662	513.38	513.00	0.35	53.8	46.7	7.2	4.0	4.6	24.00	0.00	
06.03.25	2.845	522.88	522.63	0.32	47.9	42.5	5.5	4.0	4.6	24.00	0.00	
07.03.25	2.266	527.88	527.63	0.25	42.9	38.6	4.3	4.0	4.6	24.00	0.00	
08.03.25	2.768	505.25	504.88	0.33	47.8	42.3	5.5	4.0	4.6	23.25	0.75	Dt
09.03.25	2.635	524.13	523.75	0.36	46.4	41.3	5.0	4.0	4.6	23.66	0.34	Dt
10.03.25	2.678	519.50	519.13	0.40	47.3	42.1	5.2	4.0	4.6	24.00	0.00	
11.03.25	2.357	517.13	516.88	0.36	44.5	39.9	4.6	4.0	4.6	23.62	0.38	Dt
12.03.25	2.122	521.25	520.75	0.40	43.0	38.9	4.1	4.0	4.6	24.00	0.00	
13.03.25	2.198	519.13	518.75	0.44	43.0	38.8	4.3	4.0	4.6	24.00	0.00	
14.03.25	2.110	527.25	526.63	0.51	42.2	38.1	4.0	4.0	4.6	24.00	0.00	
15.03.25	3.780	526.25	525.50	0.74	54.8	47.6	7.2	4.0	4.6	24.00	0.00	
16.03.25	3.951	516.75	516.13	0.76	56.3	48.6	7.7	4.0	4.6	23.97	0.03	Dt
17.03.25	4.300	509.38	508.50	0.81	58.8	50.3	8.5	4.0	4.6	24.00	0.00	
Итого:	109.505	14297.13	14283.50	13.52	55.6	48.0	7.7	4.0	4.6	669.36	2.64	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.03.25 24:00	8405.474	1231767.75	1230918.50	87322.79
17.02.25 24:00	8295.969	1217470.63	1216635.00	86653.43
Итого:	109.505	14297.13	14283.50	669.36

Отчетный период: 672.00 ч

Время работы: 669.36 ч

Суммарное время отказа: 2.64 ч =

0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 2.64

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)

Q = 109,937 Гкал

Представитель
потребителя:

Представитель
поставщика:

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.37

