

000
 Организация: ООО УК "Фрегат", Парижбей

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: МКТС

Номер прибора: 11248

Адрес дома: ул Подольская 111

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 за период с 18.11.2024 по 17.12.2024**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Наработка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
18.11	3.125977	521.750	519.500	2.250	0.000	0.000	49.5	43.4	6.0	24.00	
19.11	3.205566	519.375	517.125	2.250	0.000	0.000	49.9	43.7	6.2	24.00	
20.11	3.318359	526.250	523.625	2.625	0.000	0.000	51.2	44.9	6.3	24.00	
21.11	2.616211	530.500	527.875	2.625	0.000	0.000	45.4	40.4	5.0	24.00	
22.11	3.865234	518.500	515.875	2.625	0.000	0.000	54.8	47.3	7.5	24.00	
23.11	3.761719	518.000	515.250	2.750	0.000	0.000	54.5	47.2	7.3	24.00	
24.11	4.401855	521.000	518.000	3.000	0.000	0.000	58.8	50.3	8.5	24.00	
25.11	4.532715	518.375	515.125	3.250	0.000	0.000	59.9	51.1	8.8	24.00	
26.11	4.822754	520.000	516.750	3.250	0.000	0.000	61.8	52.5	9.3	24.00	
27.11	4.676270	520.375	516.750	3.625	0.000	0.000	61.3	52.3	9.0	24.00	
28.11	4.181641	524.000	520.125	3.875	0.000	0.000	57.1	49.1	8.0	24.00	
29.11	3.703125	531.500	527.500	4.000	0.000	0.000	53.6	46.6	7.0	24.00	
30.11	3.731445	532.250	528.000	4.250	0.000	0.000	53.6	46.6	7.0	24.00	
01.12	3.727539	532.250	528.000	4.250	0.000	0.000	53.5	46.5	7.0	24.00	
02.12	3.927246	524.125	519.750	4.375	0.000	0.000	55.1	47.6	7.5	24.00	
03.12	3.934570	521.750	517.500	4.250	0.000	0.000	55.0	47.4	7.6	24.00	
04.12	4.292480	515.750	511.000	4.750	0.000	0.000	57.5	49.1	8.4	24.00	
05.12	5.228027	520.875	515.750	5.125	0.000	0.000	64.4	54.3	10.1	24.00	
06.12	5.321289	522.125	515.875	6.250	0.000	0.000	65.1	54.9	10.2	24.00	
07.12	4.821777	524.000	517.250	6.750	0.000	0.000	61.6	52.4	9.2	24.00	
08.12	4.723145	522.000	515.000	7.000	0.000	0.000	61.1	52.0	9.1	24.00	
09.12	4.027832	515.875	508.625	7.250	0.000	0.000	56.3	48.4	7.8	24.00	
10.12	4.418945	517.000	509.625	7.375	0.000	0.000	59.0	50.4	8.6	24.00	
11.12											
12.12											-
13.12											-
14.12											-
15.12											-
16.12											-
17.12											-
Итого	94.3657	12017.63	11919.88	97.75	0.00	0.00	56.5	48.6	7.9	552.00	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
17.11.2024	24:00	7901.15527	1170959.75	1170355.75	0.00	84447.75
10.12.2024	24:00	7995.52100	1182977.38	1182275.63	0.00	84999.75
Итого		94.366	12017.63	11919.88	0.00	552.00

Классификация ошибок:
 D - отключение по T1-T2<min
 G - отключение по Gmin, Gmax
 E - функциональный отказ
 U - отключение питания

Q = 123,086 Гкал.

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тдт<min + ТG<min + ТG>max
 720.00 = 552.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Представитель
 абонента



Представитель
 теплоснабжающей
 организации

