

Организация:	ООО "Паритет"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	МКТС	Номер прибора:	11248
Адрес дома:	ул Подольская 111,	Система:	ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 23.12.2023 по 21.01.2024

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подмес, т		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
23.12	1,62	63,56	45,50	18,06	0,00	64,75	46,06	18,69	64,17	49,96	14,21	6,62	6,97	24,0			
24.12	1,69	65,13	45,94	19,19	0,00	66,38	46,50	19,88	64,19	49,98	14,21	6,61	6,96	24,0			
25.12	1,70	64,81	45,31	19,50	0,00	66,00	45,88	20,13	64,18	49,97	14,21	6,62	6,97	24,0			
26.12	1,65	63,94	45,63	18,31	0,00	65,19	46,19	19,00	64,18	49,73	14,45	6,62	6,98	24,0			
27.12	1,59	63,00	45,75	17,25	0,00	64,19	46,25	17,94	64,15	49,75	14,4	6,62	6,98	24,0			
28.12	1,62	63,31	45,75	17,56	0,00	64,56	46,25	18,31	64,18	49,66	14,52	6,62	6,97	24,0			
29.12	1,61	63,50	45,94	17,56	0,00	64,69	46,50	18,19	64,17	49,71	14,46	6,62	6,97	24,0			
30.12	1,73	66,31	46,25	20,06	0,00	67,56	46,81	20,75	64,2	50,17	14,03	6,6	6,95	24,0			
31.12	1,98	71,44	46,25	25,19	0,00	72,88	46,75	26,13	64,07	50,79	13,28	6,58	6,92	24,0			
01.01	1,43	59,81	45,94	13,88	0,00	60,88	46,50	14,38	64,13	49,23	14,9	6,63	6,99	24,0			
02.01	1,55	62,19	45,81	16,38	0,00	63,38	46,38	17,00	64,16	49,63	14,53	6,62	6,98	24,0			
03.01	1,62	63,38	45,94	17,44	0,00	64,63	46,44	18,19	64,17	49,36	14,81	6,61	6,97	24,0			
04.01	1,72	65,13	45,75	19,38	0,00	66,38	46,31	20,06	64,18	49,47	14,71	6,6	6,96	24,0			
05.01	1,69	64,75	46,13	18,63	0,00	66,00	46,63	19,38	64,18	49,43	14,75	6,6	6,96	24,0			
06.01	1,76	65,94	45,63	20,31	0,00	67,13	46,19	20,94	64,2	49,77	14,43	6,61	6,97	24,0			
07.01	1,68	64,44	45,88	18,56	0,00	65,69	46,44	19,25	64,18	49,45	14,73	6,6	6,96	23,99			
08.01	2,02	70,69	45,56	25,13	0,00	72,06	46,06	26,00	64,24	49,93	14,31	6,59	6,94	24,0			
09.01	1,66	63,81	45,75	18,06	0,00	65,00	46,25	18,75	64,15	49,25	14,9	6,62	6,98	24,0			
10.01	1,61	63,31	45,94	17,38	0,00	64,50	46,56	17,94	64,17	49,4	14,77	6,62	6,98	24,0			
11.01	1,56	62,25	45,75	16,50	0,00	63,50	46,25	17,25	64,15	49,53	14,62	6,61	6,98	24,0			
12.01	1,65	63,94	45,75	18,19	0,00	65,19	46,31	18,88	64,17	49,59	14,58	6,61	6,97	24,0			
13.01	1,72	65,19	45,56	19,63	0,00	66,38	46,06	20,31	64,21	49,73	14,48	6,61	6,97	24,0			
14.01	1,79	67,00	45,94	21,06	0,00	68,25	46,50	21,75	64,24	49,93	14,31	6,6	6,95	24,0			
15.01	1,61	63,19	45,88	17,31	0,00	64,44	46,38	18,06	64,17	49,48	14,69	6,61	6,97	24,0			
16.01	1,65	64,13	45,56	18,56	0,00	65,31	46,06	19,25	64,15	49,95	14,2	6,61	6,97	24,0			
17.01	1,58	63,00	45,94	17,06	0,00	64,25	46,50	17,75	64,09	49,68	14,41	6,61	6,97	24,0			
18.01	1,65	64,06	45,63	18,44	0,00	65,25	46,19	19,06	64,13	49,69	14,44	6,62	6,97	24,0			
19.01	1,52	61,81	45,63	16,19	0,00	62,94	46,19	16,75	63,82	49,4	14,42	6,62	6,97	24,0			
20.01	1,60	63,94	45,63	18,31	0,00	65,19	46,13	19,06	62,66	48,62	14,04	6,6	6,95	23,99			
21.01	1,78	67,13	45,69	21,44	0,00	68,38	46,25	22,13	63,68	49,8	13,88	6,59	6,93	24,0			
Итого:	50,07	1934,06	1373,56	560,50	0,00	1970,88	0,00	581,13	64,09	49,67	14,42	6,61	6,97	719,98			

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
22.12.2023	24:00	5734,25	627351,25	572076,19	76403,59
21.01.2024	24:00	5784,32	629285,31	573449,75	77123,57
ИТОГО:		50,07	1934,06	1373,56	719,98

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч.	= Тнараб.	+ Тсб.пит.	+ Тф.отк.	+ Tdt<min	- TG<min	+ TG>max	+ Тд.о.
720,00	= 719,98	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Досчёт: Q = 50,074 Гкал

Представитель  
абонента

Представитель Серпуховский филиал  
тепл(водо)снабжающей  
организации "Сетлевский филиал Мосэнерго МО"

