


Паритет

Организация:	ООО "УК Паритет"		Номер абонента:	Котельная											
Тип прибора:	МКТС		Номер прибора:	11248											
Адрес дома:	ул Подольская 111,		Система:	ГВС											
Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.12.2024 по 17.01.2025															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.12	1,91	92,00	71,88	20,13	0,00	93,81	72,88	20,94	64,38	53,02	11,36	6,48	6,78	24,0	
19.12	1,89	91,81	72,06	19,75	0,00	93,50	73,00	20,50	64,46	53,08	11,38	6,49	6,79	24,0	
20.12	1,79	89,81	71,94	17,88	0,00	91,63	72,88	18,75	64,5	53,09	11,41	6,51	6,8	24,0	
21.12	1,92	92,44	71,94	20,50	0,00	94,19	72,94	21,25	64,48	53,3	11,18	6,49	6,79	24,0	
22.12	2,19	97,44	71,44	26,00	0,00	99,31	72,38	26,94	64,45	53,51	10,94	6,47	6,76	24,0	
23.12	1,78	90,13	72,25	17,88	0,00	91,81	73,25	18,56	64,49	53,28	11,21	6,5	6,8	24,0	
24.12	1,90	91,94	71,56	20,38	0,00	93,69	72,56	21,13	64,48	53,44	11,04	6,5	6,8	24,0	
25.12	1,81	90,69	72,31	18,38	0,00	92,50	73,25	19,25	64,47	53,27	11,2	6,5	6,8	24,0	
26.12	1,84	91,06	72,06	19,00	0,00	92,81	73,00	19,81	64,48	53,24	11,24	6,5	6,8	24,0	
27.12	1,84	90,88	72,00	18,88	0,00	92,63	72,94	19,69	64,48	53,13	11,35	6,5	6,8	24,0	
28.12	1,97	93,13	71,56	21,56	0,00	94,88	72,56	22,31	64,47	53,31	11,16	6,5	6,79	24,0	
29.12	1,93	92,75	72,06	20,69	0,00	94,56	73,00	21,56	64,49	53,38	11,11	6,49	6,78	24,0	
30.12	2,10	95,50	71,38	24,13	0,00	97,31	72,38	24,94	64,49	53,4	11,09	6,48	6,77	24,0	
31.12	2,25	98,75	71,31	27,44	0,00	100,69	72,25	28,44	64,39	53,73	10,66	6,46	6,74	24,0	
01.01	1,70	87,81	71,69	16,13	0,00	89,50	72,69	16,81	64,46	53,01	11,45	6,52	6,82	24,0	
02.01	1,90	91,63	71,44	20,19	0,00	93,38	72,38	21,00	64,44	53,14	11,3	6,5	6,8	23,99	
03.01	1,88	91,44	71,75	19,69	0,00	93,19	72,69	20,50	64,46	53,13	11,33	6,5	6,8	24,0	
04.01	1,86	91,06	71,63	19,44	0,00	92,81	72,63	20,19	64,47	53,26	11,21	6,5	6,8	24,0	
05.01	1,87	91,19	71,75	19,44	0,00	92,94	72,69	20,25	64,46	53,16	11,3	6,49	6,79	24,0	
06.01	1,85	91,31	72,25	19,06	0,00	93,13	73,19	19,94	64,47	53,25	11,22	6,49	6,79	24,0	
07.01	1,83	90,50	71,56	18,94	0,00	92,19	72,56	19,63	64,48	53,28	11,2	6,51	6,81	24,0	
08.01	1,95	93,31	72,06	21,25	0,00	95,13	73,00	22,13	64,48	53,45	11,03	6,48	6,78	24,0	
09.01	1,88	91,63	71,81	19,81	0,00	93,38	72,75	20,63	64,48	53,31	11,17	6,5	6,8	24,0	
10.01	1,82	90,63	71,94	18,69	0,00	92,44	72,94	19,50	64,48	53,3	11,18	6,5	6,8	24,0	
11.01	1,87	91,44	71,69	19,75	0,00	93,13	72,69	20,44	64,47	53,32	11,15	6,5	6,8	24,0	
12.01	2,00	94,38	71,88	22,50	0,00	96,19	72,81	23,38	64,34	53,51	10,83	6,47	6,76	24,0	
13.01	1,92	92,31	71,69	20,63	0,00	94,06	72,69	21,38	64,46	53,33	11,13	6,5	6,8	24,0	
14.01	1,93	92,38	71,69	20,69	0,00	94,19	72,63	21,56	64,45	53,2	11,25	6,49	6,79	24,0	
15.01	1,80	88,69	69,50	19,19	0,00	90,44	70,38	20,06	63,84	52,81	11,03	6,61	6,9	23,26	
16.01	1,86	91,38	71,88	19,50	0,00	93,06	72,81	20,25	64,45	53,27	11,18	6,68	6,98	24,0	
17.01	1,80	90,44	71,81	18,63	0,00	92,19	72,81	19,38	64,12	52,98	11,14	6,69	6,98	24,0	
Итого:	58,86	2849,81	2223,75	626,06	0,00	2904,63	0,00	651,06	64,43	53,25	11,18	6,51	6,80	743,25	
Показания интеграторов счётчика:															
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч										
17.12.2024	24:00	6332,73	657365,69	595875,06	85013,95										
17.01.2025	24:00	6391,59	660215,50	598098,81	85757,20										
ИТОГО:		58,86	2849,81	2223,75	743,25										
Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Tdt<mi	+	TG<mi	+	TG>max	+	Тд.о.	
744,00	=	743,25	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	
Досчёт: Q =		58,92 Гкал													
Представитель															
абонента															
Представитель															
тепло(водо)снабжающей															
организации															

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания



$V = 657,717 \text{ м}^3$
 $Q_{ГВС} = 40,667 \text{ Гкал}$