

Параметры

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	МКТС	Номер прибора:	11248
Адрес дома:	ул Подольская 111,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с 18.12.2024 по 17.01.2025

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
18.12	5,89	496,88	494,75	2,13	0,00	507,88	502,25	5,63	68,71	56,85	11,86	5,0	5,54	24,0	
19.12	6,15	494,38	492,38	2,00	0,00	505,88	500,50	5,38	71,46	59,0	12,46	5,0	5,48	24,0	
20.12	3,77	505,00	503,50	1,50	0,00	512,13	508,75	3,38	54,49	47,02	7,47	5,0	5,27	24,0	
21.12	3,87	503,25	501,63	1,63	0,00	510,38	506,88	3,50	54,79	47,09	7,7	5,0	5,48	24,0	
22.12	4,30	500,25	498,50	1,75	0,00	508,25	504,50	3,75	58,28	49,67	8,61	5,0	5,47	24,0	
23.12	4,13	499,00	497,38	1,63	0,00	506,88	503,13	3,75	57,69	49,39	8,3	5,0	5,45	24,0	
24.12	3,54	503,38	501,63	1,75	0,00	510,13	506,63	3,50	52,97	45,92	7,05	5,0	5,46	24,0	
25.12	3,99	502,88	501,38	1,50	0,00	510,25	507,00	3,25	56,01	48,07	7,94	5,0	5,46	24,0	
26.12	3,92	502,13	501,00	1,13	0,00	509,38	506,38	3,00	55,4	47,57	7,83	5,0	5,45	24,0	
27.12	3,76	503,13	502,25	0,88	0,00	510,25	507,50	2,75	54,17	46,68	7,49	5,0	5,49	24,0	
28.12	3,83	501,75	501,00	0,75	0,00	508,88	506,38	2,50	54,84	47,18	7,66	5,0	5,57	24,0	
29.12	3,86	502,75	502,00	0,75	0,00	509,88	507,38	2,50	54,95	47,25	7,7	5,0	5,59	24,0	
30.12	3,97	502,63	501,88	0,75	0,00	510,00	507,25	2,75	55,57	47,65	7,92	5,0	5,47	24,0	
31.12	3,87	502,38	501,88	0,50	0,00	509,63	507,25	2,38	54,94	47,22	7,72	5,0	5,45	24,0	
01.01	4,15	503,63	502,75	0,88	0,00	511,25	508,63	2,63	57,25	48,99	8,26	5,0	5,44	24,0	
02.01	3,56	503,00	502,38	0,63	0,00	509,63	507,25	2,38	52,39	45,28	7,11	5,0	5,45	24,0	
03.01	4,18	502,75	502,13	0,63	0,00	510,50	507,88	2,63	56,94	48,6	8,34	5,0	5,47	24,0	
04.01	4,75	503,13	502,50	0,63	0,00	512,13	509,00	3,13	61,77	52,32	9,45	5,0	5,47	24,0	
05.01	4,91	502,75	502,00	0,75	0,00	511,88	508,50	3,38	62,48	52,69	9,79	5,0	5,46	24,0	
06.01	4,95	503,25	502,50	0,75	0,00	512,50	509,25	3,25	62,59	52,74	9,85	5,0	5,47	24,0	
07.01	4,15	505,00	504,25	0,75	0,00	512,88	510,13	2,75	57,61	49,37	8,24	5,0	5,72	24,0	
08.01	3,31	502,63	501,88	0,75	0,00	508,88	506,50	2,38	51,01	44,4	6,61	5,0	5,74	24,0	
09.01	3,85	500,50	499,38	1,13	0,00	507,75	504,75	3,00	54,89	47,18	7,71	5,0	5,61	24,0	
10.01	3,63	500,88	500,00	0,88	0,00	507,75	505,25	2,50	53,75	46,48	7,27	5,0	5,59	24,0	
11.01	3,22	506,38	505,50	0,88	0,00	512,38	510,00	2,38	50,23	43,85	6,38	5,0	5,57	24,0	
12.01	4,32	495,25	494,38	0,88	0,00	503,25	500,25	3,00	58,38	49,63	8,75	5,0	5,57	24,0	
13.01	4,29	493,25	492,13	1,13	0,00	501,00	497,88	3,13	58,33	49,61	8,72	5,0	5,59	24,0	
14.01	4,95	494,38	493,50	0,88	0,00	503,63	500,00	3,63	62,79	52,76	10,03	5,0	5,57	24,0	
15.01	3,95	487,88	487,00	0,88	0,00	495,00	492,38	2,63	55,83	47,71	8,12	5,0	5,65	23,64	
16.01	4,10	496,13	495,25	0,88	0,00	503,75	500,88	2,88	56,8	48,51	8,29	5,0	5,59	24,0	
17.01	3,61	503,88	503,13	0,75	0,00	510,63	508,13	2,50	53,04	45,86	7,18	5,0	5,57	24,0	
Итого:	128,73	15524,38	15491,75	32,63	0,00	15764,50	0,00	96,13	57,09	48,78	8,31	5,00	5,52	743,64	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
17.12.2024	24:00	8029,55	1186521,13	1185740,38	85167,66
17.01.2025	24:00	8158,28	1202045,50	1201232,13	85911,30
ИТОГО:		128,73	15524,38	15491,75	743,64

Классификация ошибок:  
D - отключение по t1-t2<min  
G - отключение по Gmin, Gmax  
E - функциональный отказ  
U - отключение питания

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Tdt<min	+	TG<min	+	TG>max	+	Тд.о.
744,00	=	743,64	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчёт: Q = 128,792, Гкал

Представитель  
тепло(водо)снабжающей  
абонента организации

