



Организация: ООО УК "Ларитер"
 Тип прибора: МКТС
 Адрес дома: ул Подольская 111,
 Номер абонента: Котельная
 Номер прибора: 11248
 Система: ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.02.2024 по 19.03.2024

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т				Утечка, т			Подмес, т		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка, час	Классифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2							
19.02	1,75	89,75	72,06	17,69	0,00	91,44	73,06	18,38	64,45	53,49	10,96	6,47	6,76	24,0						
20.02	1,72	89,06	72,25	16,81	0,00	90,81	73,19	17,63	64,46	53,36	11,1	6,47	6,76	23,99						
21.02	1,77	90,06	72,06	18,00	0,00	91,75	73,06	18,69	64,46	53,41	11,05	6,46	6,76	24,0						
22.02	1,70	88,63	72,00	16,63	0,00	90,31	72,94	17,38	64,44	53,36	11,08	6,47	6,77	24,0						
23.02	1,85	91,69	72,00	19,69	0,00	93,50	73,00	20,50	64,48	53,65	10,83	6,47	6,76	24,0						
24.02	1,70	88,75	72,13	16,63	0,00	90,44	73,06	17,38	64,46	53,42	11,04	6,47	6,77	23,99						
25.02	1,97	94,00	72,00	22,00	0,00	95,81	73,00	22,81	64,47	53,78	10,69	6,45	6,74	24,0						
26.02	1,70	88,88	72,25	16,63	0,00	90,56	73,25	17,31	64,45	53,34	11,11	6,47	6,77	24,0						
27.02	1,76	90,06	72,06	18,00	0,00	91,75	73,06	18,69	64,34	53,45	10,89	6,47	6,76	24,0						
28.02	1,71	89,06	72,13	16,94	0,00	90,88	73,00	17,88	64,45	53,55	10,9	6,47	6,77	24,0						
29.02	1,75	90,94	72,06	18,88	0,00	92,63	73,06	19,56	63,33	52,91	10,42	6,47	6,76	24,0						
01.03	1,67	88,75	72,13	16,63	0,00	90,44	73,06	17,38	63,94	53,17	10,77	6,48	6,77	23,98						
02.03	1,79	90,88	72,06	18,81	0,00	92,56	73,06	19,50	64,44	53,79	10,65	6,47	6,76	24,0						
03.03	1,82	91,69	72,31	19,38	0,00	93,50	73,38	20,13	64,47	53,84	10,63	6,45	6,74	24,0						
04.03	1,66	88,38	72,31	16,06	0,00	90,00	73,25	16,75	64,44	53,56	10,88	6,47	6,77	24,0						
05.03	1,69	88,69	72,00	16,69	0,00	90,44	72,94	17,50	64,46	53,56	10,9	6,48	6,77	23,95						
06.03	1,74	89,94	72,25	17,69	0,00	91,63	73,25	18,38	64,42	53,64	10,78	6,47	6,77	24,0						
07.03	1,78	90,19	71,94	18,25	0,00	92,00	72,88	19,13	64,44	53,49	10,95	6,47	6,76	23,95						
08.03	1,79	90,69	72,13	18,56	0,00	92,44	73,13	19,31	64,46	53,61	10,85	6,46	6,75	24,0						
09.03	1,72	87,00	69,13	17,88	0,00	88,63	70,06	18,56	64,11	53,23	10,88	6,46	6,75	23,11						
10.03	1,92	93,06	71,94	21,13	0,00	94,88	72,88	22,00	64,48	53,86	10,62	6,45	6,74	24,0						
11.03	1,77	89,94	71,81	18,13	0,00	91,63	72,88	18,75	64,46	53,47	10,99	6,47	6,76	24,0						
12.03	1,79	90,38	71,81	18,56	0,00	92,19	72,75	19,44	64,44	53,55	10,89	6,47	6,76	23,99						
13.03	1,70	88,81	72,19	16,63	0,00	90,50	73,13	17,38	64,44	53,43	11,01	6,47	6,76	23,98						
14.03	1,72	89,19	71,94	17,25	0,00	90,88	72,94	17,94	64,45	53,55	10,9	6,47	6,76	24,0						
15.03	1,72	89,06	71,75	17,31	0,00	90,81	72,69	18,13	64,44	53,56	10,88	6,48	6,77	24,0						
16.03	1,83	91,50	71,88	19,63	0,00	93,19	72,88	20,31	64,4	53,72	10,68	6,46	6,75	24,0						
17.03	1,72	93,31	72,06	21,25	0,00	94,94	73,00	21,94	60,31	51,3	9,01	6,45	6,73	24,0						
18.03	1,65	88,13	72,19	15,94	0,00	89,81	73,13	16,69	64,17	53,18	10,99	6,47	6,77	24,0						

Дата	Время	Q, Гкал	М1, т	М2, т	Тр, ч	Классификация ошибок:	
18.02.2024	24:00	5831,56	631415,69	575074,00	77793,13	D - отключение по t1-t2<min	
19.03.2024	24:00	5884,08	634113,88	577233,06	78512,07	G - отключение по Gmin, Gmax	
ИТОГО:		52,51	2698,19	2159,06	718,95	U - отключение лифта	
Точ. =		Тнараб. +	Тоб.лит. +	Тф.отк. +	Тд<min +	Тд>max +	Тдо.
720,00 =		718,95 +	0,0 +	0,0 +	0,0 +	0,0 +	0,0
Досчет: Q =		52,5913 Гкал					
Представитель		Представитель					
АОБОНТА		тепло(водо)снабжающей организации					



$V = 562,380 \text{ м}^3$
 $Q = 35,092 \text{ Гкал}$

$t = 58,825$