

Организация: ООО УК "Ларгет" Номер абонента: Котельная  
 Тип прибора: МКТС Номер прибора: 11248  
 Адрес дома: ул Подольская 111, Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 20.03.2024 по 18.04.2024

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подмес, т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара-ботка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
20.03	3.10	465,63	465,00	0,63	0,00	471,38	469,25	2,13	50,75	44,07	6,68	5,0	5,94	24,0			
21.03	3,25	467,00	466,38	0,63	0,00	473,13	470,88	2,25	51,93	44,95	6,98	5,0	5,79	24,0			
22.03	3,42	468,00	467,13	0,88	0,00	474,38	472,00	2,38	53,12	45,8	7,32	5,0	5,65	24,0			
23.03	3,11	479,13	478,38	0,75	0,00	485,13	483,00	2,13	51,21	44,69	6,52	5,0	5,62	24,0			
24.03	2,73	479,00	478,38	0,63	0,00	484,25	482,38	1,88	47,77	42,05	5,72	5,0	5,66	24,0			
25.03	2,76	469,88	469,25	0,63	0,00	475,13	473,25	1,88	47,93	42,03	5,9	5,0	5,63	24,0			
26.03	2,66	464,38	463,75	0,63	0,00	469,38	467,63	1,75	47,61	41,86	5,75	5,0	5,68	24,0			
27.03	2,63	458,13	457,63	0,50	0,00	463,00	461,38	1,63	46,99	41,21	5,78	5,0	5,74	23,63			
28.03	2,68	453,88	453,38	0,50	0,00	459,00	457,38	1,63	48,12	42,18	5,94	5,0	5,85	23,33			
29.03	2,34	475,88	475,63	0,25	0,00	480,50	479,25	1,25	44,97	40,03	4,94	5,0	5,91	24,0			
30.03	1,96	467,63	467,38	0,25	0,00	471,63	470,50	1,13	41,95	37,72	4,23	5,0	5,91	23,58			
31.03	1,90	470,75	470,63	0,13	0,00	474,75	473,88	0,88	41,85	37,79	4,06	5,0	5,92	23,41			
01.04	1,70	485,25	485,13	0,13	0,00	489,13	488,25	0,88	40,7	37,17	3,53	5,0	5,91	24,0			
02.04	1,65	488,50	488,38	0,13	0,00	492,25	491,75	0,50	40,71	37,32	3,39	5,0	5,91	24,0			
03.04	1,84	483,25	483,38	0,00	0,13	487,38	486,75	0,63	41,72	37,89	3,83	5,0	5,92	24,0			
04.04	2,79	470,63	470,75	0,00	0,13	476,00	474,75	1,25	48,43	42,47	5,96	5,0	5,91	24,0			
05.04	3,53	474,00	473,63	0,38	0,00	480,63	478,63	2,00	54,31	46,84	7,47	5,0	5,9	24,0			
06.04	2,90	484,75	484,50	0,25	0,00	490,50	488,88	1,63	49,45	43,43	6,02	5,0	5,91	23,97			
07.04	2,28	473,38	473,38	0,00	0,00	478,00	477,00	1,00	44,72	39,87	4,85	5,0	5,9	23,52			
08.04	1,83	481,63	481,75	0,00	0,13	485,38	484,88	0,50	41,0	37,17	3,83	5,0	5,9	24,0			
09.04	1,68	490,00	490,38	0,00	0,38	494,00	493,75	0,25	40,69	37,24	3,45	5,0	5,91	24,0			
10.04	1,59	494,25	494,63	0,00	0,38	498,25	497,88	0,38	40,7	37,46	3,24	5,0	5,91	24,0			
11.04	1,56	494,50	495,00	0,00	0,50	498,38	498,25	0,13	40,69	37,51	3,18	5,0	5,91	24,0			
12.04	1,72	479,75	480,13	0,00	0,38	483,75	483,38	0,38	40,97	37,35	3,62	5,0	5,92	24,0			
13.04	1,74	480,50	480,88	0,00	0,38	484,25	484,13	0,13	41,0	37,36	3,64	5,0	5,92	23,8			
14.04	1,73	485,00	485,50	0,00	0,50	488,88	488,63	0,25	40,69	37,11	3,58	5,0	5,91	24,0			
15.04	1,98	468,50	469,00	0,00	0,50	472,50	472,25	0,25	42,15	37,91	4,24	5,0	5,9	23,7			

16.04	1,94	472,13	472,50	0,00	0,38	476,25	475,88	0,38	42,27	38,13	4,14	5,0	5,9	23,44	
17.04	1,81	466,38	466,88	0,00	0,50	470,13	469,88	0,25	40,76	36,85	3,91	5,0	5,9	24,0	
18.04	2,24	475,50	475,88	0,00	0,38	479,88	479,38	0,50	43,79	39,04	4,75	5,0	5,9	24,0	
Итого:	69,04	14267,13	14264,50	7,25	4,63	14407,13	14407,13	0,00	32,13	44,92	40,05	4,87	5,00	5,86	716,37

Показания интеграторов счётчика:


Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
19.03.2024	24:00	7669,09	1122895,50	1122372,13	78634,48
18.04.2024	24:00	7738,13	1137162,63	1136636,63	79350,84
ИТОГО:		69,04	14267,13	14264,50	716,37

Классификация ошибок:  
 Д - отключение по t1-t2<min  
 Г - отключение по Gmin, Gmax  
 Е - функциональный отказ  
 У - отключение питания

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Тд<min	+	Тг<min	+	Тг>max	+	Тд.о.
720,00	=	716,37	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчёт: Q = 69,391, Гкал

Представитель	Тепло(водо)снабжающей организации	Представитель	Тепло(водо)снабжающей организации
абонента	организации		



*Q = 69,391 Гкал*