

Организация:	ООО УК "Паритет"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	МКТС	Номер прибора:	11248
Адрес дома:	ул Подольская 111,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с 19.04.2024 по 18.05.2024

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, Т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
19.04	2,23	486,88	487,25	0,00	0,38	491,38	490,88	0,50	43,81	39,2	4,61	5,0	5,9	24,0	
20.04	2,29	487,38	487,75	0,00	0,38	492,00	491,38	0,63	44,56	39,83	4,73	5,0	5,9	24,0	
21.04	1,95	501,00	501,38	0,00	0,38	505,38	505,00	0,38	42,0	38,08	3,92	5,0	5,89	24,0	
22.04	1,81	485,25	485,75	0,00	0,50	489,00	488,88	0,13	40,82	37,07	3,75	5,0	5,91	24,0	
23.04	1,94	482,13	482,63	0,00	0,50	486,25	485,75	0,50	41,64	37,59	4,05	5,0	5,91	24,0	
24.04	2,07	480,88	481,25	0,00	0,38	485,25	484,75	0,50	43,01	38,67	4,34	5,0	5,9	24,0	
25.04	0,66	179,13	179,13	0,00	0,00	180,50	180,38	0,13	40,7	36,98	3,72	5,0	3,1	24,0	
26.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,07	23,64	-0,57	5,0	0,87	24,0	
27.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,28	22,91	-0,63	5,0	1,03	24,0	
28.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,28	21,93	-0,65	5,0	1,06	24,0	
29.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12	21,78	-0,66	5,0	1,08	24,0	
30.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04	21,73	-0,69	5,0	1,1	24,0	
01.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,2	21,89	-0,69	5,0	1,12	24,0	
02.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,79	21,48	-0,69	5,0	1,1	24,0	
03.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84	20,54	-0,7	5,0	1,08	24,0	
04.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,99	19,7	-0,71	5,0	1,07	24,0	
05.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,07	19,81	-0,74	5,0	1,09	24,0	
06.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	19,54	-0,72	5,0	1,07	24,0	
07.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,3	19,02	-0,72	5,0	1,06	24,0	
08.05	1,99	325,88	325,00	0,88	0,00	330,25	328,50	1,75	53,5	47,36	6,14	5,0	3,07	23,95	
09.05	3,76	795,38	794,13	1,25	0,00	805,63	802,50	3,13	51,84	47,08	4,76	5,0	6,04	23,92	
10.05	2,52	757,50	757,63	0,00	0,13	764,75	763,75	1,00	44,28	40,92	3,36	5,0	6,05	23,32	
11.05	2,35	746,25	746,38	0,00	0,13	752,75	752,00	0,75	42,81	39,63	3,18	5,0	6,02	23,13	
12.05	3,02	735,50	735,25	0,25	0,00	743,75	742,13	1,63	48,16	44,03	4,13	5,0	5,99	24,0	
13.05	2,55	681,50	681,63	0,00	0,13	688,13	687,13	1,00	44,87	41,1	3,77	5,0	6,02	23,71	
14.05	2,43	658,50	658,63	0,00	0,13	664,88	663,88	1,00	44,56	40,83	3,73	5,0	6,02	22,91	
15.05	2,20	717,63	717,50	0,13	0,00	724,00	723,13	0,88	42,88	39,78	3,1	5,0	6,01	23,3	
16.05	0,68	258,75	258,75	0,00	0,00	260,88	260,50	0,38	41,04	38,39	2,65	5,0	3,02	23,72	
17.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16	22,77	-0,61	5,0	1,71	24,0	
18.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71	22,36	-0,65	5,0	1,88	24,0	
Итого:	34,47	8779,50	8780,00	2,50	3,00	8864,75	8864,75	0,00	44,74	40,79	3,96	5,00	5,73	715,95	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
18.04.2024	24:00	7738,13	1137162,63	1136636,63	79350,84
18.05.2024	24:00	7772,60	1145942,13	1145416,63	80066,80
ИТОГО:		34,47	8779,50	8780,00	715,95

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	= Тнараб.	+ Тсб.пит.	+ Тф.отк.	+ Tdt<min	TG<mi	+ TG>max	Т.о.
720,00	= 715,95	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Досчёт: Q = 34,47 Гкал

Представитель

абонента

Представитель

тепло(водо)снабжающей

организации

