

00011 Паркет

Организация: ООО УК "Фрегат"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: МКТС

Номер прибора: 11248

Адрес дома: ул Подольская 111

Система: ГВС

Дата последующей проверки прибора:

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.11.2024 по 17.12.2024

Дата	Тепло, Гкал, Q	Объем, м3		Водоразбор, м3		Температура, гр.С				Давление, атм			Наработка, ч, Тр	Клас-сиф. ош.
		V1	V2	ГВ, V1-V2	ХВ, Vi	T1	T2	T1-T2	Tхв	P1	P2	Pхв		
18.11	1.726	90.688	73.313	17.375		64.4	53.1	11.3	10.0	6.5	6.8	5.0	24.00	
19.11	1.838	92.750	73.063	19.688		64.5	53.3	11.3	10.0	6.5	6.8	5.0	24.00	
20.11	1.835	92.563	72.875	19.688		64.5	53.3	11.2	10.0	6.5	6.8	5.0	24.00	
21.11	1.772	91.375	73.063	18.313		64.4	53.1	11.3	10.0	6.5	6.8	5.0	24.00	
22.11	1.823	92.250	72.938	19.313		64.5	53.2	11.3	10.0	6.5	6.8	5.0	23.99	D U
23.11	1.813	92.188	73.000	19.188		64.5	53.3	11.2	10.0	6.5	6.8	5.0	24.00	
24.11	1.901	94.313	73.188	21.125		64.5	53.4	11.1	10.0	6.5	6.8	5.0	24.00	
25.11	1.811	92.313	73.000	19.313		64.5	53.4	11.1	10.0	6.5	6.8	5.0	24.00	
26.11	1.836	92.563	73.000	19.563		64.5	53.2	11.3	10.0	6.5	6.8	5.0	23.98	D U
27.11	1.814	92.438	73.063	19.375		64.5	53.3	11.1	10.0	6.5	6.8	5.0	24.00	
28.11	1.781	91.563	73.063	18.500		64.5	53.2	11.3	10.0	6.5	6.8	5.0	24.00	
29.11	1.769	91.625	73.250	18.375		64.5	53.2	11.3	10.0	6.5	6.8	5.0	24.00	
30.11	1.772	91.688	73.313	18.375		64.5	53.2	11.3	10.0	6.5	6.8	5.0	24.00	
01.12	1.965	95.188	72.938	22.250		64.5	53.2	11.3	10.0	6.5	6.8	5.0	24.00	
02.12	1.798	92.000	73.313	18.688		64.5	53.4	11.1	10.0	6.5	6.8	5.0	23.99	D U
03.12	1.918	94.000	72.813	21.188		64.5	53.1	11.4	10.0	6.5	6.8	5.0	24.00	
04.12	1.800	91.875	73.063	18.813		64.5	53.2	11.3	10.0	6.5	6.8	5.0	24.00	
05.12	1.815	92.438	73.250	19.188		64.5	53.1	11.4	10.0	6.5	6.8	5.0	24.00	
06.12	1.874	93.375	73.063	20.313		64.5	53.2	11.3	10.0	6.5	6.8	5.0	24.00	
07.12	1.885	93.688	73.125	20.563		64.5	53.3	11.3	10.0	6.5	6.8	5.0	24.00	
08.12	2.022	96.625	73.063	23.563		64.5	53.3	11.2	10.0	6.5	6.8	5.0	24.00	
09.12	1.759	91.625	73.438	18.188		64.5	53.3	10.9	10.0	6.5	6.8	5.0	24.00	
10.12	1.905	94.000	72.688	21.313		64.5	53.5	11.0	10.0	6.5	6.8	5.0	24.00	
11.12	0.000	0.000	0.000	0.000		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	-
12.12	0.000	0.000	0.000	0.000		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	-
13.12	0.000	0.000	0.000	0.000		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	-
14.12	0.000	0.000	0.000	0.000		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	-
15.12	0.000	0.000	0.000	0.000		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	-
16.12	0.000	0.000	0.000	0.000		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	-
17.12	0.000	0.000	0.000	0.000		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	-
Итого	42.235	2133.125	1680.875	452.250		64.5	53.3	11.2	7.7	5.0	5.2	3.8	551.96	-

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Vi, м3	Тр, ч
17.11.2024	24:00	6277.530762	666736.563	603074.875		84293.99
10.12.2024	24:00	6319.766113	668869.688	604755.750		84845.95
Итого		42.235352	2133.125	1680.875		551.96

Классификация ошибок:
 U - отключение питания
 E - функциональный отказ
 D - отключение по T1-T2<min
 g - отключение по G<min
 G - отключение по G>max

V = 589,934 м³

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тdt<min + TG<min + TG>max
 720.00 = 551.96 + 0.02 + 0.00 + 0.02 + 0.00 + 0.00

Qтмс = 36,812 Гкал

Qпотр = Q + Qсб.пит + Qф.отк + Qdt<min + QG<min + QG>max
 = 42.24 + + + +

Представитель абонента



Представитель тепло(водо)снабжающей организации

