

| | | | |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------|
| Организация: | ООО УК "Паритет" | Номер абонента: | Котельная |
| Тип прибора: | МКТС | Номер прибора: | 11248 |
| Адрес дома: | ул Подольская 111, | Система: | ГВС |

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.04.2024 по 18.05.2024

| Дата | Тепло, Гкал Q | Масса, т | | Утечка, Т | | Подмес, Т | | Объём, м3 | | | Температура, С | | | Давл. ат | | Наработка Тр, час | Клас-сифик. ошибок |
|--------|------------------|----------|---------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|----------------|------|------|----------|--|----------------------|-----------------------|
| | | M1 | M2 | M1-M2 | M2-M1 | V1 | V2 | V1-V2 | T1 | T2 | T1-T2 | P1 | P2 | | | | |
| 19.04 | 1,81 | 90,50 | 71,19 | 19,31 | 0,00 | 92,19 | 72,19 | 20,00 | 64,48 | 53,79 | 10,69 | 6,5 | 6,79 | 24,0 | | | |
| 20.04 | 1,69 | 88,81 | 71,81 | 17,00 | 0,00 | 90,56 | 72,81 | 17,75 | 64,41 | 53,71 | 10,7 | 6,5 | 6,79 | 24,0 | | | |
| 21.04 | 1,98 | 94,31 | 71,25 | 23,06 | 0,00 | 96,13 | 72,19 | 23,94 | 64,17 | 53,83 | 10,34 | 6,48 | 6,76 | 24,0 | | | |
| 22.04 | 1,65 | 88,06 | 71,88 | 16,19 | 0,00 | 89,75 | 72,81 | 16,94 | 64,42 | 53,78 | 10,64 | 6,51 | 6,8 | 24,0 | | | |
| 23.04 | 1,73 | 89,56 | 71,56 | 18,00 | 0,00 | 91,25 | 72,56 | 18,69 | 64,35 | 53,75 | 10,6 | 6,5 | 6,79 | 24,0 | | | |
| 24.04 | 1,66 | 88,25 | 71,81 | 16,44 | 0,00 | 90,00 | 72,81 | 17,19 | 64,39 | 53,73 | 10,66 | 6,51 | 6,8 | 23,99 | | | |
| 25.04 | 1,64 | 87,88 | 71,81 | 16,06 | 0,00 | 89,56 | 72,81 | 16,75 | 64,5 | 53,83 | 10,67 | 6,51 | 6,8 | 23,98 | | | |
| 26.04 | 1,62 | 87,38 | 71,56 | 15,81 | 0,00 | 89,06 | 72,50 | 16,56 | 64,46 | 53,8 | 10,66 | 6,52 | 6,81 | 23,96 | | | |
| 27.04 | 1,89 | 92,31 | 71,38 | 20,94 | 0,00 | 94,06 | 72,38 | 21,69 | 64,48 | 53,93 | 10,55 | 6,5 | 6,78 | 24,0 | | | |
| 28.04 | 1,68 | 88,38 | 71,63 | 16,75 | 0,00 | 90,13 | 72,63 | 17,50 | 64,44 | 53,66 | 10,78 | 6,51 | 6,8 | 24,0 | | | |
| 29.04 | 1,98 | 93,44 | 71,13 | 22,31 | 0,00 | 95,19 | 72,06 | 23,13 | 64,45 | 53,64 | 10,81 | 6,5 | 6,78 | 23,99 | | | |
| 30.04 | 1,74 | 89,19 | 71,44 | 17,75 | 0,00 | 90,88 | 72,44 | 18,44 | 64,45 | 53,62 | 10,83 | 6,51 | 6,8 | 23,99 | | | |
| 01.05 | 1,75 | 89,88 | 71,81 | 18,06 | 0,00 | 91,63 | 72,75 | 18,88 | 64,38 | 53,74 | 10,64 | 6,5 | 6,79 | 24,0 | | | |
| 02.05 | 1,79 | 90,13 | 71,31 | 18,81 | 0,00 | 91,88 | 72,25 | 19,63 | 64,38 | 53,64 | 10,74 | 6,5 | 6,79 | 24,0 | | | |
| 03.05 | 1,73 | 89,06 | 71,75 | 17,31 | 0,00 | 90,81 | 72,75 | 18,06 | 64,43 | 53,51 | 10,92 | 6,5 | 6,79 | 24,0 | | | |
| 04.05 | 1,77 | 89,69 | 71,56 | 18,13 | 0,00 | 91,38 | 72,56 | 18,81 | 64,43 | 53,46 | 10,97 | 6,5 | 6,79 | 24,0 | | | |
| 05.05 | 1,81 | 90,19 | 71,44 | 18,75 | 0,00 | 91,94 | 72,38 | 19,56 | 64,39 | 53,39 | 11,0 | 6,5 | 6,79 | 24,0 | | | |
| 06.05 | 1,69 | 87,88 | 71,50 | 16,38 | 0,00 | 89,56 | 72,44 | 17,13 | 64,38 | 53,09 | 11,29 | 6,23 | 6,53 | 24,0 | | | |
| 07.05 | 1,81 | 89,25 | 70,81 | 18,44 | 0,00 | 90,94 | 71,75 | 19,19 | 64,31 | 52,84 | 11,47 | 6,49 | 6,78 | 23,73 | | | |
| 08.05 | 1,74 | 88,81 | 71,88 | 16,94 | 0,00 | 90,50 | 72,81 | 17,69 | 64,15 | 52,61 | 11,54 | 6,5 | 6,79 | 24,0 | | | |
| 09.05 | 1,73 | 89,13 | 72,25 | 16,88 | 0,00 | 90,81 | 73,25 | 17,56 | 64,2 | 52,88 | 11,32 | 6,49 | 6,78 | 24,0 | | | |
| 10.05 | 1,77 | 89,56 | 71,56 | 18,00 | 0,00 | 91,31 | 72,50 | 18,81 | 64,35 | 53,25 | 11,1 | 6,5 | 6,8 | 24,0 | | | |
| 11.05 | 1,72 | 88,69 | 71,50 | 17,19 | 0,00 | 90,38 | 72,44 | 17,94 | 64,35 | 53,39 | 10,96 | 6,5 | 6,8 | 23,99 | | | |
| 12.05 | 1,92 | 93,25 | 71,38 | 21,88 | 0,00 | 95,06 | 72,31 | 22,75 | 63,92 | 53,52 | 10,4 | 6,48 | 6,76 | 24,0 | | | |
| 13.05 | 1,70 | 88,75 | 71,75 | 17,00 | 0,00 | 90,44 | 72,75 | 17,69 | 64,31 | 53,42 | 10,89 | 6,5 | 6,8 | 24,0 | | | |
| 14.05 | 1,69 | 88,38 | 71,50 | 16,88 | 0,00 | 90,06 | 72,50 | 17,56 | 64,44 | 53,56 | 10,88 | 6,51 | 6,8 | 24,0 | | | |
| 15.05 | 1,66 | 88,25 | 72,06 | 16,19 | 0,00 | 89,94 | 73,00 | 16,94 | 64,5 | 53,72 | 10,78 | 6,5 | 6,8 | 23,99 | | | |
| 16.05 | 1,64 | 88,13 | 72,06 | 16,06 | 0,00 | 89,81 | 73,06 | 16,75 | 64,41 | 53,74 | 10,67 | 6,51 | 6,8 | 23,99 | | | |
| 17.05 | 1,67 | 88,56 | 71,81 | 16,75 | 0,00 | 90,25 | 72,81 | 17,44 | 64,43 | 53,78 | 10,65 | 6,52 | 6,81 | 23,99 | | | |
| 18.05 | 1,68 | 88,25 | 71,38 | 16,88 | 0,00 | 90,00 | 72,31 | 17,69 | 64,44 | 53,74 | 10,7 | 6,52 | 6,81 | 24,0 | | | |
| Итого: | 52,35 | 2683,88 | 2147,75 | 536,13 | 0,00 | 2735,44 | 0,00 | 558,63 | 64,37 | 53,54 | 10,83 | 6,49 | 6,78 | 719,62 | | | |

Показания интеграторов счётчика:

| Дата | Время | Q, Гкал | M1, т | M2, т | Тр, ч |
|------------|-------|---------|-----------|-----------|----------|
| 18.04.2024 | 24:00 | 5935,20 | 636790,75 | 579387,38 | 79232,00 |
| 18.05.2024 | 24:00 | 5987,55 | 639474,63 | 581535,13 | 79951,62 |
| ИТОГО: | | 52,35 | 2683,88 | 2147,75 | 719,62 |

- Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

V = 558,924 м³

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|---|----------|---|---------|---|---------|---|-------|---|--------|---|-------|
| Тотч. | = | Тнараб. | + | Тсб.пит. | + | Тф.отк. | + | Tdt<min | + | TG<mi | + | TG>max | + | Тд.о. |
| 720,00 | = | 719,62 | + | 0,0 | + | 0,0 | + | 0,0 | + | 0,0 | + | 0,0 | + | 0,0 |

Q = 34,876 Гкал

Досчёт: Q = 34,876 Гкал

Представитель
абонента



Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации

