

Организация:	ООО "УК Паритет"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	МКТС	Номер прибора:	11248
Адрес дома:	ул Подольская 111,	Система:	ГВС

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.08.2023 по 18.09.2023

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
19.08	1,48	63,00	46,88	16,13	0,00	64,25	47,50	16,75	64,27	51,36	12,91	6,85	7,19	24,0	
20.08	1,64	65,69	46,38	19,31	0,00	66,88	46,94	19,94	64,3	51,55	12,75	6,85	7,18	24,0	
21.08	1,56	64,13	46,88	17,25	0,00	65,38	47,44	17,94	64,27	51,03	13,24	6,84	7,18	24,0	
22.08	1,55	63,81	46,56	17,25	0,00	65,06	47,13	17,94	64,11	50,9	13,21	6,84	7,18	23,81	
23.08	1,46	61,50	45,63	15,88	0,00	62,89	46,19	16,50	64,21	50,94	13,27	6,84	7,18	24,0	
24.08	1,67	65,00	45,75	19,25	0,00	66,19	46,31	19,88	64,26	50,63	13,63	6,84	7,18	24,0	
25.08	1,59	63,88	46,25	17,63	0,00	65,13	46,81	18,31	64,24	50,45	13,79	6,84	7,18	24,0	
26.08	1,64	64,44	45,94	18,50	0,00	65,69	46,50	19,19	64,24	50,39	13,85	6,83	7,17	24,0	
27.08	1,67	65,50	46,38	19,13	0,00	66,75	46,94	19,81	64,28	50,68	13,6	6,83	7,16	24,0	
28.08	1,62	64,06	46,13	17,94	0,00	65,25	46,69	18,56	64,25	50,2	14,05	6,84	7,18	24,0	
29.08	1,70	65,69	46,00	19,69	0,00	66,94	46,56	20,38	64,27	50,42	13,85	6,83	7,16	23,87	
30.08	1,51	63,13	46,88	16,25	0,00	64,31	47,38	16,94	63,88	50,26	13,62	6,83	7,17	24,0	
31.08	1,66	65,88	46,63	19,25	0,00	67,13	47,19	19,94	63,85	50,32	13,53	6,84	7,17	24,0	
01.09	1,53	63,00	46,69	16,31	0,00	64,25	47,25	17,00	64,25	50,46	13,79	6,85	7,19	24,0	
02.09	1,61	64,56	46,38	18,19	0,00	65,75	47,00	18,75	64,25	50,79	13,46	6,84	7,18	23,99	
03.09	1,56	64,25	46,88	17,38	0,00	65,50	47,44	18,06	64,26	50,98	13,28	6,84	7,17	24,0	
04.09	1,57	63,88	46,81	17,06	0,00	65,13	47,31	17,81	64,25	50,55	13,7	6,84	7,18	24,0	
05.09	1,42	59,44	43,13	16,31	0,00	60,50	43,69	16,81	62,91	49,83	13,08	6,83	7,17	22,23	
06.09	1,57	64,06	47,00	17,06	0,00	65,25	47,56	17,69	64,25	50,42	13,83	6,83	7,17	24,0	
07.09	1,78	67,44	46,56	20,88	0,00	68,75	47,13	21,63	64,26	50,41	13,85	6,82	7,16	24,0	
08.09	1,88	65,56	46,56	19,00	0,00	66,81	47,13	19,69	64,22	50,24	13,98	6,83	7,17	24,0	
09.09	1,77	67,06	46,63	20,44	0,00	68,31	47,19	21,13	64,25	50,12	14,13	6,82	7,16	24,0	
10.09	1,78	67,69	47,00	20,69	0,00	69,06	47,56	21,50	64,26	50,31	13,95	6,82	7,15	24,0	
11.09	1,72	66,56	46,88	19,69	0,00	67,75	47,44	20,31	64,26	50,18	14,08	6,82	7,16	24,0	
12.09	1,76	66,94	46,63	20,31	0,00	68,31	47,13	21,19	64,25	50,09	14,16	6,83	7,17	24,0	
13.09	1,68	65,69	46,81	18,88	0,00	66,88	47,44	19,44	64,24	50,07	14,17	6,83	7,17	24,0	
14.09	1,80	67,81	46,75	21,06	0,00	69,13	47,25	21,88	64,24	50,19	14,05	6,82	7,16	24,0	
15.09	1,65	65,06	46,63	18,44	0,00	66,31	47,25	19,06	64,23	50,24	13,99	6,83	7,17	24,0	
16.09	1,59	64,63	47,19	17,44	0,00	65,88	47,69	18,19	64,24	50,47	13,77	6,82	7,16	24,0	
17.09	1,81	68,44	47,13	21,31	0,00	69,69	47,75	21,94	64,26	50,33	13,93	6,81	7,14	24,0	
18.09	1,65	65,38	47,25	18,13	0,00	66,69	47,75	18,94	64,24	50,15	14,09	6,82	7,16	24,0	
Итого:	50,68	2013,13	1441,13	572,00	0,00	2051,56	0,00	593,06	64,18	50,48	13,70	6,83	7,17	741,9	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
18.08.2023	24:00	5526,61	619160,38	566209,50	73385,23
18.09.2023	24:00	5577,30	621173,50	567650,63	74127,13
ИТОГО:		50,68	2013,13	1441,13	741,90

Классификация ошибок:  
D - отключение по t1-t2<min  
G - отключение по Gmin, Gmax  
E - функциональный отказ  
U - отключение питания

Тотч.	= Тнараб.	+ Тсб.пит.	+ Тф.отк.	+ Tdt<min	TG<min	+ TG>max	+ Тд.о.
744,00	= 741,9	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Досчёт: Q = 50,828 Гкал



Представитель  
тепло(водо)снабжающей  
организации



V = 594,759 м³  
Qтвс = 37,112 Гкал