

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**за период с 23.12.2023 по 21.01.2024Потребитель: ООО "УК Паритет"Адрес объекта: ул. Подольская 113Теплосчетчик МКТС: № 013477-2Версия МКТС: 2.54Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-h2)$ 

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
23.12.23	2.913	332.94	332.31	0.62	52.2	43.3	8.9	-0.1	4.7	24.00	0.00	
24.12.23	3.094	330.88	330.38	0.51	53.8	44.4	9.5	-0.1	4.7	24.00	0.00	
25.12.23	3.374	323.88	323.38	0.48	56.2	45.7	10.5	-0.1	4.7	24.00	0.00	
26.12.23	3.264	323.81	323.38	0.45	55.5	45.3	10.2	-0.1	4.8	24.00	0.00	
27.12.23	3.334	322.88	322.50	0.39	56.1	45.7	10.4	-0.1	4.7	24.00	0.00	
28.12.23	3.571	322.44	322.13	0.29	58.1	47.0	11.2	-0.1	4.7	24.00	0.00	
29.12.23	3.205	322.69	322.56	0.14	55.2	45.1	10.0	-0.1	4.7	24.00	0.00	
30.12.23	2.693	330.75	330.63	0.17	50.1	41.9	8.3	-0.1	4.6	24.00	0.00	
31.12.23	3.910	344.50	343.88	0.59	59.9	48.4	11.5	-0.1	4.6	24.00	0.00	
01.01.24	5.335	338.31	337.25	1.04	72.1	56.3	15.9	-0.1	4.7	24.00	0.00	
02.01.24	6.144	327.50	326.50	1.05	78.5	59.6	18.8	-0.0	4.7	24.00	0.00	
03.01.24	6.155	314.94	314.13	0.80	78.7	59.0	19.6	-0.0	4.7	24.00	0.00	
04.01.24	6.328	314.50	313.75	0.77	79.0	58.8	20.2	-0.0	4.8	24.00	0.00	
05.01.24	6.283	315.94	315.13	0.75	77.7	57.8	20.0	-0.0	4.7	24.00	0.00	
06.01.24	6.077	329.44	328.69	0.77	75.8	57.3	18.5	-0.0	4.7	24.00	0.00	
07.01.24	6.509	323.31	322.38	0.93	79.3	59.1	20.2	-0.0	4.8	24.00	0.00	
08.01.24	6.345	316.19	315.25	0.94	78.5	58.4	20.1	-0.0	4.8	24.00	0.00	
09.01.24	5.441	330.94	330.06	0.88	71.8	55.3	16.5	-0.0	4.7	24.00	0.00	
10.01.24	5.270	340.75	339.94	0.84	70.2	54.6	15.6	-0.1	4.7	24.00	0.00	
11.01.24	4.997	344.81	344.00	0.80	68.8	54.2	14.6	-0.1	4.7	24.00	0.00	
12.01.24	5.894	331.69	330.81	0.83	76.4	58.5	17.9	-0.0	4.8	24.00	0.00	
13.01.24	6.761	327.13	326.19	0.97	83.1	62.4	20.7	-0.0	4.7	24.00	0.00	
14.01.24	6.396	333.56	332.19	1.33	81.0	61.8	19.3	-0.0	4.7	24.00	0.00	
15.01.24	4.879	348.19	346.94	1.24	68.4	54.3	14.1	-0.1	4.7	24.00	0.00	
16.01.24	4.637	351.56	350.31	1.23	66.7	53.4	13.3	-0.1	4.8	24.00	0.00	
17.01.24	5.286	335.44	334.13	1.37	72.2	56.4	15.8	-0.0	4.7	24.00	0.00	
18.01.24	5.519	336.88	335.44	1.47	74.2	57.7	16.5	-0.0	4.7	24.00	0.00	
19.01.24	4.527	344.06	342.56	1.44	66.7	53.5	13.3	-0.1	5.0	24.00	0.00	
20.01.24	4.500	334.63	333.31	1.33	65.5	52.0	13.6	-0.1	5.0	24.00	0.00	
21.01.24	4.984	332.88	331.44	1.41	69.9	54.8	15.1	-0.0	5.0	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>147.622</b>	<b>9927.38</b>	<b>9901.50</b>	<b>25.84</b>	<b>68.3</b>	<b>53.4</b>	<b>15.0</b>	<b>-0.1</b>	<b>4.7</b>	<b>720.00</b>	<b>0.00</b>	

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
21.01.24 24:00	5669.762	702780.50	700779.44	71013.23
22.12.23 24:00	5522.140	692853.13	690877.94	70293.23
<b>Итого:</b>	<b>147.622</b>	<b>9927.38</b>	<b>9901.50</b>	<b>720.00</b>

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 720.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл)    Неисправн.(Не)    Gv<min(ДГ)    Gv>max(ДГ)    dt<min(Dt)

Представитель  
потребителя:Представитель  
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36