

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

12.12.24 23:27

за период с 18.11.2024 по 11.12.2024

Потребитель: ООО "УК Паритет" *по 17.12.24*
 Адрес объекта: ул. Подольская 113
 Теплосчетчик МКТС: № 013477-2 Версия МКТС: 2.54
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.11.24	2.549	358.06	358.56	-0.49	48.9	41.6	7.2	-0.1	4.6	24.00	0.00	
19.11.24	2.604	356.69	357.06	-0.35	49.4	42.0	7.4	-0.1	4.7	24.00	0.00	
20.11.24	2.728	361.31	361.56	-0.27	50.5	42.8	7.7	-0.1	4.7	24.00	0.00	
21.11.24	2.155	364.06	364.19	-0.19	44.8	38.8	6.0	-0.1	4.7	24.00	0.00	
22.11.24	3.136	356.13	356.19	-0.00	54.1	45.2	8.9	-0.1	4.6	24.00	0.00	
23.11.24	3.051	355.69	355.69	0.02	53.7	45.0	8.7	-0.1	4.6	24.00	0.00	
24.11.24	3.620	357.69	357.56	0.05	58.1	47.8	10.2	-0.1	4.7	24.00	0.00	
25.11.24	3.710	355.81	355.81	0.01	59.0	48.5	10.5	-0.1	4.8	24.00	0.00	
26.11.24	3.950	357.06	356.94	0.16	61.0	49.8	11.2	-0.1	4.7	24.00	0.00	
27.11.24	3.803	357.38	356.94	0.41	60.4	49.7	10.7	-0.1	4.6	24.00	0.00	
28.11.24	3.364	360.06	359.56	0.51	56.4	46.9	9.5	-0.1	4.7	24.00	0.00	
29.11.24	2.957	365.00	364.38	0.63	52.9	44.7	8.2	-0.1	4.8	24.00	0.00	
30.11.24	2.988	365.56	364.75	0.77	52.9	44.6	8.3	-0.1	4.7	24.00	0.00	
01.12.24	3.033	365.56	364.75	0.87	52.9	44.5	8.4	-0.1	4.7	24.00	0.00	
02.12.24	3.245	359.88	358.94	0.96	54.4	45.3	9.1	-0.1	4.6	24.00	0.00	
03.12.24	3.232	359.69	358.69	0.99	54.3	45.2	9.1	-0.1	4.0	24.00	0.00	
04.12.24	3.536	354.06	352.94	1.12	56.8	46.7	10.1	-0.1	4.7	24.00	0.00	
05.12.24	4.354	357.44	356.25	1.19	63.4	51.2	12.3	-0.1	4.7	24.00	0.00	
06.12.24	4.314	357.63	356.69	0.92	64.1	51.9	12.2	-0.1	4.7	24.00	0.00	
07.12.24	3.909	358.69	357.75	0.94	60.7	49.7	11.0	-0.1	4.8	24.00	0.00	
08.12.24	3.875	357.25	356.06	1.22	60.1	49.2	11.0	-0.1	4.7	24.00	0.00	
09.12.24	3.327	353.06	352.00	1.06	55.5	46.0	9.5	-0.1	4.7	24.00	0.00	
10.12.24	3.607	353.75	352.63	1.12	58.2	47.9	10.3	-0.1	4.8	24.00	0.00	
11.12.24	3.776	352.31	351.19	1.09	59.7	48.9	10.8	-0.1	4.7	24.00	0.00	
Итого:	80.822	8599.81	8587.06	12.74	55.9	46.4	9.5	-0.1	4.7	576.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
11.12.24 24:00	6162.570	763234.06	761059.00	78811.54
17.11.24 24:00	6081.748	754634.25	752471.94	78235.54
Итого:	80.822	8599.81	8587.06	576.00

Отчетный период: 576.00 ч
 Время работы: 576.00 ч
 Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (DG) Gv>max(DG) dt<min (Dt)

Q = 101,028 ткал

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.36



-9,997