

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**

за период с 18.12.2024 по 17.01.2025

Потребитель: ООО "УК Паритет"  
 Адрес объекта: ул. Подольская 113  
 Теплосчетчик МКТС: № 013477-2 Версия МКТС: 2.54  
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.12.24	4.866	341.94	340.69	1.30	67.7	53.4	14.3	-0.1	4.6	24.00	0.00	Эл
19.12.24	4.969	340.19	339.13	1.03	70.1	55.4	14.7	-0.1	4.5	24.00	0.00	
20.12.24	3.015	347.50	346.81	0.64	53.7	44.9	8.8	-0.1	4.3	24.00	0.00	
21.12.24	3.112	346.19	345.63	0.62	54.1	45.0	9.1	-0.1	4.5	24.00	0.00	
22.12.24	3.481	344.13	343.50	0.60	57.5	47.3	10.2	-0.1	4.5	24.00	0.00	
23.12.24	3.348	343.56	342.94	0.62	56.8	47.0	9.8	-0.1	4.5	24.00	0.00	
24.12.24	2.857	346.56	345.94	0.64	52.3	43.9	8.3	-0.1	4.5	24.00	0.00	
25.12.24	3.236	346.25	345.56	0.73	55.3	45.8	9.4	-0.1	4.5	24.00	0.00	
26.12.24	3.129	345.75	344.94	0.79	54.6	45.5	9.2	-0.1	4.4	24.00	0.00	
27.12.24	2.992	346.56	345.69	0.83	53.4	44.7	8.7	-0.1	4.5	24.00	0.00	
28.12.24	2.983	335.81	335.00	0.84	54.1	45.1	9.0	-0.1	4.6	23.32	0.68	
29.12.24	3.095	346.31	345.44	0.88	54.2	45.2	9.0	-0.1	4.6	24.00	0.00	
30.12.24	3.162	346.25	345.31	0.90	54.8	45.5	9.2	-0.1	4.5	24.00	0.00	
31.12.24	3.112	346.25	345.38	0.90	54.2	45.1	9.1	-0.1	4.4	24.00	0.00	
01.01.25	3.340	346.94	346.06	0.93	56.4	46.7	9.7	-0.1	4.4	24.00	0.00	
02.01.25	2.829	346.63	345.69	0.91	51.7	43.4	8.3	-0.1	4.4	24.00	0.00	
03.01.25	3.411	346.50	345.56	0.91	56.3	46.3	10.0	-0.1	4.5	24.00	0.00	
04.01.25	3.878	346.75	345.81	0.98	60.9	49.6	11.3	-0.1	4.5	24.00	0.00	
05.01.25	3.994	346.44	345.38	1.02	61.6	49.9	11.6	-0.1	4.5	24.00	0.00	
06.01.25	4.009	346.94	345.81	1.10	61.7	50.0	11.7	-0.1	4.5	24.00	0.00	
07.01.25	3.376	348.06	346.88	1.21	56.7	46.9	9.8	-0.1	4.7	24.00	0.00	
08.01.25	2.702	347.19	346.00	1.18	50.4	42.5	7.9	-0.1	4.7	24.00	0.00	
09.01.25	3.138	345.50	344.31	1.22	54.2	45.0	9.2	-0.1	4.6	24.00	0.00	
10.01.25	2.954	345.25	344.31	0.89	53.0	44.3	8.7	-0.1	4.6	24.00	0.00	
11.01.25	2.639	349.06	347.94	1.16	49.6	42.0	7.7	-0.1	4.6	24.00	0.00	
12.01.25	3.529	341.44	340.13	1.27	57.6	47.2	10.5	-0.1	4.6	24.00	0.00	
13.01.25	3.478	340.13	338.75	1.35	57.5	47.2	10.3	-0.1	4.6	24.00	0.00	
14.01.25	3.975	340.88	339.44	1.50	61.8	50.0	11.8	-0.1	4.6	24.00	0.00	
15.01.25	3.185	341.69	339.94	1.70	54.9	45.5	9.4	-0.1	4.6	24.00	0.00	
16.01.25	3.307	341.94	340.69	1.34	56.0	46.2	9.8	-0.1	4.6	24.00	0.00	
17.01.25	2.907	347.00	345.94	1.07	52.3	43.8	8.5	-0.1	4.6	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>104.009</b>	<b>10691.56</b>	<b>10660.56</b>	<b>31.07</b>	<b>56.3</b>	<b>46.4</b>	<b>9.8</b>	<b>-0.1</b>	<b>4.5</b>	<b>743.32</b>	<b>0.68</b>	<b>Эл</b>

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.01.25 24:00	6290.274	775987.25	773774.31	79698.77
17.12.24 24:00	6186.265	765295.69	763113.75	78955.45
<b>Итого:</b>	<b>104.009</b>	<b>10691.56</b>	<b>10660.56</b>	<b>743.32</b>

Отчетный период: 744.00 ч  
 Время работы: 743.32 ч  
 Суммарное время отказа: 0.68 ч = 0.68 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00  
 Откл.эл-пит.(Эл)    Неисправн.(Не)    Gv<min (Г)    Gv>max(ДГ)    Gv<min (Дт)

Представитель потребителя: \_\_\_\_\_

Представитель поставщика: \_\_\_\_\_

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

*Q = 104,104 ткал*