

на ГВС погже

19.11.24 15:19

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**

за период с 19.10.2024 по 17.11.2024

Потребитель: ООО "УК Паритет" *40*  
 Адрес объекта: ул. Подольская 113  
 Теплосчетчик МКТС: № 013477-2 Версия МКТС: 2.54  
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
19.10.24	2.383	363.13	363.56	-0.40	47.4	40.7	6.7	-0.1	4.7	24.00	0.00	
20.10.24	1.952	368.81	369.31	-0.50	43.6	38.2	5.4	-0.1	4.6	24.00	0.00	
21.10.24	1.899	369.13	369.69	-0.59	42.8	37.5	5.3	-0.1	4.6	24.00	0.00	
22.10.24	1.862	370.13	370.75	-0.64	43.1	38.0	5.1	-0.1	4.5	24.00	0.00	
23.10.24	1.652	371.13	371.75	-0.60	40.9	36.3	4.6	-0.1	4.5	24.00	0.00	
24.10.24	1.985	370.88	371.38	-0.53	44.1	38.7	5.5	-0.1	4.6	24.00	0.00	
25.10.24	2.235	366.06	366.69	-0.57	45.8	39.5	6.2	-0.1	4.5	24.00	0.00	
26.10.24	2.253	362.50	363.06	-0.58	46.6	40.3	6.3	-0.1	4.6	24.00	0.00	
27.10.24	1.840	360.38	361.06	-0.72	42.8	37.6	5.2	-0.1	4.6	24.00	0.00	
28.10.24	1.975	360.19	360.94	-0.71	43.9	38.3	5.6	-0.1	4.6	24.00	0.00	
29.10.24	2.163	363.50	364.19	-0.72	44.8	38.8	6.0	-0.1	4.3	24.00	0.00	
30.10.24	2.485	363.88	364.19	-0.31	48.5	41.6	6.9	-0.1	4.6	24.00	0.00	
31.10.24	2.726	363.81	364.19	-0.36	49.9	42.3	7.6	-0.1	4.4	24.00	0.00	
01.11.24	2.055	359.94	360.31	-0.39	45.1	39.3	5.8	-0.1	4.7	24.00	0.00	
02.11.24	2.946	361.31	361.81	-0.46	51.5	43.2	8.3	-0.1	4.6	24.00	0.00	
03.11.24	3.156	357.06	357.50	-0.52	54.1	45.2	9.0	-0.1	4.8	24.00	0.00	
04.11.24	3.558	361.69	362.25	-0.49	57.2	47.2	9.9	-0.1	4.7	24.00	0.00	
05.11.24	3.440	360.06	360.19	-0.19	57.0	47.3	9.7	-0.1	4.7	24.00	0.00	
06.11.24	3.068	359.38	359.69	-0.32	53.7	45.1	8.7	-0.1	4.7	24.00	0.00	
07.11.24	2.270	361.69	362.44	-0.74	46.6	40.2	6.4	-0.1	4.7	24.00	0.00	
08.11.24	2.466	360.75	361.56	-0.73	48.0	41.0	7.0	-0.1	4.7	24.00	0.00	
09.11.24	2.502	360.63	361.25	-0.71	48.6	41.6	7.0	-0.1	4.8	24.00	0.00	
10.11.24	2.513	361.44	362.19	-0.69	48.4	41.3	7.1	-0.1	4.8	24.00	0.00	
11.11.24	3.109	357.63	358.19	-0.60	53.9	45.1	8.8	-0.1	4.8	24.00	0.00	
12.11.24	3.055	357.50	358.13	-0.59	53.5	44.9	8.7	-0.1	4.8	24.00	0.00	
13.11.24	2.932	357.63	358.25	-0.61	52.4	44.1	8.3	-0.1	4.8	24.00	0.00	
14.11.24	3.059	357.56	358.13	-0.57	53.5	44.8	8.7	-0.1	4.7	24.00	0.00	
15.11.24	3.030	357.44	358.00	-0.58	53.3	44.7	8.6	-0.1	4.7	24.00	0.00	
16.11.24	2.691	357.63	358.19	-0.60	50.5	42.9	7.6	-0.1	4.6	24.00	0.00	
17.11.24	2.432	357.88	358.50	-0.59	47.9	41.0	6.9	-0.1	4.5	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>75.691</b>	<b>10860.69</b>	<b>10877.31</b>	<b>-16.61</b>	<b>48.6</b>	<b>41.5</b>	<b>7.1</b>	<b>-0.1</b>	<b>4.6</b>	<b>720.00</b>	<b>0.00</b>	

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.11.24 24:00	6081.748	754634.25	752471.94	78235.54
18.10.24 24:00	6006.056	743773.56	741594.63	77515.54
<b>Итого:</b>	<b>75.691</b>	<b>10860.69</b>	<b>10877.31</b>	<b>720.00</b>

Отчетный период: 720.00 ч  
 Время работы: 720.00 ч  
 Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00  
Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) G<min(DG) G>max(DG) dt<min(Dt)

Представитель  
 потребителя: \_\_\_\_\_

Представитель  
 поставщика: \_\_\_\_\_

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36



*4,49*