

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**  
за период с 19.02.2024 по 19.03.2024

20.03.24 22:02

Потребитель: ООО "УК Паритет"

Адрес объекта: ул. Подольская 113

Теплосчетчик МКТС: № 013477-2

Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-h2)$

Версия МКТС: 2.54

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
19.02.24	4.088	323.50	322.31	1.27	62.6	49.8	12.8	-0.1	5.0	24.00	0.00	
20.02.24	4.881	323.31	322.00	1.28	69.6	54.4	15.2	-0.1	4.9	24.00	0.00	
21.02.24	4.125	321.00	317.38	3.58	64.2	51.3	13.0	-0.1	4.9	24.00	0.00	
22.02.24	3.808	317.69	315.19	2.53	61.1	49.0	12.1	-0.1	4.9	24.00	0.00	
23.02.24	3.419	323.63	322.13	1.49	57.2	46.6	10.7	-0.1	4.9	24.00	0.00	
24.02.24	3.344	332.75	331.06	1.69	56.1	45.9	10.2	-0.1	4.9	24.00	0.00	
25.02.24	3.459	333.75	332.38	1.39	56.4	45.9	10.5	-0.1	5.0	24.00	0.00	
26.02.24	3.824	325.19	323.81	1.35	59.8	48.0	11.9	-0.1	5.0	24.00	0.00	
27.02.24	3.660	325.00	323.81	1.24	58.9	47.5	11.4	-0.1	4.9	24.00	0.00	
28.02.24	3.339	322.88	321.75	1.13	56.5	46.0	10.5	-0.1	4.9	24.00	0.00	
29.02.24	3.016	321.94	320.81	1.06	53.8	44.3	9.5	-0.1	4.9	24.00	0.00	
01.03.24	2.788	319.75	318.75	1.00	51.8	43.0	8.8	-0.1	4.9	24.00	0.00	
02.03.24	3.005	327.63	326.69	0.96	53.2	43.9	9.3	-0.1	4.9	24.00	0.00	
03.03.24	3.227	329.31	328.44	0.92	55.5	45.6	9.9	-0.1	4.9	24.00	0.00	
04.03.24	3.297	323.13	322.19	0.93	56.5	46.2	10.3	-0.1	4.9	24.00	0.00	
05.03.24	3.327	312.88	308.94	3.91	57.3	46.5	10.8	-0.1	4.7	24.00	0.00	
06.03.24	3.626	322.31	321.19	1.11	59.0	47.6	11.4	-0.1	4.7	24.00	0.00	
07.03.24	3.557	324.06	322.88	1.18	58.5	47.4	11.1	-0.1	4.9	24.00	0.00	
08.03.24	3.900	321.63	320.50	1.19	61.7	49.4	12.2	-0.1	5.0	24.00	0.00	
09.03.24	3.822	329.13	327.81	1.27	60.2	48.5	11.7	-0.1	4.9	24.00	0.00	
10.03.24	4.145	327.94	326.56	1.41	63.0	50.3	12.7	-0.1	4.8	24.00	0.00	
11.03.24	3.802	321.00	319.56	1.39	61.0	49.0	12.0	-0.1	4.9	24.00	0.00	
12.03.24	3.162	322.56	321.31	1.25	54.9	44.9	9.9	-0.1	4.9	24.00	0.00	
13.03.24	3.443	325.00	323.69	1.28	57.4	46.7	10.7	-0.1	4.9	24.00	0.00	
14.03.24	3.296	324.19	323.00	1.25	56.2	45.9	10.3	-0.1	4.9	24.00	0.00	
15.03.24	2.819	320.50	319.25	1.20	52.3	43.4	8.9	-0.1	4.9	24.00	0.00	
16.03.24	2.474	326.25	325.06	1.17	48.6	40.9	7.7	-0.1	4.9	24.00	0.00	
17.03.24	2.864	329.19	328.00	1.23	52.4	43.6	8.8	-0.1	4.9	24.00	0.00	
18.03.24	2.681	320.81	319.63	1.18	51.0	42.6	8.5	-0.1	4.9	24.00	0.00	
19.03.24	2.697	321.19	320.00	1.16	51.1	42.6	8.5	-0.1	4.9	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>102.892</b>	<b>9719.06</b>	<b>9676.06</b>	<b>43.01</b>	<b>57.3</b>	<b>46.6</b>	<b>10.7</b>	<b>-0.1</b>	<b>4.9</b>	<b>720.00</b>	<b>0.00</b>	

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
19.03.24 24:00	5891.033	721777.38	719696.69	72404.96
18.02.24 24:00	5788.141	712058.31	710020.63	71684.96
<b>Итого:</b>	<b>102.892</b>	<b>9719.06</b>	<b>9676.06</b>	<b>720.00</b>

Отчетный период: 720.00 ч

Время работы: 720.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч

0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00  
Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не)  $Gv < \min(DG)$   $Gv > \max(DG)$   $dt < \min(Dt)$

Представитель  
потребителя:

Представитель  
поставщика:



Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36