

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления
за период с 22.11.2023 по 11.12.2023

Потребитель: ООО "УК Паритет"Адрес объекта: ул. Подольская 113Теплосчетчик МКТС: № 013477-2Версия МКТС: 2.54Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.11.23	2.933	202.25	201.63	0.64	69.2	54.6	14.6	-0.1	4.9	14.22	9.78	Эл
23.11.23	4.962	345.44	344.31	1.09	69.4	55.0	14.5	-0.1	4.9	24.00	0.00	
24.11.23	4.047	339.31	338.25	1.01	63.0	50.9	12.0	-0.1	4.9	24.00	0.00	
25.11.23	3.463	343.00	342.13	0.95	57.1	46.9	10.2	-0.1	4.8	24.00	0.00	
26.11.23	3.896	346.63	345.63	0.96	60.2	48.9	11.4	-0.1	5.0	24.00	0.00	
27.11.23	3.524	341.69	340.69	0.97	57.5	47.1	10.4	-0.1	4.9	24.00	0.00	
28.11.23	4.063	336.88	335.88	1.01	61.9	49.7	12.2	-0.1	4.9	24.00	0.00	
29.11.23	4.073	342.94	341.94	1.03	62.2	50.2	12.0	-0.1	4.9	24.00	0.00	
30.11.23	3.668	336.75	335.75	0.98	58.5	47.5	11.0	-0.1	5.0	24.00	0.00	
01.12.23	3.787	335.56	334.50	1.05	59.8	48.4	11.4	-0.1	5.0	24.00	0.00	
02.12.23	3.854	342.50	341.50	0.99	60.2	48.8	11.4	-0.1	5.0	24.00	0.00	
03.12.23	4.347	345.69	344.69	1.03	64.2	51.5	12.7	-0.1	4.8	24.00	0.00	
04.12.23	4.506	335.63	334.63	1.01	65.8	52.2	13.5	-0.1	5.1	24.00	0.00	
05.12.23	4.329	333.19	332.19	1.01	64.6	51.5	13.1	-0.1	5.0	24.00	0.00	
06.12.23	4.509	334.00	332.94	1.02	65.8	52.1	13.6	-0.1	5.0	24.00	0.00	
07.12.23	5.142	336.56	335.56	1.03	70.5	55.1	15.4	-0.1	5.0	24.00	0.00	
08.12.23	5.632	336.19	335.13	1.08	74.8	58.0	16.8	-0.0	5.0	24.00	0.00	
09.12.23	5.816	341.19	340.13	1.08	76.2	59.0	17.1	-0.0	5.0	24.00	0.00	
10.12.23	5.139	339.38	338.38	0.98	71.2	55.9	15.2	-0.1	5.0	24.00	0.00	
11.12.23	4.560	331.69	330.81	0.86	66.3	52.5	13.9	-0.1	5.0	24.00	0.00	
Итого:	86.251	6646.44	6626.63	19.78	64.8	51.7	13.1	-0.1	4.9	470.22	9.78	Эл

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
11.12.23 24:00	5479.854	689232.13	687264.00	70029.24
21.11.23 24:00	5393.603	682585.69	680637.38	69559.02
Итого:	86.251	6646.44	6626.63	470.22

Отчетный период: 480.00 чВремя работы: 470.22 чСуммарное время отказа: 9.78 ч

по 22.12.23 г Q = 136,4691 Гкал

9.78 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
Откл.эл-пит.(Эл) Неисправ.(Не) Gv<min(ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min(Dt)

Представитель
потребителя: _____Представитель
поставщика: _____Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36