

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 19.09.2023 по 18.10.2023 *по 22.10.23*

Потребитель: ООО "УК Паритет"
 Адрес объекта: ул. Подольская 113
 Теплосчетчик МКТС: № 013477-2 Версия МКТС: 2.54
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

| Дата | Тепл.эн., Q, Гкал | Масса, т | | | Температура, °C | | | Давл., ати | | Время, час | | Отказы |
|---------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|-------------|-----------|
| | | M1 | M2 | M1-M2 | t1 | t2 | dt | P1 | P2 | работы | отказа | |
| 19.09.23 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.2 | 20.3 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 24.00 | 0.00 | |
| 20.09.23 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.4 | 20.5 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 24.00 | 0.00 | |
| 21.09.23 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.6 | 20.7 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 24.00 | 0.00 | |
| 22.09.23 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 20.9 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 24.00 | 0.00 | |
| 23.09.23 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 20.9 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 24.00 | 0.00 | |
| 24.09.23 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.9 | 21.0 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 24.00 | 0.00 | |
| 25.09.23 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.9 | 21.0 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 24.00 | 0.00 | |
| 26.09.23 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.8 | 20.9 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 24.00 | 0.00 | |
| 27.09.23 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.6 | 20.7 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 24.00 | 0.00 | |
| 28.09.23 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.5 | 20.7 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 24.00 | 0.00 | |
| 29.09.23 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.5 | 20.7 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 24.00 | 0.00 | |
| 30.09.23 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.6 | 20.7 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 24.00 | 0.00 | |
| 01.10.23 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.5 | 20.6 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 24.00 | 0.00 | |
| 02.10.23 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | 20.1 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 24.00 | 0.00 | |
| 03.10.23 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.7 | 19.9 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 04.10.23 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.5 | 19.7 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 05.10.23 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.4 | 19.5 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 06.10.23 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.0 | 19.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 07.10.23 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.8 | 17.9 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 24.00 | 0.00 | |
| 08.10.23 | 0.616 | 123.06 | 119.56 | 3.41 | 41.8 | 36.7 | 5.1 | -0.0 | 1.4 | 23.89 | 0.11 | Dt |
| 09.10.23 | 1.683 | 299.94 | 298.25 | 1.72 | 45.0 | 39.3 | 5.7 | -0.0 | 2.9 | 23.95 | 0.05 | Dt |
| 10.10.23 | 2.662 | 416.75 | 414.88 | 1.86 | 48.1 | 41.6 | 6.5 | -0.0 | 4.2 | 24.00 | 0.00 | |
| 11.10.23 | 2.617 | 430.19 | 428.25 | 1.95 | 48.7 | 42.5 | 6.2 | -0.0 | 3.3 | 24.00 | 0.00 | |
| 12.10.23 | 2.038 | 406.19 | 404.19 | 2.01 | 44.7 | 39.5 | 5.1 | -0.0 | 3.9 | 24.00 | 0.00 | |
| 13.10.23 | 2.361 | 411.75 | 410.38 | 1.40 | 46.8 | 41.0 | 5.8 | -0.1 | 4.1 | 24.00 | 0.00 | |
| 14.10.23 | 2.643 | 420.50 | 418.81 | 1.61 | 50.8 | 44.4 | 6.4 | -0.1 | 4.2 | 24.00 | 0.00 | |
| 15.10.23 | 2.305 | 420.94 | 419.25 | 1.76 | 47.5 | 42.0 | 5.6 | -0.1 | 4.2 | 24.00 | 0.00 | |
| 16.10.23 | 2.903 | 413.63 | 412.06 | 1.53 | 53.0 | 45.9 | 7.1 | -0.1 | 4.2 | 24.00 | 0.00 | |
| 17.10.23 | 3.536 | 405.63 | 403.69 | 1.95 | 58.8 | 50.0 | 8.8 | -0.1 | 4.2 | 24.00 | 0.00 | |
| 18.10.23 | 3.282 | 398.31 | 396.56 | 1.71 | 56.7 | 48.4 | 8.3 | -0.1 | 4.1 | 24.00 | 0.00 | |
| Итого: | 26.646 | 4146.88 | 4125.88 | 20.91 | 49.9 | 43.3 | 6.5 | -0.1 | 1.4 | 719.84 | 0.16 | Dt |

Показания МКТС (нарастающим итогом)

| Дата | Q, Гкал | M1, т | M2, т | Граб, ч |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 18.10.23 24:00 | 5389.326 | 681913.69 | 679967.25 | 69517.46 |
| 18.09.23 24:00 | 5362.680 | 677766.81 | 675841.38 | 68797.62 |
| Итого: | 26.646 | 4146.88 | 4125.88 | 719.84 |

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 719.84 ч

Суммарное время отказа: 0.16 ч + 0.00 ч + 0.00 ч + 0.00 ч + 0.00 ч + 0.16 ч
 Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min(DG) Gv>max(DG) dt<min(Dt)

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36*Q_общ = 36,335 Гкал**- 3,596*