

Организация ООО УК "Паритет" Адрес ул. Ворошилова д.117
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 369848
 дата последней поверки теплосчетчика _____

ворошилова ЛЛ/
 Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 369848

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Собр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Гп : 10 л/Мпп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 18.10.2022 по 16.11.2022

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибка
		М1	М2	М1-М2 Утечка	ВИ	М2-М1 подмес	t1	t2	t1-t2		
18.10.22	3.598	276.1602	273.9336	2.2266	0.00	-	68.99	55.97	13.03	0.00	24.00
19.10.22	3.631	275.3750	273.2617	2.1133	0.00	-	68.55	55.37	13.18	0.00	24.00
20.10.22	3.686	267.2852	263.3047	1.9805	0.00	-	68.22	54.43	13.79	0.00	24.00
21.10.22	3.698	269.7852	267.7891	1.9961	0.00	-	68.14	54.43	13.70	0.00	24.00
22.10.22	3.676	273.1289	271.1250	2.0039	0.00	-	68.41	54.95	13.46	0.00	24.00
23.10.22	3.652	272.7891	270.8164	1.9727	0.00	-	68.48	55.10	13.39	0.00	24.00
24.10.22	3.630	270.1289	268.1094	2.0195	0.00	-	68.49	55.06	13.43	0.00	24.00
25.10.22	3.669	265.2656	263.3164	1.9492	0.00	-	68.75	54.92	13.83	0.00	24.00
26.10.22	3.742	266.5391	264.5820	1.9570	0.00	-	69.11	55.07	14.04	0.00	24.00
27.10.22	3.734	268.0273	265.9961	2.0313	0.00	-	69.02	55.09	13.93	0.00	24.00
28.10.22	3.814	273.9805	271.9648	2.0156	0.00	-	69.06	55.14	13.92	0.00	24.00
29.10.22	3.718	277.7070	275.6094	2.0977	0.00	-	68.90	55.51	13.38	0.00	24.00
30.10.22	3.713	266.0625	264.1133	1.9492	0.00	-	68.52	54.57	13.95	0.00	24.00
31.10.22	3.786	262.8867	260.9102	1.9766	0.00	-	69.44	55.04	14.40	0.00	24.00
01.11.22	3.832	264.7461	262.9492	1.7969	0.00	-	69.73	55.25	14.47	0.00	24.00
02.11.22	3.819	263.7852	261.8125	1.9727	0.00	-	69.16	54.68	14.48	0.00	24.00
03.11.22	4.056	257.6836	255.7617	1.9219	0.00	-	70.37	54.63	15.74	0.00	24.00
04.11.22	4.108	261.2656	259.3828	1.8828	0.00	-	70.59	54.87	15.72	0.00	24.00
05.11.22	3.990	265.1602	263.2031	1.9570	0.00	-	69.72	54.67	15.05	0.00	24.00
06.11.22	3.949	263.1250	261.1836	1.9414	0.00	-	69.14	54.13	15.01	0.00	24.00
07.11.22	3.862	266.0352	263.7148	2.3203	0.00	-	69.33	54.81	14.52	0.00	24.00
08.11.22	3.879	271.7227	269.6484	2.0742	0.00	-	69.04	54.76	14.27	0.00	24.00
09.11.22	3.764	275.3320	273.2500	2.0820	0.00	-	68.83	55.16	13.67	0.00	24.00
10.11.22	3.711	272.8086	270.7539	2.0547	0.00	-	67.97	54.37	13.60	0.00	24.00
11.11.22	3.868	274.2227	272.1484	2.0742	0.00	-	69.17	55.06	14.10	0.00	24.00
12.11.22	3.847	276.1953	274.1094	2.0859	0.00	-	69.14	55.22	13.92	0.00	24.00
13.11.22	3.799	270.3789	268.3594	2.0195	0.00	-	69.57	55.52	14.05	0.00	24.00
14.11.22	3.768	249.4414	247.6172	1.8242	0.00	-	70.28	53.17	15.10	0.00	24.00
15.11.22	3.878	244.5898	242.8086	1.7813	0.00	-	71.19	55.34	15.85	0.00	24.00
16.11.22	4.070	241.1211	239.3711	1.7500	0.00	-	73.03	56.15	16.88	0.00	24.00
Итого	113.946	8002.7344	7942.9063	59.8282	0.00	0.0000	69.25	55.01	14.24	0.00	720.00
											0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время Q М1 М2 ВИ Тр
 Страница 1

16.11.22	24:00	770.833	56060.86	55745.61	0.00	4647.94
18.10.22	00:00	656.887	48058.13	47802.71	0.00	3927.94
Итого		✓ 113.946	8002.73	7942.91	0.00	720.00

Исчисленный период _____ 720.00_час. период норм. работы _____ 720.00_час.
 период отключения питания (U) _____ 0.000_час. период функц.отказа (E) _____ 0.000_час.
 период t1-t2 < min (D) _____ 0.000_час. период G<min (G) _____ 0.000_час.
 период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель _____ Представитель теплоснабжающей организации _____
 Бонента _____

