

Организация "ООО "Паритет"
 Адрес ул. Ворошилова д.117
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 369848

СПОД : 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Гобр. : 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Гп : 10 л/имп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
 с 23.10.2023 по 21.11.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. тн	Работы тр		
23.10.23	3.755	226.34	231.1504	224.43	227.2578	1.90	68.2	51.6	16.6	0.0	5.0	4.6	0.00	24.00		
24.10.23	3.659	211.96	216.3594	210.24	212.7539	1.72	67.4	50.1	17.3	0.0	4.9	4.6	0.00	24.00		
25.10.23	4.080	207.92	212.5078	206.68	209.1289	1.24	69.5	49.9	19.6	0.0	4.9	4.5	0.00	24.00		
26.10.23	4.319	215.34	220.1973	214.13	216.7051	1.21	70.4	50.4	20.1	0.0	4.9	4.6	0.00	24.00		
27.10.23	4.154	212.02	216.6934	210.74	213.2402	1.28	69.5	49.9	19.6	0.0	5.0	4.6	0.00	24.00		
28.10.23	3.980	216.39	221.0293	215.13	217.6934	1.26	68.5	50.1	18.4	0.0	5.1	4.8	0.00	24.00		
29.10.23	3.856	212.56	217.0957	211.36	213.8867	1.20	68.4	50.2	18.2	0.0	5.1	4.7	0.00	24.00		
30.10.23	3.947	231.16	236.0820	229.84	232.6855	1.32	68.2	51.1	17.1	0.0	5.2	4.8	0.00	24.00		
31.10.23	3.926	245.31	250.5586	243.79	246.9570	1.52	68.5	54.5	16.0	0.0	5.3	4.8	0.00	24.00		
01.11.23	3.995	250.99	256.6387	249.33	252.8066	1.65	70.4	54.5	15.9	0.0	5.3	4.9	0.00	24.00		
02.11.23	3.871	236.73	241.8066	235.37	238.4004	1.36	68.6	52.2	16.4	0.0	5.3	4.8	0.00	24.00		
03.11.23	3.856	230.40	235.1992	229.04	231.8457	1.36	67.5	50.8	16.7	0.0	5.2	4.8	0.00	24.00		
04.11.23	3.986	237.47	242.5000	236.10	239.0391	1.37	68.1	51.3	16.8	0.0	5.3	4.8	0.00	24.00		
05.11.23	3.889	246.45	251.8125	245.00	248.2656	1.45	69.1	53.3	15.8	0.0	5.3	4.9	0.00	24.00		
06.11.23	3.821	246.08	251.2930	244.61	247.8008	1.47	68.1	52.6	15.7	0.0	5.3	4.9	0.00	24.00		
07.11.23	3.853	244.96	250.1406	243.50	246.6328	1.45	67.9	52.2	15.7	0.0	5.3	4.9	0.00	24.00		
08.11.23	3.782	240.06	245.0273	238.62	241.6250	1.45	67.3	51.5	15.8	0.0	5.3	4.8	0.00	24.00		
09.11.23	3.711	234.80	239.7031	233.41	236.3672	1.39	67.5	51.7	15.8	0.0	5.2	4.8	0.00	24.00		
10.11.23	3.687	232.25	237.1016	230.92	233.8281	1.33	67.5	51.6	15.9	0.0	5.2	4.8	0.00	24.00		
11.11.23	3.732	233.11	238.0273	231.75	234.6875	1.36	67.9	51.9	16.0	0.0	5.2	4.8	0.00	24.00		
12.11.23	3.795	234.09	238.9961	232.73	235.6602	1.35	67.8	51.5	16.2	0.0	5.2	4.8	0.00	24.00		
13.11.23	3.851	232.21	237.1250	230.85	233.7383	1.36	68.0	51.4	16.6	0.0	5.2	4.8	0.00	24.00		
14.11.23	3.872	230.96	235.8008	229.60	232.4336	1.36	67.8	51.0	16.8	0.0	5.2	4.8	0.00	24.00		
15.11.23	3.967	230.82	235.7383	229.46	232.3047	1.36	68.3	51.1	17.2	0.0	5.2	4.8	0.00	24.00		
16.11.23	3.952	224.53	229.4141	223.18	225.9766	1.34	69.1	51.5	17.6	0.0	5.2	4.8	0.00	24.00		
17.11.23	4.242	214.20	219.3086	212.96	215.7461	1.24	72.5	52.7	19.8	0.0	5.1	4.8	0.00	24.00		
18.11.23	4.600	212.91	218.3945	211.64	214.5625	1.26	75.7	54.1	21.6	0.0	5.1	4.8	0.00	24.00		
19.11.23	4.590	212.38	217.8867	210.32	213.2422	2.06	75.8	54.2	21.6	0.0	5.1	4.8	0.00	24.00		
20.11.23	4.582	204.86	210.1719	203.67	206.4375	1.18	76.0	53.6	22.4	0.0	5.1	4.8	0.00	24.00		
21.11.23	4.423	192.17	197.0508	191.04	193.4883	1.13	75.1	52.0	23.0	0.0	5.0	4.8	0.00	24.00		
Итого	119.734	6801.42	6950.8105	6759.47	6845.1973	41.95	69.4	51.8	17.6	0.0	5.2	4.8	0.00	720.00	0.00	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
------	-------	---	----	----	----	----	----

-16,969

21.11.23 24:00	659.864	36451.68	36152.17	37291.33	36632.30	3995.23
23.10.23 00:00	540.130	29650.26	29392.70	30340.52	29787.10	3275.23
Итого	119.734	6801.42	6759.47	6950.81	6845.20	720.00

Отчетный период _____ 720.00_час. Период норм. работы _____ 720.00_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_час. Период G>min (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Q = 119,734 Гкал

