

Организация ООО "Паритет" _____ Номер договора _____
 Адрес ул. Ворошилова д.117 _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 _____ Номер теплосчетчика 369848
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 22.01.2024 по 18.02.2024

Дата	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2	Температура, °C				P1	P2	Время, час				
							t1	t2	t1-t2	txв							
Нераб.	Работы	Классиф	разбор				атм	атм	Tн	Tr	ошибок						
Гкал																	
22.01.24	6.151	384.45	395.0967	382.14	389.0698		2.31	78.7	62.7	16.0	0.0	5.4	5.1	0.00	24.00		
23.01.24	5.639	395.03	404.8604	392.67	399.2319		2.36	74.3	60.0	14.3	0.0	5.4	5.1	0.00	24.00		
24.01.24	5.238	412.98	422.3535	410.57	417.0205		2.40	70.7	58.0	12.7	0.0	5.4	5.1	0.00	24.00		
25.01.24	5.281	405.17	414.5771	402.59	409.0098		2.58	71.5	58.5	13.0	0.0	5.4	5.1	0.00	24.00		
26.01.24	5.212	407.38	416.8770	404.89	411.4336		2.49	71.7	58.9	12.8	0.0	5.5	5.2	0.00	24.00		
27.01.24	5.341	407.59	417.4834	405.13	411.9463		2.46	73.3	60.2	13.1	0.0	5.5	5.2	0.00	24.00		
28.01.24	5.365	404.09	413.7568	401.67	408.2676		2.42	72.7	59.4	13.3	0.0	5.4	5.2	0.00	24.00		
29.01.24	5.356	404.73	414.3730	402.32	408.9023		2.41	72.6	59.3	13.2	0.0	5.4	5.1	0.00	24.00		
30.01.24	5.078	424.71	434.3711	422.28	429.0762		2.44	70.8	58.8	12.0	0.0	5.5	5.2	0.00	24.00		
31.01.24	4.848	425.05	434.6592	422.58	429.4551		2.47	70.5	59.1	11.4	0.0	5.5	5.2	0.00	24.00		
01.02.24	4.846	426.91	436.1504	424.29	430.8496		2.63	68.9	57.5	11.4	0.0	5.5	5.2	0.00	24.00		
02.02.24	5.127	415.08	424.6250	412.47	419.1162		2.61	71.2	58.8	12.4	0.0	5.5	5.1	0.00	24.00		
03.02.24	5.127	424.15	434.0176	421.50	428.4453		2.65	71.6	59.6	12.1	0.0	5.5	5.2	0.00	24.00		
04.02.24	4.906	430.68	440.3438	427.99	434.9004		2.69	70.3	58.9	11.4	0.0	5.5	5.2	0.00	24.00		
05.02.24	5.003	415.07	424.7275	412.43	419.2363		2.64	71.6	59.6	12.1	0.0	5.5	5.1	0.00	24.00		
06.02.24	5.230	406.80	416.7305	404.19	411.0820		2.61	73.5	60.6	12.9	0.0	5.4	5.1	0.00	24.00		
07.02.24	5.648	399.46	409.9824	396.96	404.1084		2.50	76.6	62.4	14.1	0.0	5.4	5.1	0.00	24.00		
08.02.24	6.083	382.42	393.5977	379.96	387.3604		2.46	81.0	65.1	15.9	0.0	5.3	5.1	0.00	24.00		
09.02.24	6.145	375.57	386.4727	373.19	380.2891		2.39	80.6	64.3	16.3	0.0	5.3	5.1	0.00	24.00		
10.02.24	6.495	380.02	391.6953	377.57	385.1396		2.45	83.2	66.1	17.1	0.0	5.4	5.1	0.00	24.00		
11.02.24	5.649	400.68	411.0469	398.07	405.0918		2.61	75.8	61.7	14.1	0.0	5.4	5.2	0.00	24.00		
12.02.24	5.151	411.89	421.5039	409.25	415.9277		2.64	71.8	59.3	12.5	0.0	5.4	5.1	0.00	24.00		
13.02.24	5.427	398.86	409.0273	396.28	403.2441		2.58	75.1	61.5	13.6	0.0	4.9	4.6	0.00	24.00		
14.02.24	5.619	384.91	395.3789	382.41	389.4844		2.50	77.9	63.3	14.6	0.0	5.1	4.8	0.00	24.00		
15.02.24	6.104	389.12	400.2441	386.59	393.9590		2.53	80.0	64.3	15.7	0.0	5.4	5.1	0.00	24.00		
16.02.24	5.831	394.04	404.4785	391.41	398.3652		2.63	76.8	62.0	14.8	0.0	5.4	5.1	0.00	24.00		
17.02.24	5.194	409.18	418.8301	406.38	413.0664		2.80	72.2	59.5	12.7	0.0	5.5	5.2	0.00	24.00		
18.02.24	5.149	410.87	420.4629	408.19	414.8574		2.67	71.8	59.3	12.5	0.0	5.5	5.2	0.00	24.00		
Итого	152.240	11326.9	11607.7236	11255.9	11447.9365		70.94	74.0	60.6	13.4	0.0	5.4	5.1	0.00	672.00	0.00	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
18.02.24	24:00	290.162	18884.02	18767.09	19386.87	19096.13	1176.00
22.01.24	00:00	137.922	7557.11	7511.13	7779.15	7648.20	504.00
Итого		152.240	11326.91	11255.96	11607.72	11447.94	672.00

Отчетный период 672.00 час. Период норм. работы 672.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.

Период $t2-t1 < \min$ (D) 0.000 час. Период $G < \min$ (g) 0.000 час.

Период $G > \max$ (G) 0.000 час.

Представитель ПРАВЯЩАЯ КОМПАНИЯ Представитель теплоснабжающей
 абонента ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОХИТЕТ" организации

