

Организация ООО "Паритет" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Ворошилова д.117 Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 369848  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
с 19.04.2024 по 18.05.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °С				Давление		Время, час		Классиф
		M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	
							атм	атм	Тн	Тр		ошибок		
19.04.24	3.960	439.74	448.9258	437.17	444.1602	2.57	67.6	58.5	9.0	0.0	4.8	4.5	0.00	24.00
20.04.24	4.003	443.98	453.2695	441.43	448.5156	2.55	67.7	58.7	9.0	0.0	4.9	4.5	0.00	24.00
21.04.24	3.898	448.88	458.2852	446.30	453.5234	2.58	67.7	59.0	8.7	0.0	4.9	4.5	0.00	24.00
22.04.24	3.793	452.27	461.5898	449.64	456.8672	2.63	67.1	58.7	8.4	0.0	4.8	4.5	0.00	24.00
23.04.24	3.770	447.99	457.2891	445.30	452.5156	2.69	67.3	58.9	8.4	0.0	4.9	4.5	0.00	24.00
24.04.24	3.883	458.81	468.5898	456.14	463.7461	2.68	68.3	59.9	8.5	0.0	4.9	4.5	0.00	24.00
25.04.24	0.669	94.89	97.0078	94.37	96.1016	0.52	70.1	63.0	7.0	0.0	0.7	0.1	0.00	24.00
26.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.7	25.2	0.5	0.0	-0.2	-0.8	0.02	23.98
27.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.7	22.6	0.1	0.0	-0.2	-0.8	22.86	1.14
28.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.4	21.4	-0.0	0.0	-0.2	-0.9	24.00	0.00
29.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.9	21.0	-0.1	0.0	-0.2	-0.9	24.00	0.00
30.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.1	21.3	-0.1	0.0	-0.2	-0.8	24.00	0.00
01.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.8	20.9	-0.1	0.0	-0.2	-0.8	24.00	0.00
02.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.8	19.7	0.0	0.0	-0.2	-0.8	24.00	0.00
03.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.6	18.6	-0.0	0.0	-0.2	-0.8	24.00	0.00
04.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.8	18.9	-0.1	0.0	-0.1	-0.8	24.00	0.00
05.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.6	18.7	-0.1	0.0	-0.1	-0.8	24.00	0.00
06.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.2	18.3	-0.1	0.0	-0.1	-0.8	24.00	0.00
07.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.6	16.6	0.0	0.0	-0.1	-0.8	24.00	0.00
08.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.0	20.8	4.3	0.0	-0.0	-0.8	2.04	21.96
09.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	27.8	22.5	5.3	0.0	-0.1	-0.8	0.00	24.00
10.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	28.3	22.9	5.3	0.0	-0.1	-0.8	0.00	24.00
11.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	27.9	21.9	6.0	0.0	-0.1	-0.8	0.00	24.00
12.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	27.5	21.4	6.1	0.0	-0.1	-0.8	0.00	24.00
13.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	27.7	21.7	6.0	0.0	-0.1	-0.8	0.00	24.00
14.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	28.0	22.2	5.8	0.0	-0.1	-0.8	0.00	24.00
15.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	26.5	21.8	4.6	0.0	-0.1	-0.8	0.00	24.00
16.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.8	19.3	1.5	0.0	-0.2	-0.8	0.00	24.00
17.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.4	18.9	0.5	0.0	-0.2	-0.8	0.00	24.00
18.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.8	18.6	0.2	0.0	-0.2	-0.8	19.27	4.73
Итого	23.977	2786.56	2844.9570	2770.34	2815.4297	16.21	67.7	59.1	8.6	0.0	0.9	0.3	284.18	435.82

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
18.05.24	24:00	587.883	48019.79	47723.65	49175.03	48536.18	3051.33
19.04.24	00:00	563.906	45233.23	44953.31	46330.07	45720.75	2615.52
Итого		23.977	2786.56	2770.34	2844.96	2815.43	435.82

Отчетный период 720.00 час. Период норм.работы 435.82 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.  
 Период t2-t1 < min (D) 284.185 час. Период G < min (G) 0.000 час.  
 Период G > max 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

