

Организация "ООО "Паритет"
 Адрес ул. Ворошилова Д.117
 Тип теплосчетчика КМ-5-2
 дата последующей поверки теплосчетчика

Ворошилова 117
 Номер договора
 Телефон
 Номер теплосчетчика 369848

Версия 02.30

Свод.: 0.1 - 100.0м3/ч ДУ= мм
 Годр.: 0.1 - 100.0м3/ч ДУ= мм
 ГП : 10 л/мин

Посуточная ведомость учета параметров теплосчетчика
 с 01.10.2023 по 18.10.2023
 22.10.23

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3						Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр		
01.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.5	20.4	0.1	0.0	-0.1	-0.1	24.00	0.00	D	
02.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.9	19.7	0.2	0.0	-0.1	-0.1	23.92	0.08	D	
03.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.7	19.6	0.1	0.0	-0.1	-0.1	24.00	0.00	D	
04.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.8	19.8	0.0	0.0	-0.1	-0.1	24.00	0.00	D	
05.10.23	2.820	204.36	208.5664	197.80	200.5078	6.55	67.0	53.2	13.8	0.0	3.3	2.8	7.23	16.77	D	
06.10.23	3.903	300.02	306.2422	298.03	302.1621	1.99	67.3	54.3	13.0	0.0	5.3	4.6	0.00	24.00	D	
07.10.23	3.770	270.02	275.6641	268.47	272.4113	1.55	67.6	53.7	14.0	0.0	5.2	4.6	0.00	24.00	D	
08.10.23	3.719	243.78	248.7559	242.37	245.4160	1.41	66.8	51.5	15.3	0.0	5.1	4.7	0.00	24.00	D	
09.10.23	3.703	226.02	230.6973	224.78	227.5293	1.25	67.2	50.8	16.4	0.0	5.0	4.6	0.00	24.00	D	
10.10.23	3.678	213.63	218.1523	212.48	215.0859	1.15	68.1	50.8	17.2	0.0	4.9	4.6	0.00	24.00	D	
11.10.23	3.591	214.05	218.5078	212.86	215.4512	1.20	67.5	50.7	16.8	0.0	4.9	4.6	0.00	24.00	D	
12.10.23	3.804	221.68	226.5547	220.48	223.3262	1.20	69.5	52.3	17.2	0.0	5.0	4.6	0.00	24.00	D	
13.10.23	2.091	202.78	207.2031	197.24	200.4883	5.53	69.2	58.9	10.3	0.0	4.6	4.2	0.10	23.90	D	
14.10.23	3.371	226.48	231.6406	223.03	226.3086	3.46	70.8	55.9	14.9	0.0	5.1	4.6	0.00	24.00	D	
15.10.23	3.631	228.08	233.3496	226.70	229.9648	1.39	71.3	55.4	15.9	0.0	5.0	4.6	0.00	24.00	D	
16.10.23	2.127	227.93	232.9395	226.79	230.6445	1.13	69.5	60.2	9.3	0.0	5.0	4.6	0.00	24.00	D	
17.10.23	2.206	227.20	232.0332	215.96	219.4297	11.24	68.2	58.5	9.7	0.0	4.9	4.6	0.00	24.00	D	
18.10.23	3.228	225.97	230.6855	223.58	226.5898	2.39	67.5	53.2	14.3	0.0	4.9	4.6	0.17	23.83	D	
Итого	45.642	3232.01	3300.9922	3190.57	3235.0156	41.44	68.4	54.2	14.1	0.0	3.8	3.4	103.42	328.58	103.42	

показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
18.10.23	24:00	525.093	28759.21	28506.81	29430.43	28890.08	3179.23
01.10.23	00:00	479.451	25527.20	25316.24	26129.44	25655.07	2850.66
Итого		45.642	3232.01	3190.57	3300.99	3235.02	328.58

Учетный период 432.00_час. Период норм. работы 328.58_час.

Период отключения питания (U) 0.000_час.
 Период функц.отказа (E) 0.000_час.
 Период t2-t1 < min (D) 103.421_час.
 Период G<min (G) 0.000_час.

Q=58,633 Гкал

700 810
 700 930



- 2.884