

Организация Таргет Номер договора \_\_\_\_\_

Адрес Ворешникова 1д1 Телефон \_\_\_\_\_

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 362278

Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Спод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 18.01.2025 по 17.02.2025

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф
		M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	Нераб.	Работы		
18.01.25	5.095	156.87	160.7256	157.21	158.4548	-0.34	73.0	40.4	32.6	0.0	0.4	4.4	0.00	24.00		
19.01.25	5.693	183.52	188.0317	183.85	185.4121	-0.33	73.0	41.9	31.1	0.0	0.4	4.5	0.00	24.00		
20.01.25	5.567	176.17	180.5674	176.47	177.9683	-0.30	73.6	41.9	31.7	0.0	0.4	4.4	0.00	24.00		
21.01.25	6.530	211.73	217.2266	212.06	214.0552	-0.33	75.2	44.3	30.9	0.0	0.4	4.4	0.00	24.00		
22.01.25	6.955	235.64	241.6172	236.00	238.2563	-0.36	74.3	44.7	29.6	0.0	0.4	4.4	0.00	24.00		
23.01.25	6.718	214.11	219.7200	214.42	216.4275	-0.31	75.6	44.1	31.5	0.0	0.4	4.4	0.00	24.00		
24.01.25	6.152	196.12	201.0894	196.40	198.1299	-0.28	74.2	42.8	31.5	0.0	0.4	4.4	0.00	24.00		
25.01.25	5.512	173.17	177.4521	173.45	174.8862	-0.28	73.3	41.3	31.9	0.0	0.4	4.4	0.00	24.00		
26.01.25	4.658	137.37	140.7456	137.66	138.6714	-0.29	73.0	39.0	34.0	0.0	0.4	4.4	0.00	24.00		
27.01.25	4.181	116.73	119.6509	116.91	117.7231	-0.18	73.7	37.8	35.9	0.0	0.4	4.4	0.00	24.00		
28.01.25	3.984	112.27	115.0103	112.36	113.1108	-0.08	72.7	37.1	35.6	0.0	0.4	4.4	0.00	24.00		
29.01.25	4.199	118.41	121.3428	118.43	119.2446	-0.01	73.3	37.7	35.6	0.0	0.4	4.4	0.00	24.00		
30.01.25	3.564	100.06	102.4429	100.03	100.6689	0.02	71.9	36.1	35.7	0.0	0.4	4.4	0.00	24.00		
31.01.25	4.335	124.15	127.2168	124.20	125.0771	-0.04	73.2	38.1	35.0	0.0	0.4	4.4	0.00	24.00		
01.02.25	4.396	127.21	130.3462	127.32	128.2344	-0.11	73.1	38.5	34.7	0.0	0.4	4.4	0.00	24.00		
02.02.25	4.933	148.80	152.4702	148.99	150.1426	-0.20	73.2	40.0	33.3	0.0	0.4	4.4	0.00	24.00		
03.02.25	5.323	166.21	170.3120	166.43	167.7837	-0.22	73.2	41.1	32.1	0.0	0.4	4.4	0.00	24.00		
04.02.25	5.905	190.75	195.5542	190.91	192.6064	-0.16	74.0	42.9	31.1	0.0	0.4	4.4	0.00	24.00		
05.02.25	5.749	189.13	193.7783	189.28	190.9297	-0.15	73.0	42.5	30.5	0.0	0.3	4.4	0.00	24.00		

06.02.25	5.823	183.92	188.5698	184.08	185.6724	-0.16	74.1	42.4	31.8	0.0	0.4	4.4	0.00	24.00
07.02.25	6.640	214.35	219.9448	214.51	216.5396	-0.16	75.5	44.4	31.1	0.0	0.4	4.4	0.00	24.00
08.02.25	6.983	223.76	229.7583	223.94	226.1406	-0.18	76.6	45.3	31.3	0.0	0.4	4.4	0.00	24.00
09.02.25	6.605	210.93	216.4634	211.09	213.0806	-0.16	75.7	44.3	31.4	0.0	0.4	4.4	0.00	24.00
10.02.25	6.833	228.10	233.9834	228.33	230.5371	-0.23	74.9	44.9	30.1	0.0	0.4	4.3	0.00	24.00
11.02.25	7.125	238.12	244.3525	238.43	240.7983	-0.31	75.6	45.5	30.0	0.0	0.4	4.3	0.00	24.00
12.02.25	7.490	253.80	260.5254	254.14	256.7593	-0.34	76.1	46.5	29.6	0.0	0.4	4.3	0.00	24.00
13.02.25	7.669	251.29	258.1714	251.60	254.2402	-0.31	77.4	46.8	30.6	0.0	0.4	4.3	0.00	24.00
14.02.25	7.535	247.26	254.0015	247.50	250.0825	-0.24	77.3	46.7	30.6	0.0	0.4	4.3	0.00	24.00
15.02.25	7.915	269.20	276.4766	269.59	272.4795	-0.38	76.9	47.4	29.5	0.0	0.4	4.3	0.00	24.00
16.02.25	8.292	281.09	288.8760	281.53	284.6631	-0.43	77.9	48.3	29.6	0.0	0.4	4.3	0.00	24.00
17.02.25	8.491	290.35	298.4551	290.76	294.0635	-0.40	78.2	48.9	29.3	0.0	0.4	4.3	0.00	24.00
Итого	186.852	5970.64	6124.8779	5977.88	6032.8398	-7.24	75.0	43.6	31.4	0.0	0.4	4.4	0.00	744.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
17.02.25	24:00	282.616	8976.79	8989.33	9207.21	9070.31	1152.00
18.01.25	00:00	95.763	3006.15	3011.45	3082.33	3037.47	408.00
Итого		186.852	5970.64	5977.88	6124.88	6032.84	744.00

Отчетный период 744.00 час. Период норм.работы 744.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период  $t2-t1 < min$  (D) 0.000 час. Период  $G < min$  (g) 0.000 час.

Период  $G > max$  (G) 0.000 час.

Представитель  
абонента

Представитель теплоснабжающей  
организации

