

Организация ООО "Паритет" Номер договора _____
 Адрес ул. Ворошилова д.121 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 362278
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Спод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____ мм
 Сп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.12.2023 по 21.01.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2 атм	tхв Тн	P1	P2	Нераб.	
23.12.23	5.164	168.75	172.7070	167.43	168.7539	1.32	71.2	40.5	30.7	0.0	0.4	4.8	0.00	24.00
24.12.23	5.454	182.59	186.8828	181.70	183.1875	0.89	71.5	41.5	30.0	0.0	0.4	4.8	0.00	24.00
25.12.23	5.938	205.41	210.2930	204.50	206.3008	0.91	71.7	42.7	29.0	0.0	0.4	4.8	0.00	24.00
26.12.23	5.744	191.21	195.8398	189.90	191.5273	1.31	72.4	42.3	30.2	0.0	0.4	4.8	0.00	24.00
27.12.23	5.969	205.08	210.0039	204.14	205.9414	0.94	72.1	42.9	29.2	0.0	0.4	4.8	0.00	24.00
28.12.23	6.375	216.10	221.4844	215.17	217.1563	0.93	73.5	43.9	29.6	0.0	0.4	4.8	0.00	24.00
29.12.23	5.711	190.64	195.2969	189.64	191.3125	1.00	72.8	42.7	30.1	0.0	0.4	4.8	0.00	24.00
30.12.23	4.712	146.46	149.9609	145.55	146.6641	0.91	71.8	39.5	32.3	0.0	0.4	4.9	0.00	24.00
31.12.23	5.770	192.45	197.1133	191.57	193.2266	0.88	72.4	42.3	30.1	0.0	0.4	4.8	0.00	24.00
01.01.24	8.188	258.12	265.6406	257.10	259.9482	1.03	80.1	48.3	31.8	0.0	0.4	4.7	0.00	24.00
02.01.24	10.102	329.98	340.2891	328.82	333.1096	1.16	83.2	52.5	30.7	0.0	0.4	4.6	0.00	24.00
03.01.24	11.479	419.45	432.4153	418.11	424.1161	1.34	82.7	55.3	27.4	0.0	0.4	4.5	0.00	24.00
04.01.24	11.489	417.12	429.8898	415.77	421.6165	1.35	82.3	54.7	27.6	0.0	0.4	4.5	0.00	24.00
05.01.24	11.952	363.40	376.1993	362.02	367.3433	1.38	88.9	56.0	32.9	0.0	0.4	4.6	0.00	24.00
06.01.24	10.169	294.28	304.2205	292.24	296.0157	2.04	86.9	52.3	34.6	0.0	0.4	4.7	0.00	24.00
07.01.24	11.614	350.40	362.5835	349.07	354.0508	1.33	88.3	55.1	33.2	0.0	0.4	4.8	0.00	24.00
08.01.24	11.701	373.55	386.1851	372.18	377.5784	1.37	87.0	55.6	31.4	0.0	0.4	4.7	0.00	24.00
09.01.24	8.766	296.85	305.2832	295.56	298.9861	1.29	79.0	49.4	29.6	0.0	0.4	4.8	0.00	24.00
10.01.24	8.064	284.70	292.1348	283.45	286.4343	1.25	75.4	47.0	28.4	0.0	0.4	4.9	0.00	24.00
11.01.24	7.537	248.51	255.1682	247.04	249.5520	1.46	76.4	46.0	30.4	0.0	0.4	4.9	0.00	24.00
12.01.24	9.954	305.33	315.0315	304.16	307.9546	1.17	84.0	51.3	32.7	0.0	0.4	4.9	0.00	24.00
13.01.24	11.684	347.89	360.1931	346.71	351.7188	1.18	89.1	55.5	33.6	0.0	0.4	4.7	0.00	24.00
14.01.24	10.367	330.08	340.7480	328.82	333.2280	1.26	84.7	53.3	31.5	0.0	0.4	4.8	0.00	24.00
15.01.24	7.264	258.98	265.4390	257.75	260.2949	1.24	73.6	45.4	28.2	0.0	0.4	4.9	0.00	24.00
16.01.24	6.612	231.61	237.1802	230.46	232.5537	1.15	72.2	43.5	28.7	0.0	0.4	5.0	0.00	24.00
17.01.24	8.670	273.48	281.5269	272.33	275.4106	1.15	80.5	48.7	31.8	0.0	0.4	4.9	0.00	24.00
18.01.24	8.990	282.04	290.5308	280.80	284.0820	1.23	81.5	49.6	32.0	0.0	0.4	4.9	0.00	24.00
19.01.24	6.939	236.13	242.0908	235.00	237.2407	1.13	74.1	44.6	29.5	0.0	0.4	5.0	0.00	24.00
20.01.24	7.771	250.28	257.2437	249.10	251.7173	1.19	78.1	47.0	31.2	0.0	0.4	5.0	0.00	24.00
21.01.24	8.556	267.75	275.6821	266.58	269.5972	1.17	80.8	48.8	32.0	0.0	0.4	5.0	0.00	24.00
Итого	248.703	8118.63	8355.2578	8082.67	8176.6191	35.95	80.0	49.2	30.7	0.0	0.4	4.8	0.00	720.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.01.24	24:00	197.866	6419.95	6393.08	6615.68	6472.55	504.00
01.01.24	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.23	24:00	1256.907	49878.83	49544.19	51106.36	50088.35	4774.67
23.12.23	00:00	1206.070	48180.15	47854.59	49366.77	48384.28	4558.67
Итого		248.703	8118.63	8082.67	8355.26	8176.62	720.00

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 720.00 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функционирования (E) 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min (G) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.
 Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

