

Организация: ООО Паритет
 Адрес: Уд. Ворошилова д.121
 Тип: Теплосчетчика КМ-5-2
 Дата последней поверки: Теплосчетчика

Номер договора: _____
 Телефон: _____
 Номер теплосчетчика: 362278
 Год.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____мм
 Годр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____мм
 ГП : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплосчетчика
 с 19.10.2024 по 17.11.2024

Дата	Q Гкал	M1	Масса, тонн, Объем, м3			Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф ошибок
			V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
19.10.24	3.739	111.35	113.9082	111.21	111.9336	0.14	70.5	36.8	33.7	0.0	0.3	4.2	0.00	24.00	
20.10.24	3.339	95.77	97.9980	95.59	96.2031	0.17	71.1	36.2	35.0	0.0	0.3	4.2	0.00	24.00	
21.10.24	3.082	87.90	89.9180	87.73	88.2637	0.17	70.5	35.3	35.2	0.0	0.3	4.3	0.00	24.00	
22.10.24	0.956	27.46	28.1074	27.43	27.6133	0.03	71.5	36.6	34.9	0.0	0.3	3.2	10.00	14.00	D
23.10.24	2.300	74.33	75.8418	74.22	74.6328	0.12	64.9	33.9	31.0	0.0	0.3	3.4	6.52	17.48	D
24.10.24	3.239	92.73	94.8828	92.42	92.9941	0.31	70.7	35.6	35.0	0.0	0.3	4.1	0.00	24.00	
25.10.24	3.530	102.33	104.6992	102.09	102.7402	0.24	70.9	36.2	34.6	0.0	0.3	4.1	0.00	24.00	
26.10.24	3.842	114.37	117.1211	114.03	114.8457	0.34	72.2	38.5	33.7	0.0	0.4	4.1	0.00	24.00	
27.10.24	3.093	87.46	89.4824	87.13	87.6563	0.33	70.8	35.4	35.5	0.0	0.4	4.2	0.00	24.00	
28.10.24	3.099	87.34	89.3750	87.16	87.6836	0.18	71.0	35.4	35.6	0.0	0.4	4.3	0.00	24.00	
29.10.24	3.370	97.35	99.5996	97.17	97.7793	0.18	70.7	36.0	34.7	0.0	0.3	4.4	0.00	24.00	
30.10.24	1.612	48.55	49.7617	48.48	48.8613	0.07	73.6	40.3	33.3	0.0	0.3	2.4	13.37	10.63	D
31.10.24	3.159	95.04	97.2598	94.98	95.6465	0.06	71.2	37.8	33.4	0.0	0.3	4.3	8.80	15.20	D
01.11.24	3.560	100.96	103.3926	100.64	101.3125	0.32	72.3	36.9	35.4	0.0	0.4	4.4	0.00	24.00	
02.11.24	5.221	168.31	172.3418	168.49	169.8574	-0.18	72.1	40.9	31.1	0.0	0.4	4.3	0.00	24.00	
03.11.24	5.487	176.24	180.5898	176.59	178.0957	-0.35	73.2	42.0	31.2	0.0	0.4	4.3	0.00	24.00	
04.11.24	5.755	191.41	196.0645	191.81	193.4785	-0.40	72.6	42.4	30.2	0.0	0.4	4.3	0.00	24.00	
05.11.24	5.855	193.45	198.2266	193.78	195.4961	-0.33	73.2	42.8	30.4	0.0	0.4	4.3	0.00	24.00	
06.11.24	5.260	175.38	179.5605	175.47	176.9453	-0.09	71.8	41.7	30.1	0.0	0.3	4.3	0.00	24.00	
07.11.24	3.793	110.45	113.0488	110.23	110.9531	0.22	71.3	36.8	34.5	0.0	0.3	4.3	0.00	24.00	
08.11.24	4.049	119.69	122.5039	119.40	120.1992	0.29	71.2	37.3	33.9	0.0	0.3	4.3	0.00	24.00	
09.11.24	4.192	121.15	124.0996	120.86	121.7070	0.29	72.8	38.0	34.7	0.0	0.4	4.2	0.00	24.00	
10.11.24	4.258	126.29	129.3223	126.12	127.0078	0.17	72.1	38.3	33.8	0.0	0.3	4.2	0.00	24.00	
11.11.24	5.245	166.41	170.4863	166.86	168.2344	-0.45	72.9	41.3	31.6	0.0	0.3	4.2	0.00	24.00	
12.11.24	5.193	169.77	173.8203	170.25	171.6367	-0.48	71.8	41.1	30.7	0.0	0.4	4.2	0.00	24.00	
13.11.24	5.069	161.40	165.2969	161.87	163.1758	-0.46	72.3	40.8	31.5	0.0	0.4	4.2	0.00	24.00	
14.11.24	5.200	170.32	174.3750	170.78	172.1719	-0.46	71.8	41.2	30.6	0.0	0.4	4.2	0.00	24.00	
15.11.24	5.246	169.76	173.8594	170.16	171.5684	-0.41	72.3	41.3	31.0	0.0	0.4	4.2	0.00	24.00	
16.11.24	4.462	138.12	141.4238	138.21	139.2637	-0.09	72.0	39.6	32.4	0.0	0.4	4.3	0.00	24.00	
17.11.24	3.895	111.68	114.3652	111.47	112.2285	0.20	72.3	37.3	35.0	0.0	0.4	4.3	0.00	24.00	
Итого	120.100	3692.75	3780.7324	3692.62	3720.1855	0.13	71.8	39.2	32.6	0.0	0.3	4.1	38.68	681.32	38.68

Оказавшая интеграцию КМ-5

остатки

Дата время	У	М1	М2	В1	В2	ТР
17.11.24 24:00	837.912	27532.14	27468.55	28236.57	27726.75	3738.71
19.10.24 00:00	717.813	23839.40	23775.93	24455.83	24006.56	3057.39
Итого	120.100	3692.75	3692.62	3780.73	3720.19	681.32

Отчетный период _____ 720.00_час. Период норм. работы _____ 681.32_час.

Период отключения питания (У) _____ 0.000_час. Период функц.отказа (Е) _____ 0.000_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 38.681_час. Период G<min (G) _____ 0.000_час.
 Период G<max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

