

Организация ООО "Паритет" Номер договора _____

Адрес Пушино микрорайон 13Д Телефон _____

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33 Номер теплосчетчика 430583

Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= ____мм
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= ____мм
 Гп : 180 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.11.2023 по 13.12.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				M1-M2 разбор	Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф	
		M1	V1	M2	V2		t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.		Работы
19.11.23	6.108	357.45	366.28	355.59	360.98	05	1.87	73.8	56.8	17.1	0.0	4.3	3.5	0.00	24.00
20.11.23	5.668	347.21	355.41	345.41	350.48	05	1.80	72.2	55.9	16.3	0.0	4.3	3.5	0.00	24.00
21.11.23	5.608	329.51	337.40	327.86	332.64	45	1.65	72.7	55.7	17.0	0.0	4.3	3.5	0.00	24.00
22.11.23	5.745	327.69	335.74	326.02	330.85	94	1.67	73.7	56.2	17.5	0.0	4.4	3.6	0.00	24.00
23.11.23	5.605	320.85	328.72	319.21	323.95	70	1.64	73.6	56.1	17.5	0.0	4.3	3.6	0.00	24.00
24.11.23	5.506	322.32	330.12	320.64	325.35	94	1.68	73.1	56.0	17.1	0.0	4.3	3.6	0.00	24.00
25.11.23	5.583	325.92	333.75	324.26	328.99	61	1.66	72.8	55.7	17.1	0.0	4.4	3.6	0.00	24.00
26.11.23	5.558	322.18	329.91	320.53	325.17	19	1.65	72.8	55.5	17.2	0.0	4.3	3.6	0.00	24.00
27.11.23	5.486	327.95	335.90	326.26	331.13	28	1.69	73.1	56.4	16.7	0.0	4.4	3.6	0.00	24.00
28.11.23	5.382	321.11	328.77	319.45	324.12	11	1.66	72.6	55.8	16.8	0.0	4.3	3.6	0.00	24.00
29.11.23	5.494	321.61	329.34	319.94	324.65	63	1.67	73.0	55.9	17.1	0.0	4.3	3.6	0.00	24.00
30.11.23	5.407	322.78	330.52	321.16	325.89	06	1.63	72.8	56.0	16.7	0.0	4.3	3.6	0.00	24.00
01.12.23	5.350	321.74	329.41	320.08	324.76	56	1.66	72.4	55.8	16.6	0.0	4.3	3.6	0.00	24.00
02.12.23	5.489	320.96	328.66	319.29	323.92	19	1.67	72.7	55.6	17.1	0.0	4.3	3.6	0.00	24.00
03.12.23	5.692	319.15	326.89	317.54	322.09	77	1.62	73.1	55.3	17.8	0.0	4.3	3.6	0.00	24.00
04.12.23	5.644	322.79	330.68	321.16	325.91	02	1.63	73.5	56.1	17.5	0.0	4.4	3.6	0.00	24.00
05.12.23	5.807	328.18	336.53	326.50	331.54	69	1.68	75.1	57.4	17.7	0.0	4.4	3.6	0.00	24.00
06.12.23	5.871	326.51	334.96	324.83	329.92	19	1.68	75.8	57.8	18.0	0.0	4.4	3.6	0.00	24.00

07.12.23	6.291	330.89	340.0938	329.24	334.7188	1.64	78.7	59.7	19.0	0.0	4.4	3.6	0.00	24.00
08.12.23	6.794	340.23	350.4922	338.57	344.6797	1.66	82.3	62.3	19.9	0.0	4.5	3.6	0.00	24.00
09.12.23	6.958	341.84	352.2305	340.18	346.2813	1.66	82.5	62.2	20.3	0.0	4.5	3.6	0.00	24.00
10.12.23	6.652	338.84	348.3516	337.17	342.7617	1.67	79.1	59.5	19.6	0.0	4.5	3.6	0.00	24.00
11.12.23	6.081	343.04	351.8086	341.35	346.6523	1.69	75.2	57.5	17.7	0.0	4.4	3.6	0.00	24.00
12.12.23	6.119	346.12	354.9336	344.38	349.6953	1.74	75.0	57.4	17.7	0.0	4.4	3.6	0.00	24.00
13.12.23	6.531	346.23	355.6641	344.46	350.0859	1.77	77.8	59.0	18.8	0.0	4.4	3.6	0.00	24.00

Итого	146.430	8273.10	8482.6523	8231.07	8357.2891	42.02	74.8	57.1	17.7	0.0	4.4	3.6	0.00	600.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
13.12.23	24:00	1077.912	52810.98	52631.89	54080.92	53322.09	7945.79
19.11.23	00:00	931.482	44537.88	44400.81	45598.27	44964.80	7345.79
Итого		146.430	8273.10	8231.07	8482.65	8357.29	600.00

Отчетный период 600.00 час. Период норм. работы 600.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.

Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 19.11.2023 по 13.12.2023

Потребитель: ООО "Паритет"
 Адрес объекта: Пушино микрорайон АБ д. 12
 Теплосчетчик МКТС: № 050046-1 Версия МКТС: 6.67
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
19.11.23	5.785	420.28	416.94	3.34	70.4	56.7	13.8	4.8	3.7	24.00	0.00	
20.11.23	5.572	414.75	411.56	3.19	68.7	55.2	13.4	4.7	3.8	24.00	0.00	
21.11.23	5.665	412.31	409.09	3.22	68.4	54.6	13.7	4.7	3.8	24.00	0.00	
22.11.23	5.996	418.75	415.41	3.35	69.8	55.5	14.3	4.8	3.8	24.00	0.00	
23.11.23	5.941	413.19	410.00	3.21	69.6	55.3	14.4	4.7	3.8	24.00	0.00	
24.11.23	5.870	415.72	412.47	3.21	69.2	55.1	14.1	4.8	3.8	24.00	0.00	
25.11.23	5.820	419.16	415.91	3.25	69.1	55.2	13.9	4.8	3.8	24.00	0.00	
26.11.23	5.746	415.47	412.28	3.21	68.7	54.8	13.8	4.8	3.8	24.00	0.00	
27.11.23	5.689	420.22	417.09	3.13	68.8	55.3	13.5	4.8	3.8	24.00	0.00	
28.11.23	5.635	413.47	410.50	2.97	68.6	55.0	13.6	4.8	3.8	24.00	0.00	
29.11.23	5.820	413.63	410.66	2.98	69.1	55.0	14.0	4.8	3.8	24.00	0.00	
30.11.23	5.737	415.00	412.03	2.96	68.7	54.9	13.8	4.8	3.8	24.00	0.00	
01.12.23	5.813	413.84	410.88	2.95	68.6	54.6	14.0	4.8	3.8	24.00	0.00	
02.12.23	5.853	413.53	410.50	3.06	68.9	54.7	14.1	4.8	3.8	24.00	0.00	
03.12.23	6.023	410.38	407.25	3.11	69.2	54.5	14.7	4.7	3.8	24.00	0.00	
04.12.23	6.129	414.28	411.13	3.12	69.4	54.6	14.8	4.8	3.8	24.00	0.00	
05.12.23	6.623	444.59	441.13	3.50	71.3	56.4	14.9	4.9	3.8	24.00	0.00	
06.12.23	6.245	440.19	436.63	3.56	71.8	57.7	14.2	4.9	3.8	24.00	0.00	Эл
07.12.23	6.886	467.41	463.53	3.88	73.7	59.0	14.7	4.8	3.8	24.00	0.00	
08.12.23	7.799	475.34	471.03	4.28	77.7	61.3	16.4	4.9	3.8	24.00	0.00	
09.12.23	7.965	476.41	472.19	4.25	77.8	61.1	16.7	4.9	3.8	24.00	0.00	
10.12.23	7.661	471.53	467.69	3.84	75.8	59.6	16.2	4.9	3.8	24.00	0.00	
11.12.23	6.988	463.78	460.56	3.21	71.6	56.5	15.0	4.8	3.8	24.00	0.00	
12.12.23	6.735	451.53	448.41	3.12	71.2	56.3	14.9	4.8	3.8	23.58	0.42	ЭлНе
13.12.23	7.381	467.91	464.06	3.86	73.1	57.4	15.8	4.8	3.8	23.99	0.01	Не
Итого:	157.375	10802.66	10718.91	83.77	70.9	56.4	14.6	4.8	3.8	599.57	0.43	ЭлНе

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
13.12.23 24:00	4313.008	286071.44	283140.75	27721.54
18.11.23 24:00	4155.633	275268.78	272421.84	27121.97
Итого:	157.375	10802.66	10718.91	599.57

Отчетный период: 600.00 чВремя работы: 599.57 ч

Суммарное время отказа: 0.43 ч = 0.36 + 0.08 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя: _____Представитель
поставщика: _____Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

**Акт
ежемесячного снятия показаний приборов учета**

Абонент:	ООО "УК ПАРИТЕТ"
Договор №:	570BCBO/2022 от 27.12.2021
Объект:	г.Пушино мкр "Д" д.13
Дата снятия показаний приборов учета:	12.12.2023

ХВС								
Адрес места установки прибора учета	Заводской № ПУ	Предыдущие показания ПУ	Текущие показания ПУ	Расход				
Мкр."Д" д.13	40032536	24797	25404	607				
Подпитка								
Мкр."Д" д.13	337328001	66,8	66,8	0				
ГВС								
Адрес места установки прибора учета	Прямой				Обратный (при наличии)			
	№ ПУ	Пред. показания	Текущие показания	Расход	№ ПУ	Пред. показания	Текущие показания	Расход
Стоки (при наличии)								
Адрес	Расход (ГВС+ХВС)	Технология	Прочие невозвратные потери	Итого стоки				

МП	Абонент / представитель/ Главный инженер
	должность
	подпись
	Ромашко А.И. расшифровка

Сотовый телефон исполнителя _____

Показания водомеров направлять с 20 по 25 число текущего месяца путем передачи данных на электронную почту: tvk_schetchik@mail.ru
В случае отсутствия в указанный срок сведений по объемам потребленных услуг, расчет объемов водопотребления и водоотведения будет произведен по нормативам.

* При передаче показаний электронных приборов учёта воды необходимо приложить скан распечатки.

**Акт
ежемесячного снятия показаний приборов учета**

Абонент:	ООО "УК ПАРИТЕТ"
Договор №:	570ВСВО/2022 от 27.12.2021
Объект:	г.Пушино мкр "АБ" д.12
Дата снятия показаний приборов учета:	12.12.2023

ХВС				
Адрес места установки прибора учета	Заводской № ПУ	Предыдущие показания ПУ	Текущие показания ПУ	Расход
Мкр."АБ" д.12	20191032766	7465	7888	423
Подпитка				
Мкр."АБ" д.12	439730680	16,6	16,9	0,3

ГВС								
Адрес места установки прибора учета	Прямой				Обратный (при наличии)			
	№ ПУ	Пред. показания	Текущие показания	Расход	№ ПУ	Пред. показания	Текущие показания	Расход

Стоки (при наличии)				
Адрес	Расход (ГВС+ХВС)	Технология	Прочие невозвратные потери	Итого стоки

МП	Абонент / представитель/ Главный инженер
	должность
	А.И.Ромашко
	расшифровка

Сотовый телефон исполнителя _____

Показания водомеров направлять с 20 по 25 число текущего месяца путем передачи данных на электронную почту: tvk_schetchik@mail.ru
 В случае отсутствия в указанный срок сведений по объемам потребленных услуг, расчет объемов водопотребления и водоотведения будет произведен по нормативам.

* При передаче показаний электронных приборов учёта воды необходимо приложить скан распечатки.