

Организация ООО "Паритет" Номер договора _____
 Адрес ул. Ворошилова д.121 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 362278
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Спод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____мм
 Собр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____мм
 Сп : 10 _____л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 19.04.2024 по 18.05.2024

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	Температура, °C			Давление		Время, час	Классиф		
							t1	t2	t1-t2 tхв	P1	P2			Нераб.	Работы
							атм	атм	Тн	Тр	ошибок				
19.04.24	3.023	94.02	96.0215	93.66	94.2324	0.36	67.6	35.3	32.3	0.0	0.3	4.4	0.00	24.00	
20.04.24	3.045	96.78	98.8457	96.41	97.0273	0.37	67.7	36.1	31.6	0.0	0.3	4.4	0.00	24.00	
21.04.24	2.488	73.86	75.4473	72.84	73.2500	1.03	68.0	34.2	33.8	0.0	0.3	4.4	0.00	24.00	
22.04.24	2.661	81.59	83.3047	81.23	81.7070	0.36	67.1	34.4	32.7	0.0	0.3	4.4	0.00	24.00	
23.04.24	2.667	82.06	83.7969	81.31	81.7852	0.75	67.3	34.7	32.6	0.0	0.3	4.4	0.00	24.00	
24.04.24	2.731	83.45	85.2461	83.11	83.6113	0.34	67.9	35.0	32.8	0.0	0.4	4.4	0.00	24.00	
25.04.24	1.221	35.29	36.0684	35.12	35.3281	0.16	69.1	34.4	34.7	0.0	0.3	4.0	5.29	18.71	
26.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	33.3	34.2	-0.9	0.0	0.3	3.4	24.00	0.00	
27.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	32.8	33.9	-1.1	0.0	0.3	3.4	24.00	0.00	
28.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	32.3	33.5	-1.2	0.0	0.3	3.5	24.00	0.00	
29.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	32.1	33.4	-1.3	0.0	0.3	3.4	24.00	0.00	
30.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	32.3	33.6	-1.3	0.0	0.3	3.5	24.00	0.00	
01.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	32.1	33.5	-1.4	0.0	0.3	3.4	24.00	0.00	
02.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	31.5	32.8	-1.2	0.0	0.3	3.4	24.00	0.00	
03.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	30.6	31.7	-1.2	0.0	0.3	3.4	24.00	0.00	
04.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	30.1	31.4	-1.3	0.0	0.3	3.4	24.00	0.00	
05.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	30.1	31.5	-1.4	0.0	0.3	3.4	24.00	0.00	
06.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	30.0	31.2	-1.2	0.0	0.3	3.4	24.00	0.00	
07.05.24	0.000	0.02	0.0156	4.19	4.2109	-4.17	26.8	23.1	3.7	0.0	0.3	1.2	23.63	0.37	
08.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.75	0.7539	-0.75	22.2	27.6	-5.4	0.0	0.3	-0.2	24.00	0.00	
09.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.84	0.8477	-0.84	21.6	28.0	-6.4	0.0	0.3	-0.2	24.00	0.00	
10.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.50	0.4980	-0.50	22.6	28.4	-5.8	0.0	0.3	-0.2	24.00	0.00	
11.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.10	0.0957	-0.10	23.0	29.5	-6.5	0.0	0.3	-0.2	24.00	0.00	
12.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.4	28.8	-6.4	0.0	0.3	-0.2	24.00	0.00	
13.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.6	29.0	-6.4	0.0	0.3	-0.2	24.00	0.00	
14.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.0	29.3	-6.3	0.0	0.3	-0.2	24.00	0.00	
15.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.7	30.1	-6.4	0.0	0.3	-0.2	24.00	0.00	
16.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.1	30.1	-6.0	0.0	0.3	-0.2	24.00	0.00	
17.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.6	30.6	-6.1	0.0	0.3	-0.2	24.00	0.00	
18.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.31	0.3086	-0.31	25.0	31.0	-6.1	0.0	0.3	-0.2	24.00	0.00	
Итого	17.835	547.07	558.7461	550.38	553.6563	-3.30	67.7	35.0	32.7	0.0	0.3	2.2	556.93	163.07	556.93

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
18.05.24	24:00	681.697	22756.08	22690.62	23347.69	22914.04	2779.07
19.04.24	00:00	663.862	22209.01	22140.25	22788.94	22360.38	2616.00
Итого		17.835	547.07	550.38	558.75	553.66	163.07

Отчетный период 720.00 час. Период норм.работы 163.07 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функ.отказа (E) 0.000 час.
 Период t2<min (D) 556.926 час. Период G<min (G) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

