

Организация ООО "Таргет" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Ворошилова д.121 Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 362278  
 Дата последней поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Шпдл: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Годор: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 \_\_\_\_\_ п/Имп

Поустучная ведомость учета параметров теплоснабжения  
 с 22.11.2023 по 11.12.2023

*02.11 по 02.12*

Дата	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	p1	p2	Нераб.	Работа	Классиф.	Температура, °С		Давление		Время, час	
																Тн	Тр	лшм	лшм		
22.11.23	8.030	281.84	289.1445	280.02	282.9180	1.82	75.2	46.6	28.6	0.0	0.3	4.6	0.00	24.00							
23.11.23	7.896	227.17	278.2930	269.96	272.7422	1.21	75.6	46.4	29.2	0.0	0.4	4.6	0.00	24.00							
24.11.23	6.711	227.00	232.6797	225.77	227.8789	1.23	73.8	44.1	29.7	0.0	0.4	4.6	0.00	24.00							
25.11.23	6.088	205.04	209.9531	203.94	205.6875	1.10	72.1	42.3	29.8	0.0	0.3	4.7	0.00	24.00							
26.11.23	6.352	219.15	224.3945	217.95	219.8750	1.20	72.0	42.9	29.1	0.0	0.3	4.8	0.00	24.00							
27.11.23	5.982	201.28	206.0586	200.16	201.8516	1.12	71.7	41.9	29.8	0.0	0.3	4.7	0.00	24.00							
28.11.23	6.870	227.33	233.0977	226.19	228.2891	1.14	74.2	43.9	30.3	0.0	0.4	4.8	0.00	24.00							
29.11.23	6.687	217.00	222.5117	215.84	217.8086	1.16	74.4	43.4	30.9	0.0	0.4	4.8	0.00	24.00							
30.11.23	6.464	221.51	226.8203	220.40	222.3359	1.15	71.9	42.6	29.3	0.0	0.4	4.8	0.00	24.00							
01.12.23	6.493	206.77	212.0391	205.63	207.4531	1.14	74.5	43.0	31.5	0.0	0.4	4.8	0.00	24.00							
02.12.23	6.797	217.41	223.0820	216.32	218.3477	1.09	75.5	44.1	31.4	0.0	0.4	4.8	0.00	24.00							
03.12.23	7.103	230.79	236.8633	229.64	231.8477	1.14	75.8	44.9	30.9	0.0	0.4	4.8	0.00	24.00							
04.12.23	7.677	261.07	267.9180	259.93	262.5859	1.14	75.6	46.1	29.5	0.0	0.4	4.7	0.00	24.00							
05.12.23	7.678	247.76	254.5586	246.61	249.1445	1.16	77.5	46.4	31.1	0.0	0.4	4.7	0.00	24.00							
06.12.23	7.531	234.90	241.4063	233.74	236.0898	1.16	77.9	45.8	32.2	0.0	0.4	4.7	0.00	24.00							
07.12.23	8.275	272.43	279.9453	271.26	274.1602	1.17	77.7	47.3	30.5	0.0	0.4	4.6	0.00	24.00							
08.12.23	8.833	299.97	308.2773	298.71	302.0273	1.26	77.9	48.3	29.5	0.0	0.4	4.6	0.00	24.00							
09.12.23	8.888	261.07	269.0625	259.86	262.7305	1.20	82.3	48.1	34.1	0.0	0.4	4.7	0.00	24.00							
10.12.23	8.240	265.26	272.5820	264.04	266.7773	1.22	77.8	46.6	31.2	0.0	0.4	4.7	0.00	24.00							
11.12.23	7.841	252.41	259.1836	251.19	253.6641	1.22	76.7	45.5	31.2	0.0	0.4	4.7	0.00	24.00							

Итого | 146.435 | 4821.20 | 4947.87 | 14797.16 | 4844.2148 | 24.04 | 75.7 | 45.2 | 30.5 | 0.0 | 0.4 | 4.7 | 0.00 | 480.00 | 0.00 |

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
11.12.23	24:00	1133.689	45513.39	45199.29	46636.59	45704.11	4302.58
22.11.23	00:00	987.253	40692.19	40402.13	41688.72	40859.89	3822.58
Итого		146.435	4821.20	4797.16	4947.87	4844.21	480.00

*Q = 226, 946 литр*

Отчетный период \_\_\_\_\_ 480.00 час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 480.00 час.

Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.000 час. Период фунда.отказа (E) \_\_\_\_\_ 0.000 час.  
 Период G-1 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.000 час. Период G-min (G) \_\_\_\_\_ 0.000 час.  
 Период G-max (G) \_\_\_\_\_ 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплонаблюдающей организации \_\_\_\_\_

