

Организация "Паритет"
 Адрес ул. Ворошилова д.121
 Тип теплосчетчика КМ-5-2
 Дата последующей поверки теплосчетчика

вор 121
 Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 362278
 Год.: 0.1 - 100.0м3/ч ДУ= мм
 Годр.: 0.1 - 100.0м3/ч ДУ= мм
 Гн : 10 л/ИМП

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.09.2023 по 18.10.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C		Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок		
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2			t1-t2	Нераб. ТН
19.09.23	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	30.76	31.43	-0.67	24.00	0.00	D
20.09.23	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	30.59	31.13	-0.54	24.00	0.00	D
21.09.23	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	30.81	31.32	-0.51	24.00	0.00	D
22.09.23	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	31.69	32.41	-0.72	24.00	0.00	D
23.09.23	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	31.10	31.97	-0.87	24.00	0.00	D
24.09.23	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	30.92	31.73	-0.80	24.00	0.00	D
25.09.23	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	31.25	31.91	-0.67	24.00	0.00	D
26.09.23	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	31.09	31.79	-0.70	24.00	0.00	D
27.09.23	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	30.61	31.29	-0.68	24.00	0.00	D
28.09.23	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	30.58	31.23	-0.65	24.00	0.00	D
29.09.23	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	30.86	31.55	-0.69	24.00	0.00	D
30.09.23	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	30.79	31.68	-0.79	24.00	0.00	D
01.10.23	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	30.89	31.54	-0.75	24.00	0.00	D
02.10.23	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	29.89	30.53	-0.63	24.00	0.00	D
03.10.23	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	29.59	30.21	-0.62	24.00	0.00	D
04.10.23	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	29.66	30.32	-0.66	24.00	0.00	D
05.10.23	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	29.60	30.07	-0.46	24.00	0.00	D
06.10.23	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	29.09	29.58	-0.49	24.00	0.00	D
07.10.23	0.108	0.0000	0.3984	2.5352	0.00	0.0469	66.83	30.06	36.77	21.78	2.22	D
08.10.23	0.000	0.0000	0.0469	-	0.00	-	44.05	43.75	0.31	24.00	0.00	D
09.10.23	1.092	40.3242	39.2734	1.0508	0.00	-	66.42	39.24	27.19	17.58	6.42	D
10.10.23	4.597	181.2383	177.5977	3.6406	0.00	-	67.75	42.28	25.48	0.00	24.00	D
11.10.23	4.359	165.8711	162.8359	3.0352	0.00	-	67.36	40.96	26.39	0.00	24.00	D
12.10.23	3.111	91.5586	88.8945	2.6641	0.00	-	69.07	34.97	34.11	0.00	24.00	D
13.10.23	2.975	85.4531	82.4648	2.9883	0.00	-	69.17	34.22	34.95	0.00	24.00	D
14.10.23	2.981	85.1367	82.8008	2.3359	0.00	-	69.87	34.73	35.15	0.00	24.00	D
15.10.23	2.622	69.8984	67.7969	2.1016	0.00	-	71.50	33.86	37.64	0.00	24.00	D
16.10.23	3.052	88.4219	86.4648	1.9570	0.00	-	69.85	35.20	34.65	0.00	24.00	D
17.10.23	4.155	135.9414	133.3633	2.5781	0.00	-	68.76	38.07	30.69	0.00	24.00	D
18.10.23	3.799	123.8633	121.3281	2.5352	0.00	-	67.76	36.97	30.79	0.00	24.00	D
Итого	32.852	1070.6406	1043.2656	27.4220	0.00	0.0469	68.58	37.78	30.81	495.36	224.64	495.36

Показания интеграторов КМ-5
 Дата время Q M1 M2 Vi T1 T2 t1-t2 Нераб. Тр

