

Организация: ООО "УК Паритет" Номер абонента: Котельная  
 Тип прибора: МКС Номер прибора: 13529  
 Адрес дома: ул Весенняя 102, Система: Отп

*Досчет по 16.12.22*

Посуточная ведомость учета параметров теплоотребления за период с 17.11.2022 по 11.12.2022

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подсос, т			Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр. час	Клас-сифика-ция ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2					
17.11	6,77	465,31	465,38	0,00	0,05	473,50	470,31	3,19	61,50	47,0	14,56	5,73	5,43	24,0				
18.11	6,82	457,81	458,00	0,00	0,19	460,05	462,88	3,19	61,98	47,07	14,91	5,69	5,41	24,0				
19.11	7,02	470,25	470,50	0,00	0,25	478,75	475,50	3,25	62,19	47,24	14,95	5,7	5,41	24,0				
20.11	6,22	462,69	463,00	0,00	0,31	470,00	467,44	2,56	59,0	44,55	13,45	5,82	5,49	24,0				
21.11	6,56	459,69	460,00	0,00	0,31	467,38	464,95	2,81	59,93	45,64	14,29	5,78	5,49	24,0				
22.11	5,54	455,00	455,50	0,00	0,50	461,38	459,44	1,94	54,47	42,29	12,18	5,81	5,48	24,0				
23.11	5,23	455,75	456,19	0,00	0,44	461,69	459,81	1,88	52,44	40,96	11,48	5,84	5,48	24,0				
24.11	3,97	298,56	298,31	0,25	0,00	302,94	300,94	2,00	35,58	42,27	13,31	4,48	4,25	23,91				
25.11	6,19	437,88	432,63	5,25	0,00	445,81	437,38	8,44	62,24	49,08	14,16	5,76	5,41	24,0				
26.11	5,97	453,75	453,38	0,38	0,00	461,50	458,25	3,25	60,42	47,26	13,16	5,83	5,46	24,0				
27.11	5,72	451,31	451,13	0,19	0,00	458,61	455,81	3,00	59,35	46,67	12,68	5,86	5,49	24,0				
28.11	5,80	446,81	445,03	1,19	0,00	454,13	450,25	3,88	59,4	46,42	12,96	5,8	5,48	24,0				
29.11	6,41	454,25	454,00	0,25	0,00	462,50	459,00	3,50	62,25	48,13	14,12	5,78	5,47	24,0				
30.11	7,02	445,63	445,44	0,19	0,00	454,69	450,88	3,81	66,4	50,62	15,78	5,75	5,47	24,0				
01.12	6,91	411,94	406,19	5,75	0,00	420,44	411,06	9,38	66,83	50,05	16,78	5,74	5,49	24,0				
02.12	6,88	411,19	411,19	0,00	0,00	419,44	415,68	3,56	65,79	49,04	16,75	5,81	5,54	24,0				
03.12	7,05	439,25	439,19	0,06	0,00	448,00	444,38	3,63	65,75	49,68	16,07	5,79	5,53	24,0				
04.12	7,62	448,13	448,06	0,06	0,00	457,94	453,75	4,19	68,8	51,8	17,0	5,78	5,52	24,0				
05.12	7,64	437,06	435,88	1,19	0,00	446,59	441,50	5,19	69,34	51,67	17,47	5,77	5,51	24,0				
06.12	7,61	448,00	448,00	0,00	0,00	457,75	453,68	4,06	68,8	51,82	16,88	5,84	5,56	24,0				
07.12	7,68	440,36	440,50	0,06	0,00	450,25	446,13	4,13	68,2	51,77	17,43	5,77	5,56	24,0				
08.12	6,80	434,50	434,56	0,00	0,06	443,00	439,56	3,44	64,68	49,03	15,65	5,81	5,54	24,0				
09.12	5,98	435,25	434,38	0,88	0,00	442,50	438,81	3,69	59,96	46,23	13,75	5,81	5,52	24,0				
10.12	5,19	445,06	445,25	0,00	0,19	451,63	449,38	2,25	55,88	44,0	11,88	5,85	5,5	24,0				
11.12	4,66	446,88	447,00	0,00	0,13	452,75	450,81	1,94	52,57	42,13	10,44	5,82	5,54	24,0				
Итого:	159,25	11012,50	10999,25	15,89	2,44	11209,50	0,00	92,13	61,76	47,29	14,47	5,76	5,46	599,91				

Показания интеграторов счетчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.11.2022	24:00	7685,24	791377,44	789614,38	57507,23
11.12.2022	24:00	7844,49	802389,94	800613,63	58107,14
ИТОГО:		159,25	11012,50	10999,25	599,91

Классификация ошибок:  
 0 - отклонение по t1-t2<min  
 G - отклонение по Gmin, Gmax  
 E - функциональный отказ  
 U - отключение питания



Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Тдт<mi	+	ТG<mi	+	ТG>max	+	Тд.о.
600,00	=	599,91	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчет: Q = 159,277 Гкал

Представитель  
абонента

Представитель  
тепло(водо)снабжающей  
организации



*Q = 191,129 Гкал*