

Организация ООО "УК Паритет" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Подольская д. 109 Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип Теллосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33 Номер Теллосчетчика 450734  
 дата последней поверки Теллосчетчика \_\_\_\_\_

Спод.: 0.06 - 60.0\_м3/ч ДУ= \_\_\_\_\_мм  
 Гобр.: 0.06 - 60.0\_м3/ч ДУ= \_\_\_\_\_мм  
 Гп : 10\_л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 17.11.2022 по 11.12.2022 № 16.12.22

Дата	Q Гкал	Масса, тонн, Объем, м3				Температура, °С				Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		М1	М2	М2	В2	М1-М2 разбор	t1	t2	t1-t2	схв	Р1 атм	Р2 атм	Нераб. Тн		Работы Тр
17.11.22	2.880	208.91	212.5820	205.39	207.6367	3.52	61.7	47.9	13.8	0.0	5.4	4.8	0.00	24.00	
18.11.22	2.869	205.34	208.9570	201.88	204.0664	3.46	61.8	47.8	14.0	0.0	5.3	4.7	0.00	24.00	
19.11.22	2.925	211.46	215.2109	207.82	210.1133	3.64	61.9	48.1	13.8	0.0	5.3	4.8	0.00	24.00	
20.11.22	2.609	208.61	211.9063	204.97	207.0234	3.64	58.2	45.7	12.5	0.0	5.5	4.8	0.00	24.00	
21.11.22	2.522	191.11	194.2813	187.89	189.8359	3.22	59.7	46.5	13.2	0.0	5.4	4.8	1.71	22.29	E
22.11.22	2.260	204.78	207.6484	201.31	203.1289	3.47	54.5	43.4	11.0	0.0	5.2	4.8	0.00	24.00	
23.11.22	2.104	205.04	207.7109	201.68	203.3984	3.36	52.4	42.1	10.3	0.0	5.5	4.8	0.00	24.00	
24.11.22	1.781	146.36	148.4336	143.94	145.2266	2.42	54.9	42.7	12.2	0.0	4.0	3.6	7.31	16.69	D
25.11.22	3.002	214.80	218.6406	211.36	213.7070	3.45	62.2	48.3	14.0	0.0	5.3	4.8	0.00	24.00	
26.11.22	2.857	216.81	220.4688	213.36	215.6367	3.45	60.4	47.2	13.2	0.0	5.4	4.8	0.00	24.00	
27.11.22	2.754	217.25	220.8203	213.78	215.9961	3.48	59.3	46.6	12.7	0.0	5.4	4.8	0.00	24.00	
28.11.22	2.748	212.19	215.6758	208.77	210.9180	3.42	59.3	46.4	13.0	0.0	5.4	4.8	0.00	24.00	
29.11.22	2.996	212.17	215.9453	208.71	211.0000	3.45	62.1	48.0	14.1	0.0	5.5	4.8	0.00	24.00	
30.11.22	3.352	210.97	215.2344	207.49	209.9844	3.48	66.3	50.4	15.9	0.0	5.4	4.8	0.00	24.00	
01.12.22	3.403	205.36	209.5469	201.78	204.1836	3.59	66.8	50.2	16.6	0.0	5.4	4.9	0.00	24.00	
02.12.22	3.298	206.93	211.0430	203.43	205.8359	3.50	65.8	49.8	15.9	0.0	5.4	4.9	0.00	24.00	
03.12.22	3.316	210.84	215.0078	207.24	209.6875	3.60	65.7	49.9	15.7	0.0	5.4	4.9	0.00	24.00	
04.12.22	3.590	215.81	220.4570	212.12	214.8281	3.69	68.7	52.1	16.6	0.0	5.5	4.9	0.00	24.00	
05.12.22	3.594	209.41	214.0000	205.79	208.4414	3.62	69.3	52.1	17.2	0.0	5.4	4.9	0.00	24.00	
06.12.22	3.525	211.49	216.0625	207.84	210.5000	3.65	68.7	52.1	16.7	0.0	5.4	4.9	0.00	24.00	
07.12.22	3.564	207.92	212.4375	204.33	206.9531	3.59	69.1	52.0	17.1	0.0	5.4	4.9	0.00	24.00	
08.12.22	3.128	204.83	208.7813	201.30	203.6328	3.54	64.7	49.4	15.3	0.0	5.3	4.9	0.00	24.00	
09.12.22	2.740	204.50	207.8867	201.07	203.1484	3.43	59.9	46.5	13.4	0.0	5.4	4.8	0.00	24.00	
10.12.22	2.372	208.60	211.6250	205.11	207.0273	3.50	55.7	44.3	11.4	0.0	5.3	4.8	0.00	24.00	
11.12.22	2.124	209.46	212.1797	206.00	207.7695	3.47	52.5	42.4	10.1	0.0	5.5	4.9	0.00	24.00	
Итого	72.315	5160.95	5252.5430	5074.35	5129.6797	86.60	61.8	47.7	14.0	0.0	5.3	4.8	9.02	590.98	9.02

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	М1	М2	М2	В1	В2	Тр
11.12.22	24:00	453.556	47200.88	46441.04	47842.39	46869.72	4976.60	
17.11.22	00:00	381.241	42039.93	41366.69	42589.85	41740.04	4385.62	
Итого		72.315	5160.95	5074.35	5252.54	5129.68	590.98	

Этчетный период — 600.00\_час.      Период норм. работы — 590.98\_час.  
 Период отключения питания (U) — 0.000\_час.      Период функц. отказа (E) — 1.714\_час.  
 Период t2-t1 < min (D) — 7.309\_час.      Период G<min (g) — 0.000\_час.  
 Период G>max (G) — 0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

*Q = 88,102 Гкал*

