

акция 000 "УК Паритет" Номер договора _____
 ул. Ворошилова д.117 Телефон _____
 лосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 369848
 следующей проверки теплосчетчика _____

Спод.: 0.1 — 100.0м3/ч ДУ= — мм
 Гобр.: 0.1 — 100.0м3/ч ДУ= — мм
 Сп : 10 — л/ммп

посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 17.11.2022 по 11.12.2022 *досчет по 16.12.22*

Q Гкал	Масса, тонн		Температура, °C			Время, час		Классиф ошибок			
	M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2		t1-t2	Нераб. ТН	Работы Тр
22	241.2266	239.4922	1.7344	0.00	-	74.22	56.12	18.10	0.00	24.00	
22	4.367	236.8867	1.7070	0.00	-	74.78	56.23	18.55	0.00	24.00	
22	4.427	238.5938	1.7148	0.00	-	73.17	55.22	17.95	0.00	24.00	
22	4.309	240.0508	1.7266	0.00	-	72.51	54.52	17.99	0.00	24.00	
22	4.325	238.7813	1.7266	0.00	-	72.76	54.83	17.93	0.00	24.00	
22	4.520	252.0820	1.8906	0.00	-	69.83	54.19	15.64	0.00	24.00	
22	4.058	259.5313	2.55.5273	0.00	-	69.21	54.27	14.93	0.00	24.00	
22	3.916	262.2383	4.0430	0.00	-	73.13	55.46	17.68	0.00	24.00	
22	4.525	255.9414	1.9141	0.00	-	74.30	55.55	18.75	0.00	24.00	
22	4.744	252.9883	1.9258	0.00	-	73.68	55.25	18.44	0.00	24.00	
22	4.651	250.2188	1.9844	0.00	-	72.36	54.88	17.48	0.00	24.00	
22	4.441	254.0859	1.9258	0.00	-	74.71	56.48	18.23	0.00	24.00	
22	4.633	254.0938	2.7969	0.00	-	75.84	56.59	19.25	0.00	24.00	
22	4.734	245.8867	2.44.0000	0.00	-	76.97	56.47	20.51	0.00	24.00	
22	4.787	233.3789	2.31.0430	0.00	-	76.22	55.67	20.55	0.00	24.00	
22	4.728	230.0391	1.7227	0.00	-	76.41	55.96	20.45	0.00	24.00	
22	4.753	232.3320	1.7344	0.00	-	77.74	56.67	21.08	0.00	24.00	
22	5.007	237.4766	1.8359	0.00	-	76.75	55.58	21.17	0.00	24.00	
22	4.868	229.9219	1.7148	0.00	-	75.39	54.29	21.10	0.00	24.00	
22	4.623	219.1484	1.7070	0.00	-	75.48	54.77	20.71	0.00	24.00	
22	4.634	223.7813	1.6992	0.00	-	75.51	53.87	21.64	0.02	23.98	U
22	4.678	216.1797	2.14.0039	0.00	-	74.01	52.61	21.41	0.00	24.00	
22	4.768	222.7383	1.7383	0.00	-	72.13	52.13	20.60	0.00	24.00	
22	4.772	231.6445	2.3164	0.00	-	72.27	52.74	19.52	0.00	24.00	
22	4.736	242.5664	1.8672	0.00	-	69.57	51.73	17.84	0.00	24.00	
22	4.345	243.5938	1.8594	0.00	-	73.91	54.90	19.02	0.02	599.98	0.02
	114.347	6012.2461	51.9610	0.00	0.0000	73.91	54.90	19.02	0.02	599.98	0.02

Показания интеграторов КМ-5

Дата время	Q	M1	M2	Vi	Tr
11.12.22 24:00	885.180	62073.11	61705.90	0.00	5247.92
17.11.22 00:00	770.833	56060.86	55745.61	0.00	4647.94
ИТОГО	114.347	6012.25	5960.29	0.00	599.98

-19,444

период _____ период норм. работы _____ 599.98 час.
отключения питания (U) _____ 0.025 час.
t1-t2 < min (D) _____ 0.000 час.
G>max (G) _____ 0.000 час.

Представитель теллоснабжающей организации _____

Q = 137,221 Гкач

