

Организация ООО "УК Паритет" КРУШСКИЙ Д.С.  
 Адрес ул. Крупской д.12 Номер договора \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Телефон \_\_\_\_\_  
 Дата последней проверки теплосчетчика 02.30 Номер теплосчетчика 393699

Спод.: 0.016 - 40.0\_м3/ч ДУ=     мм  
 Гобр.: 0.016 - 40.0\_м3/ч ДУ=     мм  
 Сп : 10\_л/мм

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 С 17.11.2022 по 11.12.2022

Дата	Q Гкал	масса, тонн. Объем, м3				Температура, °С			Давление		время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2 tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн		Работы Тр
17.11.22	1.441	62.04	63.4727	61.81	62.4824	0.24	71.1	47.9	23.2	0.0	5.0	4.3	0.00	24.00
18.11.22	1.517	68.78	70.3926	68.52	69.3330	0.25	71.9	49.8	22.1	0.0	4.9	4.3	0.00	24.00
19.11.22	1.492	64.35	65.8594	64.11	64.8340	0.24	71.8	48.6	23.2	0.0	5.0	4.3	0.00	24.00
20.11.22	1.405	62.42	63.7910	62.18	62.8320	0.24	69.4	46.8	22.5	0.0	5.0	4.3	0.00	24.00
21.11.22	1.476	66.68	68.1709	66.45	67.3777	0.24	70.0	47.9	22.1	0.0	5.1	4.4	0.00	24.00
22.11.22	1.347	62.16	63.4795	61.94	62.5811	0.22	68.2	46.5	21.7	0.0	5.2	4.4	0.00	24.00
23.11.22	1.210	52.94	54.0010	52.73	53.2119	0.21	66.3	43.4	22.9	0.0	5.3	4.4	0.00	24.00
24.11.22	1.256	49.30	50.3359	49.10	49.5244	0.20	68.0	42.5	25.5	0.0	5.4	4.4	0.00	24.00
25.11.22	1.372	50.25	51.4014	50.04	50.5088	0.20	71.1	43.8	27.3	0.0	5.3	4.4	0.00	24.00
26.11.22	1.371	52.19	53.3564	51.97	52.4551	0.21	70.2	42.9	26.3	0.0	5.3	4.4	0.00	24.00
27.11.22	1.320	49.24	50.3271	49.01	49.4502	0.23	69.7	43.9	26.8	0.0	5.4	4.5	0.00	24.00
28.11.22	1.418	55.60	56.8506	55.37	55.9121	0.22	70.4	44.9	25.5	0.0	5.3	4.5	0.00	24.00
29.11.22	1.649	75.08	76.8613	74.81	75.7207	0.26	72.4	50.5	22.0	0.0	5.1	4.5	0.00	24.00
30.11.22	1.764	82.86	84.9277	82.58	83.6797	0.28	74.3	53.0	21.3	0.0	4.9	4.4	0.00	24.00
01.12.22	1.803	93.55	95.8369	93.24	94.5254	0.31	73.4	54.2	19.3	0.0	4.8	4.4	0.00	24.00
02.12.22	1.808	91.54	93.7949	91.24	92.4912	0.30	73.7	54.0	19.8	0.0	4.8	4.4	0.00	24.00
03.12.22	1.814	88.36	90.5986	88.10	89.3271	0.26	74.9	54.4	20.5	0.0	4.9	4.4	0.00	24.00
04.12.22	1.761	83.42	85.5039	83.18	84.2832	0.25	74.3	53.2	21.1	0.0	4.9	4.4	0.00	24.00
05.12.22	1.804	99.88	102.2646	99.58	100.9717	0.30	72.6	54.5	18.1	0.0	4.6	4.4	0.00	24.00
06.12.22	1.708	83.52	85.5264	83.23	84.3057	0.29	72.7	52.3	20.5	0.0	4.8	4.4	0.00	24.00
07.12.22	1.746	88.47	90.5947	88.13	89.2959	0.35	72.7	52.9	19.7	0.0	4.7	4.4	0.00	24.00
08.12.22	1.691	83.71	85.6982	83.33	84.3945	0.38	72.3	52.1	20.2	0.0	4.8	4.4	0.00	24.00
09.12.22	1.509	69.33	70.8848	69.03	69.8008	0.30	70.2	48.4	21.8	0.0	4.9	4.5	0.00	24.00
10.12.22	1.443	61.35	62.7217	61.08	61.7090	0.27	69.9	46.4	23.5	0.0	5.1	4.6	0.00	24.00
11.12.22	1.376	58.75	59.9941	58.48	59.0361	0.28	68.0	44.6	23.4	0.0	5.1	4.6	0.00	24.00
Итого	38.502	1755.76	1796.6465	1749.23	1769.8438	6.53	71.6	49.6	21.9	0.0	5.0	4.4	0.00	600.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
11.12.22	24:00	253.384	9895.99	9939.45	10107.97	10027.48	7610.98
17.11.22	00:00	214.882	8140.22	8190.22	8311.33	8257.64	7010.98
Итого		38.502	1755.76	1749.23	1796.65	1769.84	600.00

-202476

Отчетный период \_\_\_\_\_ 600.00\_час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 600.00\_час.  
 Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.000\_час. Период функц. отказа (E) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 период t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.000\_час. Период G<min (g) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_  
*Q = 46,202 Гкал*

